

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«04» апреля 2023 г., 66230061000203675433

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского  
городского округа**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«26» апреля 2023 г., 12 час. 00 мин. № 2304/022-66/8-П/АВП**

(дата и время составления акта)

**г.Нижний Тагил, ул.Красногвардейская, д. 55а**

(место составления акта)

**Акт выездной проверки  
плановой**

(плановой - контрольной)

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от  
« 04 » апреля 2023 г., № 2304/022-66/8-П/РВП, учетный номер проверки 66230061000203675433.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа и при необходимости выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:**

**осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(указывается вид федерального контроля (надзора), вид государственного контроля в соответствии с единым реестром лиц федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Выездная проверка проведена:**

**1. Хомякова Зоя Александровна – старший инспектор ОНД ОНДиПР г.Н.Тагил и ГГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватель, старшие дознаватели))**

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспектора), в том числе руководителя группы инспекторов, уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При наличии инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если это (их) заметки были проведены после начала выездной проверки)

**4. К проведению выездной проверки были привлечены:**

**специалисты:**

**1. Не привлекаются**

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) специалиста)

**эксперты (экспертные организации):**

**1. Не привлекаются**

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности эксперта, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или привлеченной экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа об аккредитации, выдвшего свидетельство об аккредитации)

**5. Выездная проверка проведена в отношении:**

**соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности**

(указывается объект контроля, в отношении которого проводилась выездная проверка)

**6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

**1. обл Свердловская, г Нижний Тагил, ул Зари д.46а**

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемой деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

**7. Контролируемое лицо:**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ " ДОМ РЕБЕНКА" ИНН 6673226267, адрес регистрации юридического лица: СВЕРДЛОВСКАЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА, УРАЛЬСКИХ РАБОЧИХ, СТРОЕНИЕ 36**

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или должностное лицо (должностных лиц), из индивидуальных номеров идентификационных, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленного структурного подразделения), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводилась выездная проверка)

**8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

**с «20» апреля 2023 года, 10 час. 00 мин.**

**по «26» апреля 2023 года, 12 час. 00 мин.**

(указывается дата и время фактически проведенной выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, продолжительности (указывается час(ы) мин.))

**проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...**

с " " Г. Час. Мин.

по " " Г. Час. Мин.

(указывается основание для приостановки проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановки проведения выездной проверки)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

**04 час 00 минут (часы, минуты)**

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**

**1) осмотр**

(указывается фактически совершаемое контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) допрос; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) экспертное)

в следующие сроки:

с «20» апреля 2023 года, 10 час. 00 мин.

по «26» апреля 2023 года, 12 час. 00 мин.

по месту: обл Свердловская, г Нижний Тагил

(указывается дата и место фактически совершаемых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 26.04.2023 №б/н

**2) инструментальное обследование**

(указывается фактически совершаемое контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) допрос; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) экспертное)

в следующие сроки:

с «20» апреля 2023 года, 10 час. 00 мин.

по «26» апреля 2023 года, 12 час. 00 мин.

по месту: обл Свердловская, г Нижний Тагил

(указывается дата и место фактически совершаемых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол инструментального обследования от 26.04.2023 №б/н

**3) истребование документов**

(указывается фактически совершаемое контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) допрос; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) экспертное)

в следующие сроки:

с «18» апреля 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «18» апреля 2023 года, 18 час. 00 мин.

по месту: обл Свердловская, г Нижний Тагил

(указывается дата и место фактически совершаемых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол истребования документов от 04.04.2023 №б/н

**4) опрос**

(указывается фактически совершаемое контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) допрос; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) экспертное)

в следующие сроки:

с «26» апреля 2023 года, 11 час. 00 мин.

по «26» апреля 2023 года, 11 час. 30 мин.

по месту: обл Свердловская, г Нижний Тагил

(указывается дата и место фактически совершаемых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол опроса от 26.04.2023 №б/н

**5) получение письменных объяснений**

(указывается фактически совершаемое контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) допрос; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) экспертное)

в следующие сроки:

с «26» апреля 2023 года, 11 час. 30 мин.

по «26» апреля 2023 года, 12 час. 00 мин.

по месту: обл Свердловская, г Нижний Тагил

(указывается дата и место фактически совершаемых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол получения письменных объяснений от 26.04.2023 №б/н

(указывается дата составления и реквизиты протокола и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол допроса, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных на результаты проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к нему)

**10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:**

1. Представленные контролируемым лицом на основании требования от 05.04.2023г.: журнал регистрации инструктажей по ПБ от 12.03.2021г., 12.03.2018г., приказ № 522 от 29.12.2022г., свидетельство ОГРН от 19.11.2010г., ИНН от 01.01.2012г., выписка из ЕГРЮЛ от 22.02.2022, распоряжение № 353-РП от 23.07.2021г., журнал эксплуатации СПЗ от 11.01.2021г., договор на оказание услуг № 51091/с от 01.01.2023г., гос. контракт от 05.12.2022г., приказ от 01.03.2023г. № 3-П, диплом от 05.08.2022г., сертификаты ПБ и соотв. от 13.04.2009 от 14.04.2017 от 14.04.2012 от 30.09.2013 от 05.09.2014 от 17.04.2015 (керамогранит), сертификат соотв. 27.08.2010, 19.12.2016, 01.08.2014, от 18.08.2017 (стеклообой), сертификаты соотв. (Армстронг) от 16.09.2009г. от 10.08.2018, от 30.07.2013, (ПВХ линолеум) – 16.07.2013, краска ВД от 16.10.2018, письмо от 06.03.2014, справка от 05.07.2013, (смеси сухие) – 27.07.2015, (налив. Полы) – 18.11.2015, 09.02.2015, сертификат соотв. ЛКМ – 04.09.2014, тех. паспорт 11.11.2020, приказ №8 от 17.03.2023, инструкции о мерах ПБ 01.03.2023, 01.03.2023, 01.03.2023, 01.03.2023, 01.02.2023, 01.03.2023, 01.03.2023 регламент от 01.02.2023, алгоритм ОКО – 01.02.2023, положение 01.03.2023г., программа ввод. противопож. инстр. 01.03.2023, программа первич. противопож. инстр. 01.03.2023, приложения № 4, 5, приказ 13-к от 01.02.2023, долж.инстр. 01.02.2023, акт №1 от 09.03.2023; акты от



15.11.2019, 27.05.2022, 08.11.2022, 13.03.2023, 29.03.2023, 28.03.2023, 31.01.2023, 01.02.2023, 01.02.2023, график  
17.01.2023, журналы от 02.2009, 19.09.2022, приказ № 4-п от 01.03.2023, справка 18.04.2023, гос. контракт  
28.11.2022, № 62 от 14.12.2009лок. сметный расчет от 02.11.2009, оборотная ведомость по нефинанс. Активам  
01.01.-24.03.2023г., а также рассмотрены документы, находящиеся в распоряжении КНО на объект защиты в КНД.

Указанные рассмотрены при проведении выездной проверки документов и осмотров, в том числе: 1) законности в рассмотрении контрольных (надзорных) органов; 2) предоставления контролируемым лицам; 3) исполнения требований законодательства; 4) иные (указать источник).

### 11. При проведении выездной проверки установлено:

1. Руководитель организации не обеспечивает своевременную замену огнетушителей ОП-4, ОП-8 (согласно паспортов, срок службы порошковых огнетушителей ОП-4, ОП-8, изготовленных в апреле 2009г., истек в апреле 2019г.), п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт: 60. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
2. При монтаже средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдаются проектные решения, указанные в разделе «Общие сведения» лист 1.3 РД.044.2014-АПС-СОУЭ, а именно при монтаже приборы С2000-М С2000-КДП (ARK2) установлены не на 2 этаже, а на первом, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3. Категории по пожарной опасности и классы зон помещений склада медикаментов и парафиновой определены не исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; СП 12.13130.2009 Свод Правил Определения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт: 12. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.
4. Инструкции о мерах пожарной безопасности 2023 года разработана не исходя из специфики пожарной опасности здания ФЛ1: в инструкции указаны требования к холлам, фойе, вестибюлям, тамбур-шлюзам, АУПТ, АУПДЗ, коммуникациям содержащих в себе горючие вещества и материалы, незадымляемым лестничным клеткам, не отражены вопросы: путей доступа подразделений пожарной охраны на объект защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.), проезда транспорта, обязанности и действия работников при пользовании средствами пожарной автоматики (СОУЭ, ПАК ОКО), п.2, пункты 393,392 раздела XVIII. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; СП 12.13130.2009;

### Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

### Нарушенное обязательное требование:

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении, на территории (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства (далее - физические лица) необходимо: немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщавшего информацию; принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии. В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления,



организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.

**Нарушение устранено до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)**

5. Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт: 48. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

**Нарушение устранено до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)**

6. эвакуационные пути в здании Ф 1.1 не обеспечивают безопасную эвакуацию людей: при высоте лестниц более 45 см не предусмотрены поручни высотой 1,2 м (лестничные клетки № 19 и 48 на 1 этаже по техпаспорту 2020г.), ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, п.2 ст.52, ст.53, ст.89 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.5 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Нарушенное обязательное требование:**

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

**Нарушение устранено до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)**

7. Руководитель организации не организует работы по ремонту средства обеспечения пожарной безопасности (СПБ), обеспечивающие исправное состояние средства – релейные блоки не выдают сигнал на отключение вентиляции, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; СП 12.13130.2009;

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

**Нарушение устранено до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)**

8. При монтаже и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности (СОУЭ) не соблюдаются проектные решения, указанные в разделе «Общие сведения» лист 1.5 РД.044.2014-АПБ-СОУЭ, а именно расстояние от потолка до двух настенных речевых оповещателей в коридорах на 1 этаже менее 150мм, п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479.

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

**Нарушение устранено до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)**



