

Звереву И.И.  
Ударишеву А.В.  
Сидорова И.И.  
04.04.2024



Прокуратура  
Российской Федерации

Прокуратура  
Свердловской области

Прокуратура  
Талицкого района

ул. Фрунзе, 6«а», г. Талица 623640

04.04.2024 № 01-17-2024/Прдп82-24-20650053

Директору государственного  
автономного учреждения  
социального обслуживания  
Свердловской области «Боровской  
дом-интернат для престарелых и  
инвалидов»

Соколовой В.А.

ул. Победы, д. 10, д. Бор, Талицкий  
район, Свердловская область  
623622

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений  
федерального законодательства  
о социальной защите инвалидов

Прокуратурой Талицкого района с привлечением Вторушиной А.А., участвующей в качестве специалиста, эксперта в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» проведена проверка соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов в Российской Федерации в части обеспечения доступности указанной категории граждан объектов социальной инфраструктуры в деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Боровской дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по адресу: Свердловская область, Талицкий район, д. Бор, ул. Победы, д. 10.

В соответствии со ст. 7 Конституции Российской Федерации политика государства направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

Установлено, что в соответствии со ст. 2, ч. 2 ст. 17 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» социальная защита инвалидов - система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам

Прокуратура Талицкого района

№ 01-17-2024/Прдп82-24-20650053

условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

В силу положений п.п. 1, 5, 6 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам; надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр утвержден СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001 (далее - СП 59.13330.2020).

Установлено, что на **входной группе** учреждения наличники входной двери (края дверного полотна) не выделены контрастным цветом (также по двери тамбура) в нарушение требований п. 6.4.1 СП 59.13330.2020.

Также, в Учреждении отсутствует комплексная информация о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями слуха и зрения.

**Место для стоянки** автомашины инвалида на кресле-коляске не соответствует требованиям п. 5.2.1-5.2.4 СП 59.13330.2020.

В нарушение требований п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 на проступях краевых ступеней **лестничных маршей** отсутствуют противоскользящие полосы, контрастные с поверхностью ступени, на лестнице отсутствуют тактильно-контрастные наземные указатели по п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 и п. 4.2.2 табл. 3 ГОСТ Р 52875-2018. В нарушение требований п. 7.2.2.1 ГОСТ Р 51671-2020 устройство вызова помощи или средство связи с персоналом на объекте перед лестницей отсутствует.

**Пандус** в Учреждении не соответствует обязательным требованиям п. 5.1.13-5.1.17 СП 59.13330.2020. Поверхность пандуса в нарушение требований п. 5.1.11 СП 59.13330.2020 является скользкой, поручни не соответствуют п. 5.1.16 СП 59.13330.2020, устройство вызова помощи (кнопка вызова персонала) в нарушение требований п. 7.2.2 ГОСТ Р 51671-2020 не установлена.

В Учреждении в нарушение п. 6.3.1-6.3.3, 6.3.9 СП 59.13330.2020 не соответствуют санитарно-бытовые помещения (туалет) для инвалидов и других МГН.

Указанные факты нарушения прав инвалидов свидетельствуют о ненадлежащем исполнении уполномоченными должностными лицами государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Боровской дом-интернат для престарелых и инвалидов», обязанностей при реализации государственной политики в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации. Целью указанной политики является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.

Причинами возникновения данных нарушений стало формальное отношение ответственных должностных лиц к исполнению своих должностных обязанностей.

Условием, способствующим указанному нарушению, является отсутствие надлежащего контроля за работой подчиненных сотрудников со стороны руководства.

Выявленные нарушения являются недопустимыми и требуют незамедлительного принятия соответствующих мер, направленных на их устранение и недопущение впредь.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»

### **ТРЕБУЮ:**

1. Рассмотреть настоящее представление, принять меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих. Сообщить в прокуратуру Талицкого района о дате рассмотрения, представление рассмотреть с участием представителя районной прокуратуры.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.
3. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру Талицкого района в течение месяца со дня внесения представления.

Заместитель прокурора района

советник юстиции

А.В. Долматов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0093F04DAFF450F7CD2A62E5B5F0F152F4  
Владелец Долматов Александр Васильевич  
Действителен с 15.08.2023 по 07.11.2024