

ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Прокуратура Свердловской области

ПРОКУРАТУРА
Пышминского района

623560 Свердловская область
р.п.Пышма ул.Кирова,21

040517 № 01-19-17

Директору ГКУ «СРЦН
Камышловского района»

Прохоровой Наталье
Александровне

ул. Заводская, д. 6, р.п. Пышма,
Пышминский район, Свердловская
область, 623550

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Прокуратурой района во исполнение задания прокуратуры области проведена проверка соблюдения ГКУ «СРЦН Камышловского района» законодательства о пожарной безопасности.

26.04.2017 комиссией в составе: старший помощник прокурора Пышминского района Амиев К.Ю., дознаватель ОНД Камышловского ГО, Камышловского МР, Пышминского ГО Квашнин М.Ф. проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в помещении организации по адресу: ул. Заводская, д. 6, р.п. Пышма. В ходе проведённой проверки установлено следующее:

1. На объекте защиты запоры на дверях эвакуационных выходов непосредственно из здания на первом и втором этажах не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, запасной выход на первом этаже в левом крыле здания закрыт на замок (п. 35 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»).

2. На объекте защиты в неэксплуатируемом помещении на втором этаже в правом крыле здания светильники эксплуатируются со снятыми рассеивателями, предусмотренной конструкцией светильника (пп. «в» п. 42 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»).

3. На объекте защиты не обеспечено наличие на дверях складских помещений на первом и втором этажах обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности (п. 20 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»).

4. Автоматическая установка пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (п. 7 ст. 83 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утв. Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008).

5. На объекте защиты руководитель организации не обеспечил прохождение обучения по пожарной безопасности сотрудников организации путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-

технического минимума (п. 3 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»).

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководитель организации обязан:

соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности;

проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии с ч. 5, 7 ст. 83 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утв. Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008, автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

В соответствии с п. 3 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее по тексту – Правила), лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

В соответствии с п. 20 Правил руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утв. Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008.

В соответствии с п. 35 Правил запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В соответствии с пп. «в» п. 42 Правил запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на принципах системности и комплексного использования политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму; приоритета мер предупреждения терроризма. В соответствии с п. 4 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», противодействие терроризму состоит в деятельности по: предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Таким образом, должностными лицами ГКУ «СРЦН Камышловского района» нарушены требования пожарной безопасности и законодательства о противодействии терроризму, что является недопустимым, а лица, допустившие нарушения, в силу ст. 192 Трудового кодекса РФ подлежат привлечению к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ :

1. Незамедлительно рассмотреть данное представление, устранить указанные нарушения законодательства.
2. Принять меры к недопущению нарушений законодательства, указанного в тексте представления в будущем.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.
4. О времени и дате рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокурора Пышминского района.
5. О результатах рассмотрения представления сообщить прокурору Пышминского района в 30-дневный срок, с приложением актов дисциплинарного (материального) воздействия к виновным.

В случае неисполнения, ненадлежащего и несвоевременного исполнения законных требований прокурора, Вы можете быть привлечены к административной ответственности в соответствии со ст.17.7 КоАП РФ.

Прокурор Пышминского района

старший советник юстиции

Е.Н. Макаров

Получено: 04.05.2017г. Прохоров Н.А.