



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**
ул. Большакова, 97, г. Екатеринбург, 620144 телефон/факс (343) 251-46-79
E-mail: info@ural.gosnadzor.ru

г. Камышлов
(место составления)

"26" мая 2017 г.
(дата составления)
15 час.00 мин.
(время составления)

**АКТ
проверки органом государственного контроля (надзора)
юридического лица
№ Св-1946-А**

По адресу: 624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Жукова, 57 А.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № Св-1946-р от 25.04.2017, подписанного заместителем руководителя Уральского управления Ростехнадзора Волковым Ф.К. «О проведении внеплановой выездной проверки Государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Камышловского района» (далее – ГКУ «СРЦН Камышловского района»), была проведена внеплановая выездная проверка с целью: проверка выполнения ГКУ «СРЦН Камышловского района» пунктов ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений от 10.02.2017 №Св-335-П, срок для исполнения которых истек.

ИНН 6613003516, ОГРН 1026601073058, адрес (место нахождения) юридического лица: 624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Жукова, 57 А.

Продолжительность проверки: с 24.05.2017 по 26.05.2017 (не более 3 рабочих дней)

Акт составлен: Уральским управлением Ростехнадзора

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:

Директор ГКУ «СРЦН Камышловского района» Прохорова Наталья Александровна

- (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

24.05.17

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

900

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

№	Фамилия, Имя, Отчество	Должность
1.	Петров Альберт Викторович	Государственный инспектор Каменск-Уральского территориального отдела

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества)

(последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Общие сведения об организации:

ГКУ «СРЦН Камышловского района»

Россия, 624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Жукова, д.57 А

ОКПО 46643306, ОГРН 1026601073058, ИНН/КПП 6613003516/663301001

тел./факс (34375) 2-36-86.

Данные о руководителях:

Руководитель	Должность	Телефон
Прохорова Наталья Александровна	директор	(34375) 2-36-86
Ломакина Светлана Сергеевна	Заместитель директора по АХЧ	(34375)2-17-05
Жумангузинов Вадим Рауфович	Инженер по ОТ и ТБ (ответственный за электрохозяйство)	(34375)2-17-05

При проведении проверки присутствовали: Инженер по ОТ и ТБ Жумангузинов Вадим Рауфович

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлено:

- по предписанию № Св-335-П от «10» февраля 2017 года

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и № его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения	Сроки устранения нарушения	Отметка о выполнении (невыполнении)
1.	Отсутствует перечень технической документации утвержденный техническим руководителем.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 1.8.1., 1.8.2.	ответственный за электрохозяйство Жумангузинов В.Р	15.05.2017	Выполнено (Копия перечня Приложение №1.)
2.	Не назначен приказом руководителя предприятия работник из числа электротехнического персонала, имеющего группу 3 по электробезопасности, для проведения инструктажа и присвоения 1 группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ) Приложение №1.	ответственный за электрохозяйство Жумангузинов В.Р	15.05.2017	Выполнено (Копия приказа Приложение № 2)
3.	Не назначена приказом по предприятию комиссия для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 1.4.30	ответственный за электрохозяйство Жумангузинов В.Р	15.05.2017	Выполнено (Копия приказа Приложение № 3)

✓ 4.	Не ведется журнал учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работы в электроустановках	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 1.8.9	ответственный за электрохозяйство Жумангужинов В.Р	15.05.2017	Выполнено (Копия журнала Приложение № 4)
✓ 5.	При работах по распоряжению, в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям не прописываются технические мероприятия по обеспечению безопасности работ с указанием необходимых отключений.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ) п.п. 7.1 (приложение № 8, п.2)	ответственный за электрохозяйство Жумангужинов В.Р	15.05.2017	Выполнено (Копия журнала Приложение № 5)
✓ 6.	Отсутствует журнал учета проверки знаний правил работы в электроустановках электротехнического и электротехнологического персонала.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ) п.п. 2.5 Приложение №6.	ответственный за электрохозяйство Жумангужинов В.Р	15.05.2017	Выполнено (Копия журнала Приложение № 6)
✓ 7.	Для работников, подлежащих проверке знаний, не составлен календарный график проверки знаний норм и правил работы в электроустановках	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 1.4.27	ответственный за электрохозяйство Жумангужинов В.Р	15.05.2017	Выполнено (Копия графика Приложение № 7)
✓ 8.	В РУ-0,4 кВ не выверены на 2017 год однолинейные схемы электроснабжения.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 1.8.6	ответственный за электрохозяйство Жумангужинов В.Р	15.05.2017	Выполнено (Копия схемы Приложение № 8)
✓ 10.	Места хранения защитных средств не укомплектованы перечнями. Не в полном объеме укомплектованы защитными противопожарными средствами и средствами для оказания первой медицинской помощи.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 2.2.21 Инструкция по применению и испытанию средств защиты,	ответственный за электрохозяйство Жумангужинов В.Р	15.05.2017	Выполнено (копия перечня Приложение № 10.)

		используемых в электроустановках (ИПИСЗ) п.п. 1.3.9., 1.4.4			
12.	На предохранителях в РУ-0,4 кВ. не нанесен номинальный ток плавких вставок.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 2.2.20	ответственный за электрохозяйство Жумангужинов В.Р	15.05.2017	Выполнено (фото Приложение № 12)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

- выявлены факты невыполнения предписаний Ростехнадзора, (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена.


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

К акту прилагаются:

1. Копии документов, фотосъемка на 10 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:



А.В. Петров

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

директор

ГКУ «СРЦН Камышловского района»

Н.А. Прохорова

" 26 " мая 2017 г.

(подпись, печать)

