



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА
Каменск-Уральский территориальный отдел

623418, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 87

(3439) 34-23-26

факс (3439) 34-23-25

г. Камышлов

" 10 " февраля 2017 г.
16 час. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ Св-335-А

По адресу: 624860 Свердловская область, г. Камышлов, ул. Жукова, 57 А.

Юридический адрес: 624860 Свердловская область, г. Камышлов, ул. Жукова, 57 А.

На основании распоряжения Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Ростехнадзор) Волкова Ф.К. № Св-335-р от 26 января 2017 г. (на проведение плановой проверки Государственного казенного образовательного Учреждения Свердловской области для детей- сирот и детей оставшихся без попечения родителей «Камышловский детский дом» переименовано в Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Камышловского района» на основании приказа. Министерства социальной политики Свердловской Области, Правительства Свердловской области № 345 от 28.06.2016 г.).

Была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Камышловского района» (далее ГКУ «СРЦН Камышловского района»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 06 » февраля 2017 г. с 09 час. 30 мин. до ____ час. ____ мин.

« 10 » февраля 2017 г. с ____ час. ____ мин. до 16 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 06 февраля 2017 г. по 10 февраля 2017 г. (5 рабочих дней)

Акт составлен: Уральским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения Ростехнадзора от 26 января 2017 г. № Св-335-р о проведении

проверки ознакомлен: директор ГКУ «СРЦН Камышловского района» Прохорова Наталья Александровна

Прохорова 06.02.2017. 932

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

№	Фамилия, Имя, Отчество	Должность
1.	Петров Альберт Викторович	Государственный инспектор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Общие сведения о предприятии:

ГКУ «СРЦН Камышловского района»

Россия, 624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Жукова, д.57 А

ОКПО 46643306, ОГРН 1026601073058, ИНН/КПП 6613003516/663301001

тел./факс (34375) 2-34-25.

Данные о руководителях:

Руководитель	Должность	Телефон
Прохорова Наталья Александровна	директор	(34375) 2-36-86
Ломакина Светлана Сергеевна	Заместитель директора по АХЧ	(34375)2-17-05
Жумангужинов Вадим Рауфович	Инженер по ОТ и ТБ (ответственный за электрохозяйство)	(34375)2-17-05

Характеристика объекта: Электроснабжение ГКУ «СРЦН Камышловского района» выполнено от ТП 10/0,4 кВ. № 2666 принадлежащей АО «Облкоммунэнерго». Категория электроснабжения – 3.

Наличие дизельных электростанций: Нет.

Субабоненты: Нет

Численность по штатному расписанию электротехнического персонала: 5 чел.

Фактическая численность электротехнического персонала (на 06.02.17 г.): 5 чел.

Аварийность и электротравматизм:

Состояние аварийности и электротравматизма за последние 3 года – **не зафиксировано.**

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и № его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
------	--	---	-----------------------------

1	2	3	4
1	Отсутствует перечень технической документации утвержденный техническим руководителем.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 1.8.1., 1.8.2.	ответственный за электрохозяйство Жумангужинов В.Р
2	Не назначен приказом руководителя предприятия работник из числа электротехнического персонала, имеющего группу 3 по электробезопасности, для проведения инструктажа и присвоения 1 группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ) Приложение №1.	ответственный за электрохозяйство Жумангужинов В.Р
3	Не назначена приказом по предприятию комиссия для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 1.4.30	ответственный за электрохозяйство Жумангужинов В.Р
4	Не ведется журнал учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работы в электроустановках	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 1.8.9	ответственный за электрохозяйство Жумангужинов В.Р
5	При работах по распоряжению, в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям не прописываются технические мероприятия по обеспечению безопасности работ с указанием необходимых отключений.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ) п.п. 7.1 (приложение № 8, п.2)	ответственный за электрохозяйство Жумангужинов В.Р
6	Отсутствует журнал учета проверки знаний правил работы в электроустановках электротехнического и электротехнологического персонала.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ) п.п. 2.5 Приложение №6.	ответственный за электрохозяйство Жумангужинов В.Р
7	Для работников, подлежащих проверке знаний, не составлен календарный график проверки знаний норм и правил работы в электроустановках	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 1.4.27	ответственный за электрохозяйство Жумангужинов В.Р
8	В РУ-0,4 кВ не выверены на 2017 год однолинейные схемы электроснабжения.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 1.8.6	ответственный за электрохозяйство Жумангужинов В.Р
9	На опорах освещения ВЛ-0,22 кВ. на территории ГКУ «СРЦН	Правила технической эксплуатации	ответственный за электрохозяйство

	Камышловского района» (ул. Жукова, 57 А) отсутствует нумерация, и знаки безопасности	электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 2.3.11., 2.3.22 Правила устройства электроустановок п. 2.5.23.	Жумангужинов В.Р
10	Места хранения защитных средств не укомплектованы перечнями. Не в полном объеме укомплектованы защитными противопожарными средствами и средствами для оказания первой медицинской помощи.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 2.2.21 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (ИПИСЗ) п.п. 1.3.9., 1.4.4	ответственный за электрохозяйство Жумангужинов В.Р
11	Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющих устройств с отметкой в паспорте.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 2.7.9	ответственный за электрохозяйство Жумангужинов В.Р
12	На предохранителях в РУ-0,4 кВ. не нанесен номинальный ток плавких вставок.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 2.2.20	ответственный за электрохозяйство Жумангужинов В.Р
13	Не проводятся периодические осмотры КЛ-0,4 кВ. с отметкой в журнале	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 2.4.17	ответственный за электрохозяйство Жумангужинов В.Р
14	Не проводятся осмотры заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта (не реже одного раза в 12 лет), для оценки коррозионного состояния элементов заземлителя, находящихся в земле	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 2.7.10	ответственный за электрохозяйство Жумангужинов В.Р


Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


не выявлено

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)
уполномоченного представителя)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание от « 10 » февраля 2017 г. № Св-335-П
2. Фотосъемка.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

/А.В. Петров /

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):


директор ГКУ «СРЦН Камышловского района» Прохорова Наталья Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

дата « 10 » февр 2017 г.

15 а

подпись



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)