



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**  
ул. Большакова, 97, г. Екатеринбург, 620144 телефон/факс (343) 251-46-79  
E-mail: [info@ural.gosnadzor.ru](mailto:info@ural.gosnadzor.ru)

г. Камышлов  
(место составления)

"13" сентября 2017 г.  
(дата составления)  
15 час.00 мин.  
(время составления)

**АКТ  
проверки органом государственного контроля (надзора)  
юридического лица  
№ Св-4340-А**

По адресу: 624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Жукова, 57 А.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № Св-4340-р от 30.08.2017, подписанного заместителем руководителя Уральского управления Ростехнадзора Дроком Д.В. «О проведении внеплановой выездной проверки Государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Камышловского района» (далее – ГКУ «СРЦН Камышловского района»), была проведена внеплановая выездная проверка с целью: проверка выполнения ГКУ «СРЦН Камышловского района» пунктов ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений от 10.02.2017 №Св-335-П, срок для исполнения которых истек.

ИНН 6613003516, ОГРН 1026601073058, адрес (место нахождения) юридического лица: 624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Жукова, 57 А.

Продолжительность проверки: с 24.05.2017 по 26.05.2017 (не более 3 рабочих дней)

Акт составлен: Уральским управлением Ростехнадзора

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:

Директор ГКУ «СРЦН Камышловского района» Прохорова Наталья Александровна

 12.09.2017 9:50  
= (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лица, проводившие проверку:**

№	Фамилия, Имя, Отчество	Должность
1.	Петров Альберт Викторович	Государственный инспектор Каменск-Уральского территориального отдела

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**Общие сведения об организации:**

ГКУ «СРЦН Камышловского района»

Россия, 624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Жукова, д.57 А

ОКПО 46643306, ОГРН 1026601073058, ИНН/КПП 6613003516/663301001  
 тел./факс (34375) 2-36-86.

**Данные о руководителях:**

Руководитель	Должность	Телефон
Прохорова Наталья Александровна	директор	(34375) 2-36-86
Ломакина Светлана Сергеевна	Заместитель директора по АХЧ	(34375)2-17-05
Жумангужинов Вадим Рауфович	Инженер по ОТ и ТБ (ответственный за электрохозяйство)	(34375)2-17-05

**При проведении проверки присутствовали:** Инженер по ОТ и ТБ Жумангужинов Вадим Рауфович

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки выявлено:**

- по предписанию № Св-335-П от «10» февраля 2017 года

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и № его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения	Сроки устранения нарушения	Отметка о выполнении (невыполнении)
9	На опорах освещения ВЛ-0,22 кВ. на территории ГКУ «СРЦН Камышловского района» (ул. Жукова, 57 А) отсутствует нумерация, и знаки безопасности.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 2.3.11., 2.3.22 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) п. 2.5.23.	ответственный за электрохозяйство Жумангужинов В.Р	15.08.2017	Выполнено (Фото Приложение №9.)
11	Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющих устройств с отметкой в паспорте.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 2.7.9	ответственный за электрохозяйство Жумангужинов В.Р	15.08.2017	Выполнено (Копия паспорта Приложение № 11)
13	Не проводятся периодические осмотры КЛ-0,4 кВ. с отметкой в журнале	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 2.4.17	ответственный за электрохозяйство Жумангужинов В.Р	15.08.2017	Выполнено (Копия журнала Приложение № 13)
14	Не проводятся осмотры заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта (не реже	Правила технической эксплуатации электро-	ответственный за электрохозяйство	15.08.2017	Выполнено (Копия паспорта

одного раза в 12 лет), для оценки коррозионного состояния элементов заземлителя, находящихся в земле	установок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 2.7.10	Жумангужинов В.Р	Приложение № 14)
--	---	------------------	------------------

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

- выявлены факты невыполнения предписаний Ростехнадзора, (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Все нарушения пунктов предписания от 10.02.2017 № Св-335-П устранены в установленные сроки и в полном объеме.**

**Предписание закрыто.**

К акту прилагаются:

1. Копии документов (фото) на 4 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Уральское управление  
Ростехнадзора  
государственный инспектор  
Петров Альберт Викторович

А.В. Петров

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

директор

ГКУ «СРЦН Камышловского района»

Н.А. Прохорова

" 13 " сентября 2017 г.



(подпись, печать)