



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «22» мая 2023 года, учетный №66230061000206212357

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры:

Согласование с органами прокуратуры Российской Федерации не требуется.

Главное Управление МЧС России по Свердловской области

620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84

тел. (343)3461260, факс (343)3461254, тел. доверия (343)2629999, gu@mchs96.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Свердловской области

620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84

тел. (343)3461096, oao-mchs@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

МО Алапаевское, МО г. Алапаевск, Махневского МО

624601, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, 6

тел. (34346)21971

(наименование контрольного (надзорного) органа)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №2310/003-66/41/1

Государственному автономному стационарному учреждению социального обслуживания Свердловской области «Алапаевский психоневрологический интернат» (ИНН 6601004184)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора МО Алапаевское, МО г. Алапаевск, Махневского МО по пожарному надзору Жаркова Андрея Владимировича №2310/003-66/41-П от 03.10.2023г. в период с 05 октября 2023г. по 13 октября 2023г. должностным лицом (должностными лицами):

Ковиным Константином Евгеньевичем - начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО Алапаевское, МО г. Алапаевск, Махневского МО УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (главный государственный инспектор МО Алапаевское, МО г. Алапаевск, Махневского МО по пожарному надзору);

Кузьминых Александром Алексеевичем - старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО Алапаевское, МО г. Алапаевск, Махневского МО УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор МО Алапаевское, МО г. Алапаевск, Махневского МО по пожарному надзору)

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица, руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена:

плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в отношении:

Здания, помещений, территории объекта защиты ГАСУСО СО «Алапаевский психоневрологический интернат»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

по адресу (местоположению):

624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Толмачева, 22

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица:

Директор Понамарев Владимир Юрьевич

(должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Руководителем организации не обеспечено категорирование помещений производственного и складского назначения, технических помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 12 Правил противопожарного режима в утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020г.	31.10.2025г.	
2	Кабельные линии (кабеля, провода) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и способ их прокладки не обеспечивают работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону	п.2 ст.82, ст. 84, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п. 3.4 СП 3.13130.2009	31.10.2025г.	
3	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности - технические средства, функционирующие в составе автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре сверх срока службы (более 10 лет), установленного заводом изготовителем, не проведены соответствующие комплексные	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479; ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, ГОСТ Р	31.10.2025г.	

	испытания	59638-2021, ГОСТ Р 59639-2021; ч. 50 ст. 147 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ		
4	Кабельные линии (соединительные линии, провода, кабеля, шлейфы) автоматической пожарной сигнализации не обеспечивают работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения функции	п.2 ст.82, Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п. 3.4 СП 3.13130.2009	31.10.2025г.	
5	Извещатели пожарные автоматической пожарной сигнализации установлены на потолочных плитах без специальных монтажных комплектов, обеспечивающие из устойчивое положение и ориентацию в пространстве	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п. 6.6.9, п. 6.6.11 СП 484.1311500	31.10.2025г.	
6	Заполнение проемов (двери) блока помещений общественного питания, блока культурно-досуговых и спортивных помещений не имеет требуемого предела огнестойкости	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п. 5.2.4 СП 4.13113.2013	31.10.2025г.	
7	Внутренний противопожарный водопровод здания не обеспечивает требуемый минимальный расход воды	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п. 6.1.23, табл.1 СП 10.13113.2020; п. 50 Правил противопожарного режима в утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020г.	31.10.2025г.	
8	Отделка пола зального помещения (актовый зал) выполнена материалами с неустановленными характеристиками пожарной опасности	ст. 134, табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ	31.10.2025г.	
9	Стулья актового зала не соединены между собой в ряды	п. 94 Правил противопожарного режима в утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020г.	31.10.2025г.	
10	Поэтажные коридоры здания не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м.	(ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п. 4.3.7 СП 1.13113.2020)	31.10.2025г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:

Директор, Поповичев Владимир Юрьевич
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица
(представителя))

Главный государственный инспектор МО
Алапаевское, МО г. Алапаевск, Махневского МО
по пожарному надзору
Ковин Константин Евгеньевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

Государственный инспектор МО Алапаевское,
МО г. Алапаевск, Махневского МО
по пожарному надзору
Кузьминных Александр Алексеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



(подпись)



(подпись)



(подпись)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о вынесении обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

