

Общество с ограниченной ответственностью Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель"  
(ООО УЭЦ ОТ "СТРОИТЕЛЬ")  
Юридический адрес: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, д.193, оф.172

Испытательная лаборатория

Адрес места осуществления деятельности: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172,  
телефон: 8(343)344-63-36, e-mail: apl-stoitel@mail.ru  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21СТ36

Дата решения об аккредитации  
05.03.2015

Срок действия аттестата аккредитации  
бессрочно

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Испытательной лаборатории

Клюкина Н.Н.

Дата: 26.06.2024



### Протокол № М-SBR003-240107452400002 от 26.06.2024

#### испытаний показателей микроклимата в тёплый период года

#### 1. Сведения о заказчике (работодателе):

1.1. Наименование и контактные данные заказчика (работодателя): Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Новолялинского района», тел. 8 (34388) 2-25-40; ИНН заказчика: 6647003296; КПП заказчика: 668001001; ОГРН заказчика: 1026602075422.

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 624400, Свердловская область г. Новая Ляля, ул. Уральская, 26; г. Новая Ляля, ул. Дермонтава, 31-43; п. Лобва, ул. Ленина, д. 73.

#### 3. Основание для проведения испытаний (измерений, исследований):

3.1. Договор № SBR003-240107452400002 от 11.06.2024

3.2. Заявка № 444-ИП/2023 от 14.06.2024

4. Сроки проведения испытаний: 24.06.2024 г.

5. Сведения о рабочих местах: -

6. Наименование объекта испытаний (измерений, исследований): Производственная (рабочая среда)

7. Описание, идентификация объекта испытаний (измерений, исследований): -

8. Дата получения объекта испытаний (измерений, исследований): -

9. План и метод отбора объекта испытаний (измерений, исследований): -

10. Цель проведения испытаний (измерений, исследований): Производственный контроль.

11. Сведения о средствах измерений:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Диапазон и погрешность измерения	Условия эксплуатации
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	539421	С-А/09-08-2023/268851418, выдан ФГБУ "ВНИИОФИ"	09.08.2023-08.08.2025	Температура: (от -40 до +85) °С; ±0,20 °С Влажность: (5 - 97)%; ± 3 % Скорость движения воздуха: (0,1-1,0) м/с; (1,0-20,0) м/с; ТНС-индекс: (от 0 до +70) °С, ±0,05°С Атмосферное давление: (80 - 110) кПа, ±0,13 кПа; (600 - 825) мм.рт.ст.; (±1мм.рт.ст.) (0-3600) с: При температуре (20±5) °С - в пределах ± 1,8 с. В диапазоне рабочих температур - в пределах ± 5,4 с	Температура: от - 20 до +55 °С; Влажность: при + 25 °С: до 90%. Рабочие условия эксплуатации сенсометрического щупа: Температура: от -40 до +85 °С; Влажность: при + 25 °С: до 97%.
Секундомер механический СОСпр-26-2	5454	С-СЕ/04-08-2023/267786711, выдан ФБУ "УРАЛТЕСТ"	04.08.2023-03.08.2024		Температура - от -20 до +40 °С
Прутка измерительная металлическая «Геобох РК2-30»	2016-08-30-01	С-СЕ/05-09-2023/275802967, выдан ФБУ "УРАЛТЕСТ"	05.09.2023-04.09.2024	(0,001 - 30) м ± 0,003 м	Температура от -40 до + 50 °С, Влажность до 98% при температуре плюс 25 °С, 35 °С

12. НД, устанавливающие метод проведения испытаний (измерений, исследований) и оценок:

- Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М. Руководство по эксплуатации БВЕК.43.1110.04 РЭ.

13. НД, регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора (показатели):

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

14. Сведения об условиях проведения испытаний (измерений, исследований):

№ РМ	Дата	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Скорость движения воздуха, м/с	Относительная влажность, %
1.	24.06.2024	Директор	Кабинет	24,4	735	< 0,1	54
2.	24.06.2024	Заместитель директора	Кабинет	25,1	735	< 0,1	52
3.	24.06.2024	Главный бухгалтер	Кабинет	25,2	735	< 0,1	54
4.	24.06.2024	Бухгалтер	Кабинет	25,3	735	< 0,1	55
5.	24.06.2024	Бухгалтер	Кабинет	25,5	735	< 0,1	55
6.	24.06.2024	Оператор электронно-вычислительных машин	Кабинет	25,2	735	< 0,1	52

Протокол № М-СВР003-240107452400002 от 26.06.2024 г. испытаний показателя микроклимата в теплый период года

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»»

7.	24.06.2024	Специалист по кадрам	Кабинет	25,3	735	< 0,1	54
8.	24.06.2024	Заведующий хозяйством	Кабинет	26,2	735	< 0,1	55
9.	24.06.2024	Заведующий отделением	Кабинет	26,2	735	< 0,1	55
10.	24.06.2024	Специалист по социальной работе	Кабинет	26,2	735	< 0,1	51
11.	24.06.2024	Психолог	Кабинет	25,2	735	< 0,1	55
12.	24.06.2024	Специалист по социальной работе	Кабинет	25,2	735	< 0,1	55
13.	24.06.2024	Специалист по социальной работе	Кабинет	24,3	735	< 0,1	58
14.	24.06.2024	Специалист по социальной работе	Кабинет	24,7	735	< 0,1	57
15.	24.06.2024	Инструктор по адаптивной физической культуре	Кабинет	24,7	735	< 0,1	57
16.	24.06.2024	Заведующий отделением	Кабинет	26,5	735	< 0,1	49
17.	24.06.2024	Заведующий отделением	Кабинет	24,6	735	< 0,1	54
18.	24.06.2024	Заведующий отделением	Кабинет	25,4	735	< 0,1	56

**15. Результаты измерений:**

№ п/п	Место проведения измерений, рабочее место	Дата проведения измерений	Категория работ	Температура воздуха, °С					Относительная влажность воздуха, %					Скорость движения воздушного потока, м/с				
				Нормативное значение	Измеренные значения на высоте*, м			Нормативное значение	Измеренные значения на высоте*, м			Нормативное значение	Измеренные значения на высоте*, м					
<b>Общее руководство (г. Новая Ляля, ул. Уральская, д. 26)</b>																		
1.	Кабинет: Рабочее место директора	07.06.2024	Ia	21-28	24,3	24,4	-	15-75	54	-	≤ 0,1	< 0,1	< 0,1	-				
2.	Кабинет: Рабочее место заместителя директора	07.06.2024	Ia	21-28	25,0	25,1	-	15-75	52	-	≤ 0,1	< 0,1	< 0,1	-				
<b>Служба бухгалтерского учета и финансовой деятельности (г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, 31-43)</b>																		
3.	Кабинет: Рабочее место главного бухгалтера	07.06.2024	Ia	21-28	25,1	25,2	-	15-75	54	-	≤ 0,1	< 0,1	< 0,1	-				
4.	Кабинет: Рабочее место бухгалтера	07.06.2024	Ia	21-28	25,2	25,3	-	15-75	55	-	≤ 0,1	< 0,1	< 0,1	-				
5.	Кабинет: Рабочее место бухгалтера	07.06.2024	Ia	21-28	25,2	25,3	-	15-75	55	-	≤ 0,1	< 0,1	< 0,1	-				
<b>Депроприановодство (г. Новая Ляля, ул. Уральская, д. 26)</b>																		
6.	Кабинет: Рабочее место оператора электронно-вычислительных машин	07.06.2024	Ia	21-28	25,4	25,5	-	15-75	55	-	≤ 0,1	< 0,1	< 0,1	-				

Протокол № М-СВК003-240107452400002 от 26.06.2024 г. испытаний показателем микроклимата в теплый период года. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»»

Комплектование и учет кадров (г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, 31-43)														
7.	Кабинет: Рабочее место специалиста по кадрам	10.06.2024	16	20-28	25,1	25,2	-	15-75	52	-	≤ 0,1	< 0,1	-	
Материально-техническое снабжение (г. Новая Ляля, ул. Уральская, д. 26)														
8.	Кабинет: Рабочее место заведующего хозяйством	07.06.2024	16	20-28	25,2	25,3	-	15-75	-	54	≤ 0,1	< 0,1	< 0,1	-
Отделение срочного социального обслуживания (г. Новая Ляля, ул. Уральская, д. 26)														
9.	Кабинет: Рабочее место заведующего отделением	07.06.2024	16	20-28	26,1	26,2	-	15-75	55	-	≤ 0,1	< 0,1	< 0,1	-
10.	Кабинет: Рабочее место специалиста по социальной работе	07.06.2024	16	20-28	26,1	26,2	-	15-75	55	-	≤ 0,1	< 0,1	< 0,1	-
11.	Кабинет: Рабочее место психолога	07.06.2024	16	20-28	26,1	26,2	-	15-75	51	-	≤ 0,1	< 0,1	< 0,1	-
Участковая социальная служба (г. Новая Ляля, ул. Уральская, д. 26)														
12.	Кабинет: Рабочее место специалиста по социальной работе	07.06.2024	16	20-28	25,1	25,2	-	15-75	55	-	≤ 0,1	< 0,1	< 0,1	-
Участковая социальная служба (п. Лобва, ул. Ленина, д. 73)														
13.	Кабинет: Рабочее место специалиста по социальной работе	07.06.2024	16	20-28	25,1	25,2	-	15-75	55	-	≤ 0,1	< 0,1	< 0,1	-
Социально-реабилитационное отделение (г. Новая Ляля, ул. Уральская, д. 26)														
14.	Кабинет: Рабочее место специалиста по социальной работе	07.06.2024	16	20-28	24,2	24,3	-	15-75	58	-	≤ 0,1	< 0,1	< 0,1	-
15.	Кабинет: Рабочее место инструктора по адаптивной физической культуре	07.06.2024	16	20-28	24,6	-	24,7	15-75	-	57	≤ 0,1	< 0,1	-	< 0,1
Отделение социального обслуживания на дому (г. Новая Ляля, ул. Уральская, д. 26)														
16.	Кабинет: Рабочее место заведующего отделением	07.06.2024	16	20-28	26,4	26,5	-	15-75	49	-	≤ 0,1	< 0,1	< 0,1	-
17.	Кабинет: Рабочее место заведующего отделением	07.06.2024	16	20-28	24,5	24,6	-	15-75	54	-	≤ 0,1	< 0,1	< 0,1	-
18.	Кабинет: Рабочее место заведующего отделением	07.06.2024	16	20-28	25,3	25,4	-	15-75	56	-	≤ 0,1	< 0,1	< 0,1	-

## 16. Дополнительные сведения:

16.1. Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением информации, предоставленной заказчиком.

16.2. Дополнения, отклонения, исключения из метода отсутствуют.

Протокол № М-СВЯ003-240107452400002 от 26.06.2024 г. испытаний показателей микроклимата в теплый период года  
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

16.3. Указаны единичные значения измерений на каждой высоте. При работах, выполняемых с/идя, температура, скорость движения воздуха измеряется на высотах 0,1 и 1,0 м, а относительная влажность воздуха – на высоте 1,0 м от пола или рабочей площадки. При работах, выполняемых стоя, температура, скорость движения воздуха измеряется на высотах 0,1 и 1,5 м, а относительная влажность воздуха – на высоте 1,5 м.

**Полученные результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения (испытания).**

**Сотрудник(и) организации (лаборатории), проводившие измерения:**

Инженер-лаборант

(должность)

*Иванов*

(подпись)

Иванов А.В.

(Ф.И.О.)

**Сотрудник(и) организации (лаборатории), проводившие измерения, лицо, ответственное за оформление протокола:**

Инженер-лаборант

(должность)

*Катунина*

(подпись)

Катунина С.В.

(Ф.И.О.)

Конец протокола

Конец протокола