

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«17» октября 2024 г., 66240061000207841906

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа, Тугулымского
городского округа управления надзорной деятельности и профилактической работы главного
управления МЧС России по Свердловской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«22» ноября 2024 г., 11 час. 30 мин. № 2410/029-66/174-П/АВП

(дата и время составления акта)

Свердловская область, г. Талица, ул. Заводская, 136

(место составления акта)

**Акт выездной проверки
плановой**

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «17» октября 2024 г., № 2410/029-66/174-П/РВП, учетный номер проверки 66240061000207841906.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- Бакин Станислав Юрьевич – инспектор ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор Талицкого ГО, Тугулымского ГО по пожарному надзору)
- Зайков Дмитрий Валентинович – начальник ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (главный государственный инспектор Талицкого ГО, Тугулымского ГО по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

- Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

- Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности; помещения, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности; территории, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

- обл Свердловская, р-н Талицкий, г Талица, ул Красноармейская, Дом 31

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

ГАСУСО СО "ТАЛИЦКИЙ ПАНСИОНАТ" ИНН 6654009549

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «11» ноября 2024 года, 14 час. 00 мин.
по «19» ноября 2024 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. МИН.
по " " Г., час. МИН.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
05 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**1) осмотр**

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «18» ноября 2024 года, 13 час. 00 мин.
по «19» ноября 2024 года, 10 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

2) истребование документов

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «11» ноября 2024 года, 14 час. 00 мин.
по «14» ноября 2024 года, 14 час. 00 мин.

по месту: обл Свердловская, р-н Талицкий, г Талица, ул Красноармейская, Дом 31, Место осуществления деятельности контролируемого лица

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол истребования документов от 11.11.2024 №1

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. 1. Документы на право собственности эксплуатируемого здания. 2. Документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов надзора, должностные инструкции). 3. Инструкции о мерах пожарной безопасности на объекты защиты. 4. Журналы учета проведения инструктажей по пожарной безопасности. Документы, подтверждающие прохождение обучения мерам пожарной безопасности. 5. Декларацию пожарной безопасности. 6. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 7. Акты проведения огнезащитных работ деревянных конструкций кровли здания. 8. Документы, подтверждающие проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесение в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 9. Договор на техническое обслуживание и ремонт внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и документы, подтверждающие проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, с указанием наименования обслуживающей организации с приложением разрешительных документов на право осуществления данной деятельности, предусмотренных действующим законодательством. 10. Техническую документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. 11. Акт ввода в эксплуатацию СПС. 12. Акт о проверке (испытании) на работоспособность системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ). 13. Акт комплексных испытаний на работоспособность СПС. 14. Акт испытаний СОУЭ. 15. Подтверждающие документы о проведении комплексных испытаний на работоспособность СПС. 16. Подтверждающие документы о проведении испытаний СОУЭ. 17. Перечень лиц, допущенных к эксплуатации СПС, СОУЭ (дежурный персонал), прошедших подготовку по использованию технических средств СПС. 18. Договор на техническое обслуживание СПС, СОУЭ, системы передачи извещений о пожаре (при наличии данной системы) с указанием наименования обслуживающей организации с приложением разрешительных документов на право осуществления данной деятельности, предусмотренных действующим законодательством. 19. Регламент работ по техническому обслуживанию СПС и график их проведения. 20. График технического обслуживания и ремонта СОУЭ. 21. Приказ (распоряжение) руководителя объекта о назначении ответственного за обеспечение пожарной безопасности.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. Допускается эксплуатация электрических фонарей (светильников) без защитных колпаков.. Место выявления нарушения: Помещение костюмерной (2 этаж), помещения лифтовой шахты (подвал)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:

Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

2. В подвальном помещении, в том числе в лифтовой шахте, допускается обустройство складов горючих материалов. Место выявления нарушения: Подвал

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 16 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

3. При выходе из группы № 4, отсутствует освещение. Место выявления нарушения: 1 этаж

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 23 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их освещенности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

4. В системе передачи сигнала о пожаре (ОКО-3) эксплуатируется прибор со сроком превышающим, средний срок эксплуатации, установленный изготовителем, более 10 лет (с 2011 года), без проведения испытаний до их замены в установленном порядке. Место выявления нарушения: 1 этаж (главный пост)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

5. В полотнах дверных проемов, установлены внутренние замки под ключ, без возможности их свободного открывания без ключа.. Место выявления нарушения: Холлы, коридоры, эвакуационные выходы.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений от 11.11.2024 №1
2. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Свердловская, р-н Талицкий, г Талица, ул Красноармейская, Дом 31)
3. Проверочный лист (обл Свердловская, р-н Талицкий, г Талица, ул Красноармейская, Дом 31)
4. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Свердловская, р-н Талицкий, г Талица, ул Красноармейская, Дом 31)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
(главный государственный инспектор Талицкого ГО,
Тугулымского ГО по пожарному надзору) Зайков
Дмитрий Валентинович;



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

00E5BA9F1EE4E6203BED661F6BA38876EE
Владелец: Зайков Дмитрий Валентинович
Действителен с 09.01.2024 по 03.04.2025

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную
проверку)

подпись

Зайков Дмитрий Валентинович - начальник ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС
России по Свердловской области (главный государственный инспектор Талицкого ГО, Тугулымского ГО по
пожарному надзору), телефон: 83437124520, e-mail: ond-talitsa@66.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом
выездной проверки (дата и время ознакомления)

Зайков Д.М. *22.11.2024*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет
на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения
информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином

реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«17» октября 2024 г., 66240061000207841906

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа, Тугулымского
городского округа управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления
МЧС России по Свердловской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«22» ноября 2024 г., 11 час. 30 мин. № 2410/029-66/174-П/ВП

(дата и время составления предписания)

Свердловская область, г. Талица, ул. Заводская, 136

(место составления предписания)

Предписание

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «17» октября 2024 г., № 2410/029-66/174-П/ВП, учетный номер проверки 66240061000207841906.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Бакин Станислав Юрьевич – инспектор ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор Талицкого ГО, Тугулымского ГО по пожарному надзору)
2. Зайков Дмитрий Валентинович – начальник ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (главный государственный инспектор Талицкого ГО, Тугулымского ГО по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Свердловская, р-н Талицкий, г Талица, ул Красноармейская, Дом 31

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГАСУСО СО "ТАЛИЦКИЙ ПАНСИОНАТ" ИНН 6654009549

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера идентификационных, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «11» ноября 2024 года, 14 час. 00 мин.

по «19» ноября 2024 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

05 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. При выходе из группы № 4, отсутствует освещение. Место выявления нарушения: 1 этаж
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 23 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил

противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их освещенности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Срок устранения нарушения:

01.08.2025

2. В системе передачи сигнала о пожаре (ОКО-3) эксплуатируется прибор со сроком превышающим, средний срок эксплуатации, установленный изготовителем, более 10 лет (с 2011 года), без проведения испытаний до их замены в установленном порядке. Место выявления нарушения: 1 этаж (главный пост)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.


Срок устранения нарушения:

01.08.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Начальник ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (главный государственный инспектор Талицкого ГО, Тугулымского ГО по пожарному надзору) Зайков Дмитрий Валентинович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Зайков Дмитрий Валентинович - начальник ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (главный государственный инспектор Талицкого ГО, Тугулымского ГО по пожарному надзору), телефон: 83437124520, e-mail: ond-talitsa@66.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

« 11 » часов « 30 » минут « 22 » 11 2024 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

