

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«28» сентября 2023 г., 66240061000207900122

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Сысертского городского округа,
Арамилевского городского округа УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской области
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«01» ноября 2024 г., 10 час. 30 мин. № 2410/027-66/148-П/АВП

(дата и время составления акта)

город Сысерть, ул. Карла Маркса, 28.

(место составления акта)

Акт выездной проверки
плановой

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «07» октября 2024 г., № 2410/027-66/148-П/РВП, учетный номер проверки 66240061000207900122.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. Костицына Юлия Игоревна – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сысертского ГО, Арамилевского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (Заместитель главного государственного инспектора Сысертского ГО, Арамилевского ГО по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Евстигнеев Павел Александрович - Старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности
2. Косых Алексей Дмитриевич - Старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания, которыми контролируемыми лицами владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проводилась выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Свердловская, р-н Сысертский, с Щелкун, ул Советская, Дом 155

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКУНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" ИНН 6652005010, адрес регистрации юридического лица: 624015, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, СЫСЕРТСКИЙ, СЕЛО ЩЕЛКУН, СОВЕТСКАЯ УЛИЦА, 314

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальное номерное наименование, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводилась выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «21» октября 2024 года, 11 час. 00 мин.

по «01» ноября 2024 года, 10 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)**проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...**

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

09 час 20 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)**9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:****1) испытание**(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «23» октября 2024 года, 11 час. 00 мин.

по «23» октября 2024 года, 15 час. 00 мин.

по месту: обл Свердловская, р-н Сысертский, с Щелкун, ул Советская, Дом 155

(указываются дата и место фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол испытания от 23.10.2024 №163п/164п

2) осмотр(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «21» октября 2024 года, 11 час. 00 мин.

по «21» октября 2024 года, 16 час. 00 мин.

по месту: обл Свердловская, р-н Сысертский, с Щелкун, ул Советская, Дом 155

(указываются дата и место фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 21.10.2024 №б/н

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)**10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:****1. Рабочая и проектная документация СПЗ.**(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контролируемого (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))**11. По результатам выездной проверки установлено:**

1. Отсутствует аварийное освещение. ч.1 ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ; СНиП (Строительные нормы и правила) 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; п. 4.27 СНиП (Строительные нормы и правила) П-4-79 «Естественное и искусственное освещение»; СНиП (Строительные нормы и правила) П-А.9-71 «Искусственное освещение. Нормы проектирования»; § 5 Глава 6 раздела «В» СНиП П-В.6. Место выявления нарушения: Корпус № 5
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 37 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.
2. Объект защиты (здание) не обеспечен источником (-ами) наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации (учреждения). Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.4 ст.68; СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности", п.4.1; СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" п.2.11. Место выявления нарушения: Корпус № 5
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 48 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации.
3. Установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании учреждения, эксплуатируются сверх установленного изготовителем срока службы (свыше 10 лет), в течение которого изготовитель в соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивал потребителям возможность использования продукции по назначению, при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации и без проведения испытаний в порядке установленном ГОСТ Р 59638-2021. Отсутствует программа комплексных испытаний по ГОСТ Р 59638-2021. Правила противопожарного режима в Российской Федерации», п. 54; п. 6.4.2, п.п. 5, 6 табл. 1, раздел 6.6, п. Б.4.2 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. №791-ст); п. 6.4.8, п.п. 4 табл. 1, п. 6.4.9, раздел 6.7 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в

действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. №792-ст). Место выявления нарушения: Корпус № 5

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) актом об отсутствии нарушений обязательных требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 2) актом о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательных требований, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушения, указанных в пункте 2, если нарушения устранены по окончании проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 21.10.2024 №6/н
2. протокол испытания от 23.10.2024 №163п/164п
3. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Свердловская, р-н Сысертский, с Щелкун, ул Советская, Дом 155)
4. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Свердловская, р-н Сысертский, с Щелкун, ул Советская, Дом 155)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытаний, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сысертского ГО, Арамилского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (Заместитель главного государственного инспектора Сысертского ГО, Арамилского ГО по пожарному надзору) Костицына Юлия Игоревна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

00B6FF7431B34929D94424821917E6BA38
Владелец: Костицына Юлия Игоревна
Действителен с 21.11.2023 по 13.02.2025

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подпись

Поросенков Михаил Сергеевич - Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сысертского ГО, Арамилского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (Главный государственный инспектор Сысертского ГО, Арамилского ГО по пожарному надзору), телефон: 83437772376, e-mail: ond-sisert@66.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

по и. паск - as@marova.ru @yandex.ru; от 14.10.24

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

