



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Свердловской области в  
Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах,  
г. Камышлов, Камышловском и Пышминском районах  
(Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области)

623640, Свердловская область, г. Талица,  
ул. Красноармейская, 32.  
Тел.: (34371)2-85-22 Факс: (34371)2-85-22  
E-mail: mail\_14@66.rosпотребнадzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору Государственного автономного  
учреждения социального обслуживания  
Свердловской области «Комплексный центр  
социального обслуживания населения  
Тугулымского района»

Мухамидзяровой Елене Леонидовне

623650, Свердловская область  
Тугулымский район, пгт Тугулым,  
Пионерская ул., 21;

Для сведения:

Министерство социальной политики  
Свердловской области

620144, Екатеринбург, ул. Большакова, 105

E-mail: mspso@egov66.ru

Контрольное (надзорное) мероприятие № 66250041000115414584 от 17.09.2024 г.



**ПРЕДПИСАНИЕ**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 13.03.2025

№ 66-14-15/07-1050-2025

При проведении плановой выездной проверки с 28.02.2025 по 13.03.2025, на основании решения о  
проведении плановой выездной проверки № 66-14-15/07-842-2025 от 26.02.2025 г.

в отношении

**ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
НАСЕЛЕНИЯ ТУГУЛЫМСКОГО РАЙОНА"**

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес

623650, Свердловская обл., Тугулымский район, пгт Тугулым, Пионерская  
ул., 21

дата регистрации

11.12.2002

ИНН/ОГРН

6655000080 / 1026602234460

Отделение временного проживания граждан пожилого возраста ГАУ "КЦСОН Тугулымского  
района" (623650, Свердловская обл., Тугулымский район, пгт Тугулым, ул. Пионерская, 21)

При рассмотрении представленных документов: Акта плановой выездной проверки от 13.03.2025 г.  
№ 31/2025-230

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений и предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, на основании ст. 90, 90.1. Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
1.	Юридическим лицом не обеспечен сбор и дальнейший вывоз жидких бытовых отходов от отделения временного проживания на очистные сооружения. Так согласно договора № 12-ЖБО/2025 от 09.01.2025 г., заключенным с МУП "УЖКХ и АТМО" сведений о месте обезвреживания (очистки) ЖБО на очистных сооружениях не имеется. Что является нарушением п. 2.2 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. При отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения, либо в подземные водонепроницаемые сооружения с дальнейшим вывозом на очистные сооружения.	СП 2.1.3678-20	2.2	Сбор ЖБО должен осуществляться в подземные водонепроницаемые сооружения с дальнейшим вывозом на очистные сооружения.	01.02.2026
2.	В комнате для проживающих №6 покрытие деревянного пола имеет дефекты в виде отслоившегося покрасочного покрытия. В складе на 2ом этаже здания покрытие стены в правом углу помещения имеет следы протекания и признаки поражения грибом. В комнатах для проживающих №6 и №7, в коридоре, расположенных на 2ом этаже здания, покрытия стен не устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, так как побелены белой водоземulsionной краской и на момент обследования стены грязные. Что является нарушением п.2.7 СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг, согласно которого Покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими		2.7, 9.21	Покрытие пола и стен в комнате № 6, в складе на втором этаже, комнатах № 6,7 не должны иметь дефектов и повреждений, признаков поражения грибом.	01.02.2026

<p>субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.</p> <p>- п.2.7 СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг, согласно которого Потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.</p>				
<p>3. В отделении временного проживания граждан отсутствует помещение для медицинского обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, что является нарушением п. 9.8 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого В организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания должны быть помещения, предназначенные для:</p> <p>приема лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;</p> <p>проживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;</p> <p>для организации питания, медицинского обслуживания и социальной адаптации лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;</p> <p>(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.03.2024 N 2)</p> <p>хозяйственные помещения;</p> <p>санитарно-бытовые помещения для работников организации социального обслуживания.</p> <p>Помещение для приема вновь поступающих лиц, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания оборудуется отдельным входом.</p>		9.8	В организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания должны быть помещения, предназначенные для организации медицинского обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.	01.02.2026
<p>4. Приемно-карантинное отделение не оборудовано моечными ваннами и баком для дезинфекции посуды, шкафом для хранения посуды и инвентаря, что является нарушением п. 9.16 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих</p>		9.16	Приемно-карантинное отделение должно быть оборудовано моечными ваннами и баком для дезинфекции посуды, шкафом для хранения посуды и инвентаря.	01.02.2026

<p>субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого Буфетная приемно-карантинного отделения оборудуется моечными ваннами и баком для дезинфекции посуды, шкафом для хранения посуды и инвентаря, столом.</p>				
<p>6. Не обеспечена облицовка коридора 2 этажа, туалетов, помещения кладовой для грязного и чистого белья не ниже 1,8 метра материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Так на 2 этаже коридор покрашен краской, в туалетах на 1 и 2 этажах имеется плитка на высоту 1,5 метра от пола, в помещении для хранения грязного белья (участок комнаты в душевой) не имеет облицовки, поверхность стен покрашена краской, в кладовой для хранения чистого белья не имеется облицовки на высоту не ниже 1,8 метра - поверхность покрашена краской, что является нарушением п. 9.22 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого В производственных и складских помещениях пищеблока, буфетных, коридоров и холлов, помещениях с влажным режимом (душевые, умывальные, туалеты), помещениях прачечной, кладовых для хранения чистого и грязного белья стены должны быть на высоту не ниже 1,8 метра облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств.</p>		9.22	Облицовка коридора 2 этажа, туалетов (на 1 и 2 этажах), помещения кладовой для грязного и чистого белья должна быть выполнена не ниже 1,8 метра материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств.	01.02.2026
<p>7. В организации социального обслуживания используются мебель, покрытие которой не обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в комнате для проживающих № 5 используемые 3 кровати, 3 тумбы, 2 стула имеют дефекты в отделке - трещины и повреждения поверхности, в комнате № 1 3 кровати имеют дефекты в отделке ножек и спинки, в комнате № 2 две тумбочки и 2 кровати имеют дефекты, в комнате № 3 все 3 кровати и 2 тумбочки имеют дефекты, в комнате № 4 две тумбочки имеют дефекты, 2 стула имеют дефекты, в комнате № 7 2 тумбочки и 3 стула имеют дефекты, в комнате № 6 две тумбочки имеют дефекты. На втором этаже (в коридоре) используемая мебель - 6 стульев имеет дефекты в виде трещин. Наличие дефектов в отделке поверхности мебели исключает (не обеспечивает) возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Что является нарушением п. 9.24 СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров,</p>		9.24	Поверхность используемой в учреждении мебели должна обеспечивать проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	01.02.2026

<p>выполнение работ или оказание услуг, согласно которого в организациях социального обслуживания используются оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. При использовании мягкой мебели должны быть съемные чехлы (не менее 2 комплектов) со стиркой их по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц.</p>				
<p>8. В санитарном узле (туалете) имеется унитаз, раковина, отсутствует писсуар, что является нарушением п. 9.25 СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг, согласно которого В санитарном узле организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания организуются умывальная зона, зона унитазов в закрытых кабинках (писсуары - в мужском туалете) и зона душевой.</p> <p>Умывальная зона оборудуется умывальной раковиной и вешалками для полотенец, полочками для умывальных принадлежностей. Зона унитазов оборудуется закрытыми кабинками с унитазами с сиденьем, держателями для туалетной бумаги.</p> <p>Зона душевой оборудуется душевой установкой в закрытой кабинке, вешалками, полочками и скамьями для умывальных принадлежностей, полотенце и личной одежды, резиновыми ковриками с ребристой поверхностью.</p> <p>Также в туалете должен быть полотенцесушитель.</p> <p>В случае, если туалет оборудуется несколькими раковинами, унитазами в закрытых кабинках, душевыми установками в закрытых кабинках, должны быть смонтированы перегородки с дверьми между зонами унитазов и душевых.</p> <p>Для хранения уборочного инвентаря оборудуются отдельные помещения (шкафы).</p> <p>В организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания туалет в жилых помещениях, организованных по типу жилых ячеек, оборудуется из расчета не менее 1 раковины, унитаза и душевой установки на 3 проживающих.</p>		9.25	В мужском туалете обеспечить наличие писсуаров.	01.02.2026
<p>9. В организации не обеспечены условия для оказания проживающим парикмахерских услуг с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Уход за малоподвижными проживающими, осуществляется работниками организации вне специального помещения и не обученным персоналом. Отсутствует Парикмахерская (комната) для оказания проживающим парикмахерских услуг с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Что является нарушением п. 9.30 СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий,</p>		9.30	Обеспечить условия для оказания проживающим парикмахерских услуг с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.	01.02.2026

<p>сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг, согласно которого В организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания обеспечиваются условия для оказания проживающим парикмахерских услуг с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.</p>				
<p>10. Не обеспечено наличие кладовой для раздельного хранения моющих и дезинфицирующих средств. Так на втором этаже Отделения, в кладовой на одном стеллаже хранятся моющие средства (жидкое мыло) и дезинфицирующее средство - Дюльбак. Что является нарушением п. 9.31 СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг, согласно которого Кладовые оборудуются стеллажами или шкафами для раздельного хранения грязного и чистого белья, моющих и дезинфицирующих средств, личных вещей проживающих.</p>		9.31	Кладовую комнату оборудовать стеллажами или шкафами для раздельного хранения моющих и дезинфицирующих средств.	01.02.2026
<p>11. Выгребная яма, предназначенная для сбора отходов расположена на расстоянии 3 метров от жилого здания отделения временного проживания, что является нарушением п. 19 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", согласно которого расстояние от выгребов и дворовых уборных с помойницами до жилых домов, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи &lt;15&gt; и медицинских организаций, организаций социального обслуживания, детских игровых и спортивных площадок должно быть не менее 10 метров и не более 20 метров, для туалетов - не менее 20 метров.</p>	СанПиН 2.1.3684-21	19	Обеспечить удаление выгребной ямы на расстояние не менее 10 метров до жилых помещений учреждения	01.02.2026

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в срок до 01.02.2026 г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на  
Директора Государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тугулымского района»  
Мухамидзярову Елену Леонидовну

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Специалист-эксперт  
Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в  
Талицком, Байкаловском,  
Тугулымском районах, городе  
Камышлов, Камышловском и  
Пышминском районах

Берсенева Сергей Николаевич

должность лица, уполномоченного осуществлять  
госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

Мухамидзярова Е.Л.

должность, ФИО

подпись

13.03.2025

дата

623650, Свердловская обл., Тугулымский район, пгт Тугулым, ул. Пионерская, 21

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-14-15/07-1050-2025 от 13.03.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица Министерство социальной политики Свердловской области 620144, Екатеринбург, ул. Большакова, 105, E-mail: mspso@egov66.ru

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.