

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«26» сентября 2023 г., 66240061000207851424

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского
городского округа

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«18» ноября 2024 г., 15 час. 00 мин. № 2410/022-66/560-П/ПВП

(дата и время составления предписания)

Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 55А

(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 28 » октября 2024 г., № 2410/022-66/560-П/РВП, учетный номер проверки 66240061000207851424.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Булыгин Роман Игоревич – инспектор ОНД и ПР ОНД и ПР г.Нижний Тагил и Горноуральского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватель, старшие дознаватели))

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Свердловская, г Нижний Тагил, ул Правды, Дом 9а

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ" ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ" ИНН 6667008550, адрес регистрации юридического лица: 622051, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, НИЖНИЙ ТАГИЛ, ПРАВДЫ УЛИЦА, 9А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их идентификационные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «08» ноября 2024 года, 10 час. 00 мин.

по «18» ноября 2024 года, 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

05 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте защиты эвакуационный выход не обеспечивает безопасную эвакуацию людей, а именно: ширина эвакуационного выхода из общего коридора на 2 этаж (помещение № 4 по техническому паспорту БТИ от

ГАУСО СО «КЦСОН «Золотая осень»
города Нижний Тагил»

Вх. №

от

№ папки

4556/2
18.11.2024
05-13

04.09.2008 года) на лестничную клетку в свету при числе эвакуирующихся не более 50 человек менее 0,8 метра (по факту ширина выхода составляет 0,72 метра) ч.1 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 5 ч.1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ч.1, ч.1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.5, 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Место выявления нарушения: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 9а, ГАУСО СО "КЦСОН "Золотая осень" города Нижний Тагил".

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

03.11.2025

2. На объекте защиты эвакуационный выход не обеспечивает безопасную эвакуацию людей, а именно: ширина эвакуационного выхода из общего коридора на 2 этаже (помещение № 24 по техническому паспорту БТИ от 04.09.2008 года) на лестничную клетку в свету при числе эвакуирующихся не более 50 человек менее 0,8 метра (по факту ширина выхода составляет 0,72 метра) ч.1 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 5 ч.1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ч.1, ч.1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.5, 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Место выявления нарушения: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Правды, 9а, ГАУСО СО "КЦСОН "Золотая осень" города Нижний Тагил"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

03.11.2025

3. На объекте защиты, класса функциональной пожарной опасности Ф 4.3, эвакуационные пути не обеспечивают безопасную эвакуацию людей: лестница 3-го типа в здании имеет ограждения высотой менее 1,2 м. (высота ограждений в свету составляет от 0,6 м. до 0,96 м), ширину поступи менее 0,20 м (по факту 0,04 м), угол уклона более 60 градусов (фактически 66,3 градусов). Лестница 3-го типа размещена у стены, имеющей светопрозрачные проемы с пределом огнестойкости менее EIW 30, ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184 - ФЗ «О техническом регулировании», ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 1, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.9, п. 4.4.7, п. 7.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.2 ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний. Место выявления нарушения: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 9а, ГАУСО СО "КЦСОН "Золотая осень" города Нижний Тагил".

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

03.11.2025

4. Мощность речевых пожарных оповещателей не обеспечивает уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей не менее 75 дБА (согласно акту измерения звукового давления от 06.11.2024 года ООО Фирма «СИН-СБ» уровень звука при сработке СОУЭ составляет: 1 этаж кабинет № 6 - 62 дБА, кабинет № 7 - 60 дБА, кабинет № 8 - 66 дБА, кабинет № 9 - 69,5 дБА, комната парикмахера - 68,3 дБА, раздевалка - 70,2 дБА, кабинет № 10 - 55,9 дБА, санузел - 65,8 дБА, кабинет - 50,3 дБА, умывальня - 48,7 дБА, моечная - 50,2 дБА, кабинет зам. директора - 69,2 дБА, кабинет - 56 дБА, касса - 57,2 дБА, кабинет № 1 - 72,2 дБА, кабинет № 2 - 57,3 дБА, кабинет № 3 - 74,5 дБА, кабинет № 4 - 71,5 дБА, кабинет № 5 - 73,3 дБА, кабинет процедурная - 60,6 дБА; 2 этаж фитобар - 62 дБА, кабинет медсестры - 62 дБА, кабинет трудотерапии - 73,9 дБА, кабинет - 60,3 дБА, кабинет директора - 64 дБА, приемная - 71,1 дБА, бухгалтерия - 57,5 дБА, кабинет - 56,9 дБА, кабинет - 69,5 дБА, кабинет 69,1 дБА, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ст.6, ст. 54 ч.3 ч.4 ст.84 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1. п.4.2, п.4.6, п. 4.8 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479. Место выявления нарушения: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 9а, ГАУСО СО "КЦСОН "Золотая осень" города Нижний Тагил".

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:


Часть 2, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.
Срок устранения нарушения:
 03.11.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательством нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Инспектор ОНД и ПР ОНД и ПР г.Нижний Тагил и Горноуральского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Булыгин Роман Игоревич
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Булыгин Роман Игоревич - инспектор ОНД и ПР ОНД и ПР г.Нижний Тагил и Горноуральского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 83435403497, e-mail: ondtagil@66.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«15» часов «00» минут «18» 11 20 24 г. *Булыгин Роман Игоревич*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

