



Министерство социальной политики
Свердловской области
Государственное автономное учреждение
социального обслуживания
Свердловской области
**«Комплексный центр социального
обслуживания населения «Золотая осень»
города Нижний Тагил»
(ГАУСО СО «КЦСОН «Золотая осень»)
города Нижний Тагил»**

П Р И К А З

от 05.09.2022г. № 419

О назначении ответственных лиц за эксплуатацию и содержание противопожарного водоснабжения

В соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Назначить ответственными лицами за эксплуатацию и содержание противопожарного водоснабжения (ПГ; ПК) по адресам:
 - ул. Правды, 9А – заведующего хозяйством Шаламову Е.И.;
 - ул. Максарева, 11 – заведующего хозяйством Брагину Т.В.;
 - ул. Пихтовая, 18 – заведующего хозяйством Ермакову О.А.;
 - ул. Зари, 73 – заведующего хозяйством Горбунову О.А.
- 1.1. Ответственным лицам Шаламовой Е.И., Брагиной Т.В., Ермаковой О.А., Горбуновой О.А.:
- 1.2. Руководствоваться в своей деятельности требованиями нормативных актов в сфере пожарной безопасности, настоящим приказом.
- 1.3. Обеспечить:
 - 1.3.1. Постоянный доступ к рукавам внутреннего противопожарного водоснабжения (ПК), а так же к пожарному гидранту (ПГ), расположенному на территории учреждения по адресу: Пихтовая, 18.
 - 1.3.2. Наличие на всех пожарных кранах нумерации и информационной таблички: "При пожаре звонить по тел. 101,112". Рукава должны быть присоединены к отводам пожарных кранов и напорным стволам.

- 1.3.3. Недопущение использования внутреннего пожарного водопровода в хозяйственных целях.
2. Назначить ответственным лицом за документальное сопровождение технического обслуживания и правильностью эксплуатации системы противопожарного водоснабжения специалиста по противопожарной профилактике Березовскую Н.В.
- 2.1. Ответственному лицу Березовской Н.В.:
- 2.1.1. Обеспечить заключение договора со специализированной организацией на проведение испытаний пожарного гидранта (ПГ) расположенного на территории учреждения по адресу: Пихтовая, 18 и внутреннего противопожарного водопровода (ПК) на работоспособность и проведение испытаний клапанов пожарных кранов на исправность. Испытания проводить два раза в год, весной и осенью. Результаты проверки фиксировать в протоколе испытаний и оформлять актом.
- 2.1.2. Обеспечить проведение каждые 6 месяцев технического обслуживания (перекатывание пожарных рукавов на новый шов) и проверку внутренних пожарных кранов на работоспособность с составлением акта и фиксацией результатов проверки в журнале технического освидетельствования пожарных кранов;
3. Приказ № 58 от 15.03.2021 г. считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Манькову Н.В.

Директор Центра



А.А. Горбунова