

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«30» января 2024 г., 66240061000207911364

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
отделение надзорной деятельности и профилактической работы Верхнесалдинского городского округа,  
городского округа Нижняя Салда УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«16» февраля 2024 г., 12 час. 00 мин. № 2401/010-66/1-П/ВП

(дата и время составления предписания)

624740 Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, д. 145

(место составления предписания)

### Предписание об устранении нарушений обязательных требований

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «30» января 2024 г., № 2401/010-66/1-П/ВП, учетный номер проверки 66240061000207911364.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:**

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:**

1. Лобашова Наталья Михайловна – инспектор ОНД и ПР Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор РФ по пожарному надзору)
2. Сабакаева Евгения Валерьевна – старший инспектор ОНД и ПР Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. Выездная проверка проведена в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

1. обл Свердловская, г Нижняя Салда, ул Луначарского, Дом 145

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения города Нижняя Салда, ИНН 6622002935, адрес регистрации юридического лица: 624740, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, НИЖНЯЯ САЛДА, ЛУНАЧАРСКОГО УЛИЦА, 145

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

**7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с «06» февраля 2024 года, 14 час. 00 мин.

по «16» февраля 2024 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовая пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

10 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. На объекте не обеспечивается техническое обслуживание огнетушителей, указанных в паспорте огнетушителя.  
Место выявления нарушения: Здание КЦСОН  
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:  
Пункт 60, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил

противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

**Срок устранения нарушения:**

14.02.2025

2. В палатах отсутствуют планы эвакуации при пожаре. Место выявления нарушения: Здание КЦСОН

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 84, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

В номерах и на этажах гостиниц, moteлей, общежитий и других зданий, приспособленных для временного пребывания людей, вывешиваются планы эвакуации на случай пожара.

**Срок устранения нарушения:**

14.02.2025

3. На объекте не обеспечено ознакомление (под подпись) прибывших физических лиц с мерами пожарной безопасности. Место выявления нарушения: Здание КЦСОН

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 84, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

В гостиницах, moteлях, общежитиях и других зданиях, приспособленных для временного пребывания людей, лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, обеспечивают ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности.

**Срок устранения нарушения:**

14.02.2025

4. На объекте отсутствует техническая документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. Место выявления нарушения: Здание КЦСОН

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

**Срок устранения нарушения:**

14.02.2025

5. На объекте отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Место выявления нарушения: здание КЦСОН

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 17(1), Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.


**Срок устранения нарушения:**

14.02.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший инспектор ОНД и ПР Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Сабакаева Евгения Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Сабакаева Евгения Валерьевна - старший инспектор ОНД и ПР Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 83434550090, e-mail: ond-salda@66.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

« 16.02.2024 » часов « 12:00 » минут « 20 » Г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

