

Министерство социальной политики
Свердловской области
Государственное автономное
учреждение социального
обслуживания Свердловской
области «Комплексный центр
социального обслуживания населения
города Нижняя Салда»
(ГАУСО СО «КЦСОН города Нижняя Салда»)
Луначарского ул., д. 145, г. Нижняя Салда,
Свердловская область, 624742
тел./факс: (34345) 3-30-40
E-mail: soc044@egov66.ru
Сайт: <http://zabota044.msp.midural.ru>

Министерство Российской Федерации по
делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
отделение надзорной деятельности и
профилактической работы
Верхнесалдинского городского округа,
городского округа Нижняя Салда УДН и
ПР Главного управления МЧС России по
Свердловской области

13.02.2025 № 33

На № _____ от _____

Во исполнение предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 16.02.2024 г. № 2401/010-66/1-П/ПВП ГАУСО СО «КЦСОН города Нижняя Салда» представляет отчет об устранении выявленных нарушений:

В рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, при проведении выездной проверки с 06.02.2024- 16.02.2024 гг. в ГАУСО СО «КЦСОН города Нижняя Салда» были выявлены нарушения. С целью исполнения Предписания от 16.02.2024 г. № 2401/010-66/1-П/ПВП были предприняты следующие меры:

№ п/п	Нарушение	Информация об устранении
1	На объекте не обеспечивается техническое обслуживание огнетушителей, указанных в паспорте огнетушителя.	На объекте обеспечивается соблюдение сроков соблюдения перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителей.
2	В палатах отсутствуют планы эвакуации при пожаре.	В палатах вывешены планы эвакуации на случай пожара.
3	На объекте не обеспечено (под подпись) прибывших физических лиц с мерами пожарной безопасности.	На объекте все вновь прибывшие физические лица под подпись знакомятся с мерами пожарной безопасности.
4	На объекте отсутствует техническая документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	На объекте хранятся техническая документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

5	На объекте отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	На объекте ведётся журнал эксплуатации систем противопожарной защиты и вносятся информация .
---	---	--

И.о. директора



И.В. Никитина

Исполнитель: Заместитель директора
Никитина Ирина Владимировна
Тел. 8(34345) 3-30-40