

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное учреждение  
социального обслуживания Свердловской  
области «Комплексный центр социального  
обслуживания населения города  
Волчанска»

Карпинского ул., 19А, Волчанск, Свердловской обл. 624940  
Тел./факс (34383) 5-90-01  
E-mail: [soc036@egov66.ru](mailto:soc036@egov66.ru)  
Сайт: <http://zabota036.msp.midural.ru>

20.12.2024г № 451  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику ОНД ОНДиПР ГО  
Краснотурьинск, ГО Карпинск,  
волчанского ГО УНДиПР ГУ МЧС  
России по Свердловской области

Подполковнику внутренней службы  
Гринвальду И.А.

Сопроводительное письмо  
Об исполнении предписания

Уважаемый Илья Александрович!

Уведомляем Вас об устранении выявленных нарушений в ходе выездной проверки от 09.10.23 г (учетный номер проверки 66230061000203733793) и 06.11.2024 г (учетный номер проверки 66240061000207862410), а именно:

не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости помещения различных классов функциональной пожарной опасности, а именно часть здания с помещениями, предназначенными для проживания людей (Ф 1.1) и часть здания с административно бытовыми (Ф 4.3) (необходимо установить противопожарные двери с пределами огнестойкости не ниже EI 60).

В соответствии с ФЗ от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» был заключен договор от 29.11.2024г №2024.251682 с ООО «Антей» на выполнение работ по изготовлению, поставке, доставке и монтажу противопожарных дверей в количестве 2 штук. Исполнитель выполнил все обязательства в полном объеме в срок в надлежащем качестве, что подтверждается актом выполненных работ от 19.12.2024 г. №475. Место установки противопожарных дверей – внутри здания по адресу: г.Волчанск, ул. Карпинского 19а – в проходе между 1 и 2 этажом правой и левой части здания. Противопожарные двери соответствуют требованиям пожарной безопасности, что подтверждается паспортом изготовителя ООО «НеоКрил» и сертификатом пожарной безопасности №ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00464/21.

Копии акта выполненных работ от 19.12.2024 г №475, паспортов на металлические противопожарные двери и сертификат соответствия прилагаем к данному сопроводительному письму.

И.о. директора

О.В. Коркунова