

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«25» сентября 2023 г., 66240061000207822426

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы муниципального образования Алапаевское,
муниципального образования город Алапаевск, Махневского муниципального образования

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«13» декабря 2024 г., 12 час. 20 мин. № 2411/003-66/91-П/АВП

(дата и время составления акта)

г. Алапаевск, ул. Ленина, 6

(место составления акта)

Акт выездной проверки
плановой

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «26» ноября 2024 г., № 2411/003-66/91-П/РВП, учетный номер проверки 66240061000207822426.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. Бахматов Павел Александрович – начальник ОНД и ПР МО Алапаевское, МО г. Алапаевск, Махневского МО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

- обл Свердловская, р-н Алапаевский, с Голубковское, ул Ленина, Строение 14
- обл Свердловская, г Алапаевск, ул Павлова, Дом 23

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АЛАПАЕВСКА И АЛАПАЕВСКОГО РАЙОНА" ИНН 6601007280, адрес регистрации юридического лица: 624600, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, АЛАПАЕВСК, ПАВЛОВА УЛИЦА, 23

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «10» декабря 2024 года, 11 час. 00 мин.

по «13» декабря 2024 года, 11 час. 00 мин.

(указываются даты и время фактического начала выездной проверки, а также даты и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ Г., _____ час. _____ мин.
по " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
08 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) инструментальное обследование

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «02» декабря 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «13» декабря 2024 года, 12 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

2) истребование документов

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «02» декабря 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «13» декабря 2024 года, 12 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

3) получение письменных объяснений

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «02» декабря 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «13» декабря 2024 года, 12 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

4) опрос

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «02» декабря 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «13» декабря 2024 года, 12 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

5) осмотр

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «02» декабря 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «13» декабря 2024 года, 12 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Не рассматривались

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. В коридоре 2 этажа оповещатель СОУЭ расположен менее 150 мм от потолка. Место выявления нарушения: Алапаевский район, с. Голубковское, ул. Ленина, 14

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 3 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'

Нарушенное обязательное требование:

Объекты защиты (оборудование) оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения оборудования автоматическими установками пожаротушения согласно приложению № 4 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации,

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

2. Уровень звука постоянного шума в столовая 2 этаж, кабинет директора, комната № 10, комната № 7, склад 2 этаж, кабинет культ организатора 2 этаж, со всеми сигналами СОУЭ в наиболее удалённых местах, защищаемых помещений не соответствует нормативному значению. Таблица 1 СП 51.13330.2011 "Защита от шума". Место выявления нарушения: Алапаевский район, с. Голубковское, ул. Ленина, 14
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 3 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'
Нарушенное обязательное требование:
 Объекты защиты (оборудование) оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения оборудования автоматическими установками пожаротушения согласно приложению № 4 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

3. В помещении столовой пожарный извещатель расположен менее 0,5 м от осветительных приборов. Место выявления нарушения: Алапаевский район, с. Голубковское, ул. Ленина, 14
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 3 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'
Нарушенное обязательное требование:
 Объекты защиты (оборудование) оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения оборудования автоматическими установками пожаротушения согласно приложению № 4 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

4. На объекте защиты деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом.. Место выявления нарушения: Алапаевский район, с. Голубковское, ул. Ленина, 14
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 13 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Об осуществлении при эксплуатации объекта защиты руководителем организации проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ

5. Отделка пола на путях эвакуации (коридор, фойе) выполнена легко воспламеняемым материалом (В3), таблица 28 декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов на путях эвакуации, № 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Место выявления нарушения: г. Алапаевск, ул. Павлова, 23
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой: 1) установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации.

6. Отсутствуют пожарные извещатели в кабинетах 3, 6, 8, помещение склада.. Место выявления нарушения: г. Алапаевск, ул. Павлова, 23
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 3 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'
Нарушенное обязательное требование:
 Объекты защиты (оборудование) оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения оборудования автоматическими установками пожаротушения согласно приложению № 4 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

7. В коридоре ручной пожарный извещатель находится на расстоянии более 1,5 метра от пола.. Место выявления нарушения: г. Алапаевск, ул. Павлова, 23
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 3 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'
Нарушенное обязательное требование:
 Объекты защиты (оборудование) оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения оборудования автоматическими установками пожаротушения согласно приложению № 4 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

8. Приборы АПС и СОУЭ размещены на горючем основании.. Место выявления нарушения: г Алапаевск, ул. Павлова, 23
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 3 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'
Нарушенное обязательное требование:
 Объекты защиты (оборудование) оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения оборудования автоматическими установками пожаротушения согласно приложению № 4 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
9. Уровень звука постоянного шума в кабинетах 2, 7, 8, коридор, склад, кабинет директора со всеми сигналами СОУЭ в наиболее удалённых местах, защищаемых помещений не соответствует нормативному значению. Таблица 1 СП 51.13330.2011 "Защита от шума". Место выявления нарушения: г. Алапаевск, ул. Павлова, 23
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 3 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'
Нарушенное обязательное требование:
 Объекты защиты (оборудование) оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения оборудования автоматическими установками пожаротушения согласно приложению № 4 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре


(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки : 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Документы не прилагаются

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник ОНД и ПР МО Алапаевское, МО г. Алапаевск, Махневского МО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Бахматов Павел Александрович



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подпись

Бахматов Павел Александрович - начальник ОНД и ПР МО Алапаевское, МО г. Алапаевск, Махневского МО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору), телефон: 87343462197, e-mail: tond-alapaevsk@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

