

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«25» сентября 2023 г., 66240061000207822426

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы муниципального образования Алапаевское,
муниципального образования города Алапаевск, Махневского муниципального образования**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«13» декабря 2024 г., 12 час. 20 мин. № 2411/003-66/91-П/ВП

(дата и время составления предписания)

г. Алапаевск, ул. Ленина, 6

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «26» ноября 2024 г., № 2411/003-66/91-П/ВП, учетный номер проверки 66240061000207822426.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Бахматов Павел Александрович – начальник ОНД и ПР МО Алапаевское, МО г. Алапаевск, Махневского МО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Свердловская, р-н Алапаевский, с Голубковское, ул Ленина, Строение 14
2. обл Свердловская, г Алапаевск, ул Павлова, Дом 23

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АЛАПАЕВСКА И АЛАПАЕВСКОГО РАЙОНА" ИНН 6601007280, адрес регистрации юридического лица: 624600, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, АЛАПАЕВСК, ПАВЛОВА УЛИЦА, 23

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «10» декабря 2024 года, 11 час. 00 мин.
по «13» декабря 2024 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

08 час 00 минут (часы, минуты)

(указываются срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В коридоре 2 этажа оповещатель СОУЭ расположен менее 150 мм от потолка. Место выявления нарушения:

Алапаевский район, с. Голубковское, ул. Ленина, 14

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 3 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'

Нарушенное обязательное требование:

Объекты защиты (оборудование) оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения оборудования автоматическими установками пожаротушения согласно приложению № 4 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Срок устранения нарушения:

01.12.2025

2. Уровень звука постоянного шума в столовая 2 этаж, кабинет директора, комната № 10, комната № 7, склад 2 этаж, кабинет культ организатора 2 этаж, со всеми сигналами СОУЭ в наиболее удалённых местах, защищаемых помещений не соответствует нормативному значению. Таблица 1 СП 51.13330.2011 "Защита от шума". Место выявления нарушения: Алапаевский район, с. Голубковское, ул. Ленина, 14

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 3 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'

Нарушенное обязательное требование:

Объекты защиты (оборудование) оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения оборудования автоматическими установками пожаротушения согласно приложению № 4 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Срок устранения нарушения:

01.12.2025

3. В помещении столовой пожарный извещатель расположен менее 0,5 м от осветительных приборов. Место выявления нарушения: Алапаевский район, с. Голубковское, ул. Ленина, 14

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 3 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'

Нарушенное обязательное требование:

Объекты защиты (оборудование) оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения оборудования автоматическими установками пожаротушения согласно приложению № 4 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Срок устранения нарушения:

01.12.2025

4. На объекте защиты деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом.. Место выявления нарушения: Алапаевский район, с. Голубковское, ул. Ленина, 14

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 13 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Об осуществлении при эксплуатации объекта защиты руководителем организации проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ

Срок устранения нарушения:

01.12.2025

5. Отделка пола на путях эвакуации (коридор, фойе) выполнена легко воспламеняемым материалом (В3), таблица 28 декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов на путях эвакуации, № 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Место выявления нарушения: г. Алапаевск, ул. Павлова, 23

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой: 1) установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации.

Срок устранения нарушения:

01.12.2025

6. Отсутствуют пожарные извещатели в кабинетах 3, 6, 8, помещение склада.. Место выявления нарушения: г. Алапаевск, ул. Павлова, 23

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 3 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'

Нарушенное обязательное требование:

Объекты защиты (оборудование) оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения оборудования автоматическими установками пожаротушения согласно приложению № 4 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Срок устранения нарушения:

01.12.2025

7. В коридоре ручной пожарный извещатель находится на расстоянии более 1,5 метра от пола.. Место выявления нарушения: г. Алапаевск, ул. Павлова, 23

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 3 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'

Нарушенное обязательное требование:

Объекты защиты (оборудование) оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения оборудования автоматическими установками пожаротушения согласно приложению № 4 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Срок устранения нарушения:

01.12.2025

8. Приборы АПС и СОУЭ размещены на горючем основании.. Место выявления нарушения: г Алапаевск, ул. Павлова, 23

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 3 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'

Нарушенное обязательное требование:

Объекты защиты (оборудование) оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения оборудования автоматическими установками пожаротушения согласно приложению № 4 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Срок устранения нарушения:

01.12.2025

9. Уровень звука постоянного шума в кабинетах 2, 7, 8, коридор, склад, кабинет директора со всеми сигналами СОУЭ в наиболее удалённых местах, защищаемых помещений не соответствует нормативному значению. Таблица 1 СП 51.13330.2011 "Защита от шума". Место выявления нарушения: г. Алапаевск, ул. Павлова, 23

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 3 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'

Нарушенное обязательное требование:

Объекты защиты (оборудование) оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения оборудования автоматическими установками пожаротушения согласно приложению № 4 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре


Срок устранения нарушения:

01.12.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Начальник ОНД и ПР МО Алапаевское, МО г. Алапаевск,
Махневского МО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской
области (главный государственный инспектор города (района)
субъекта РФ по пожарному надзору) Бахматов Павел
Александрович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Бахматов Павел Александрович - начальник ОНД и ПР МО Алапаевское, МО г. Алапаевск, Махневского МО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору), телефон: 87343462197, e-mail: tond-alapaevsk@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

