

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«10» сентября 2024 г., 66250061000215275279

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Сысертского городского округа,  
Арамилевского городского округа УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской области**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«21» ноября 2025 г., 12 час. 00 мин. № 2511/027-66/116-П/АВП

(дата и время составления акта)

г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 28

(место составления акта)

**Акт выездной проверки  
плановой**

(плановой / внеплановой)

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «05» ноября 2025 г., № 2511/027-66/116-П/РВП, учетный номер проверки 66250061000215275279.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Выездная проверка проведена:**

- Костицына Юлия Игоревна – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сысертского ГО, Арамилевского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (Заместитель главного государственного инспектора Сысертского ГО, Арамилевского ГО по пожарному надзору)
- Поросенков Михаил Сергеевич – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сысертского ГО, Арамилевского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (Главный государственный инспектор Сысертского ГО, Арамилевского ГО по пожарному надзору)
- Пашихин Степан Иванович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сысертского ГО, Арамилевского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (Государственный инспектор Сысертского ГО, Арамилевского ГО по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:**

- Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

**эксперты (экспертные организации):**

- Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

**5. Выездная проверка проведена в отношении:**

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

**6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

- обл Свердловская, р-н Сысертский, с Щелкун, ул Советская, Здание 314

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

**7. Контролируемое лицо:**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКУНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" ИНН 6652005010, адрес

регистрации юридического лица: 624015, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ, С ЩЕЛКУН, УЛ СОВЕТСКАЯ, Д. 314

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

### 8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «13» ноября 2025 года, 11 час. 00 мин.

по «13» ноября 2025 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

### проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ Г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ Г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

### Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

### 9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

#### 1) осмотр

(указываются фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «13» ноября 2025 года, 11 час. 00 мин.

по «13» ноября 2025 года, 12 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

### 10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

#### 1. Не рассматривались

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

### 11. По результатам выездной проверки установлено:

- Объект защиты (здание) не обеспечен источником (-ами) наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации (учреждения). Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.4 ст.68; СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности", п.4.1; СНИП 2.04.02-84\* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" п.2.11. (Выявленное нарушение указано в действующем предписании № 2411/027-66/144-П/ПВП от 01.11.2024 года, срок устранения которого продлен до 01.09.2026 Решением по итогам рассмотрения жалобы от 05.11.2025 № ДОКНД/2510/25978). Место выявления нарушения: Корпус 3  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт 48 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации.
- Отсутствует аварийное освещение. ч.1 ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ; СНИП (Строительные нормы и правила) 23-05-95\* «Естественное и искусственное освещение»; п. 4.27 СНИП (Строительные нормы и правила) II-4-79 «Естественное и искусственное освещение»; СНИП (Строительные нормы и правила) II-А.9-71 «Искусственное освещение. Нормы проектирования»; § 5 Глава 6 раздела «В» СНИП II-В.6. (Выявленное нарушение указано в действующем предписании № 2411/027-66/144-П/ПВП от 01.11.2024 года, срок устранения которого продлен до 01.09.2026 Решением по итогам рассмотрения жалобы от 05.11.2025 № ДОКНД/2510/25978). Место выявления нарушения: Корпус 3  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт 37 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки : 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия))


### 12. К настоящему акту прилагаются:

- Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Свердловская, р-н Сысертский, с Щелкун, ул Советская, Здание 314)
- Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах медицинских организаций (Приложение № 6 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Свердловская, р-н Сысертский, с Щелкун, ул Советская, Здание 314)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сысертского ГО, Арамильского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (Государственный инспектор Сысертского ГО, Арамильского ГО по пожарному надзору) Пашихин Степан Иванович



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подпись

Пашихин Степан Иванович - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сысертского ГО, Арамильского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (Государственный инспектор Сысертского ГО, Арамильского ГО по пожарному надзору), телефон: 83437461750, e-mail: ond-sisert@66.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

