

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«10» сентября 2024 г., 66250061000215275279

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Сысертского городского округа,
Арамилевского городского округа УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«21» ноября 2025 г., 12 час. 00 мин. № 2511/027-66/116-П/ВП

(дата и время составления предписания)

г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 28

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «05» ноября 2025 г., № 2511/027-66/116-П/ВП, учетный номер проверки 66250061000215275279.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

- Костицына Юлия Игоревна – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сысертского ГО, Арамилевского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (Заместитель главного государственного инспектора Сысертского ГО, Арамилевского ГО по пожарному надзору)
- Поросенков Михаил Сергеевич – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сысертского ГО, Арамилевского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (Главный государственный инспектор Сысертского ГО, Арамилевского ГО по пожарному надзору)
- Пашихин Степан Иванович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сысертского ГО, Арамилевского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (Государственный инспектор Сысертского ГО, Арамилевского ГО по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Свердловская, р-н Сысертский, с Щелкун, ул Советская, Здание 314

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКУНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" ИНН 6652005010, адрес регистрации юридического лица: 624015, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ, С ЩЕЛКУН, УЛ СОВЕТСКАЯ, Д. 314

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «13» ноября 2025 года, 11 час. 00 мин.

по «13» ноября 2025 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- Объект защиты (здание) не обеспечен источником (-ами) наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации (учреждения). Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.4 ст.68; СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности", п.4.1; СНИП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" п.2.11. (Выявленное нарушение указано в действующем предписании № 2411/027-66/144-П/ПВП от 01.11.2024 года, срок устранения которого продлен до 01.09.2026 Решением по итогам рассмотрения жалобы от 05.11.2025 № ДОКНД/2510/25978). Место выявления нарушения: Корпус 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 48 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации.

Срок устранения нарушения:
01.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Обеспечить объект защиты (здание) источником (-ами) наружного противопожарного водоснабжения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
фото-, видеоматериалы, подтверждающая информация
- Отсутствует аварийное освещение. ч.1 ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ; СНИП (Строительные нормы и правила) 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; п. 4.27 СНИП (Строительные нормы и правила) П-4-79 «Естественное и искусственное освещение»; СНИП (Строительные нормы и правила) П-А.9-71 «Искусственное освещение. Нормы проектирования»; § 5 Глава 6 раздела «В» СНИП П-В.6. (Выявленное нарушение указано в действующем предписании № 2411/027-66/144-П/ПВП от 01.11.2024 года, срок устранения которого продлен до 01.09.2026 Решением по итогам рассмотрения жалобы от 05.11.2025 № ДОКНД/2510/25978). Место выявления нарушения: Корпус 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 37 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Срок устранения нарушения:
01.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Обеспечить объект защиты (здание) установкой систем аварийного освещения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
фото-, видеоматериалы, подтверждающая информация

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сысертского ГО, Арамильского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (Государственный инспектор Сысертского ГО, Арамильского ГО по пожарному надзору) Пашихин Степан Иванович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Пашихин Степан Иванович - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сысертского ГО, Арамильского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (Государственный инспектор Сысертского ГО, Арамильского ГО по пожарному надзору), телефон: 83437461750, e-mail: ond-sisert@66.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

