

Государственное казенное учреждение  
Социального обслуживания Свердловской области  
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  
Нижнесергинского района»



**Инструкция**  
**о порядке действий работников социально-реабилитационного центра**  
**для несовершеннолетних в случае пожара в ночное время.**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящая инструкция о действиях персонала при пожаре в ночное время суток и обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей разработана для ГКУ «СРЦН Нижнесергинского района» (далее – Учреждение) в соответствии с п. 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от № 1479 от 16 сентября 2020 года.

Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания ГКУ «СРЦН Нижнесергинского района» в случае пожара в ночное время.

**2. Обязанности руководителя организации**

Руководитель организации:

2.1. Организует круглосуточное нахождение сотрудников в здании Учреждения (ночное время – младшие воспитатели).

2.2. Обеспечивает наличие телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.

2.3. Обеспечивает ежедневную передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится организация, информации о количестве воспитанников, находящихся на объекте .

2.5. Обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.

### **3. Организация дежурства в ночное время**

- 3.1. При заступленные на смену младший воспитатель обязан:
- 3.1.1. Проверить все эвакуационные выходы, коридоры, тамбуры, лестничные клетки - они должны быть свободны и ничем не загромождены, убедиться в возможности быстрого и беспрепятственного открывания всех дверей.
  - 3.1.2. Проверить наличие ключей с бирками от всех дверей и запасных выходов.
  - 3.1.3. Убедиться, что все окна, форточки закрыты и в здании нет посторонних людей.
  - 3.1.4. Проверить наличие огнетушителей, комплектность пожарных кранов.
  - 3.1.5. Проверить исправность телефонной связи и наличие таблички с телефонами вызова экстренных служб и руководства.
  - 3.1.6. Проверить исправность автоматической системы обнаружения пожара.
  - 3.1.7. Убедиться в исправности автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.
  - 3.1.8. Произвести осмотр всех помещений, где пользовались нагревательными и другими приборами, не выключенные приборы обесточить.
  - 3.1.9. Проверить наличие и исправность электрического фонарика.
- 3.2. Во время работы младший воспитатель обязан:
- 3.2.1. Каждый час обходить все помещения объекта, обращать внимание на состояние окон, форточек, дверей, электроприборов, путей эвакуации.
  - 3.2.2. Для освещения помещений использовать только электрический фонарик.
  - 3.2.3. Постоянно иметь при себе комплект ключей от всех замков на дверях эвакуационных выходов.
  - 3.2.4. У каждого эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации должна быть включена световая сигнализация.

### **4. Порядок действий при пожаре в ночное время**

- 4.1. В случае возникновения пожара действия работников и привлекаемых к тушению пожара лиц, в первую очередь, должны быть направлены на обеспечение безопасности людей, их эвакуацию и спасение.
- 4.2. Младший воспитатель, равно как и любой другой работник организации, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры — и т. п.), обязан:
- а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, свою должность и фамилию);
  - б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

- в) известить о пожаре администрацию Учреждения;
- г) принять меры по тушению пожара имеющимися в организации средствами пожаротушения;
- д) принять меры по эвакуации воспитанников и сохранности материальных ценностей.

4.3. Младший воспитатель обязан закрыть все дверные и окна во избежание распространения огня, отключить электрооборудование и приточно-вытяжную вентиляцию.