

Отдел надзорной деятельности города Каменска-Уральского, Каменского городского округа
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Свердловская область,
г. Каменск - Уральский,
ул. Прокопьева, 8
(место составления акта)

«19» апреля 2017 г.
(дата составления акта)
«16» час «00» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 26

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

По адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Попова, 21
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНД г. Каменска - Уральского, Каменского городской
округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Аверинского В.В. № 26 от 27 марта
2017 г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

была проведена _____ плановая, выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения
Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями г. Каменска-Уральского» («ГАУ «РЦ г. Каменска-Уральского»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«06» апреля 2017 г. с 13 часов 30 мин. до 16 часов 30 мин. Продолжительность 3 часа 00 мин.
«12» апреля 2017 г. с 14 часов 30 мин. до 16 часов 30 мин. Продолжительность 2 часа 00 мин.
«18» апреля 2017 г. с 14 часов 30 мин. до 16 часов 30 мин. Продолжительность 2 часа 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 3 дня / 7 часов 00 мин.
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности города Каменска - Уральского, Каменского
городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, по адресу: Свердловская
область, город Каменск - Уральский, улица Прокопьева, 8, т. (3439) 36-55-76
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной
проверки) В.В. Аверин

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -/-
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: старший дознаватель отделения дознания и административной
практики отдела надзорной деятельности г. Каменска - Уральского, Каменского городского округа
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Старцева Анастасия Валерьевна, инженер
СИИР ФГБУ СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория по Свердловской области
Евстегнеев Павел Александрович

(ф.и.о. должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов,
экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор - Ячменева Елена Юрьевна, зам. директора по
АХЧ Кожевникова И.А.


(ф.и.о. (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

1. Объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре, а именно: число эвакуационных выходов со второго этажа менее числа эвакуационных выходов с первого этажа (на втором этаже 2 эвакуационных выхода, на первом этаже 4 эвакуационных выхода) (ст. 6, ст. 52, ст. 53, п. 11 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);
2. Отсутствуют перегородка на лестничной клетке первого этажа (помещение № 34 по техническому паспорту БТИ от 23.06.2016 г., инвентарный номер дела 7490\01\27-00) (ст. 6, ст.52, ст. 53, п. 19 ст. Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 5.14; 7.4, 7.17, 7.18 таб. 1 и 2);
3. Отсутствуют двери на лестничной клетке на первом этаже (помещение № 34 по техническому паспорту БТИ от 23.06.2016 г., инвентарный номер дела 7490\01\27-00), оборудованные уплотнителями в притворах и приспособлениями для самозакрывания (ст. 6, ст. 52, ст. 53, п. 19 ст. Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.18* СНиП 21-01-97*);
4. Не обеспечено исправное состояние автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, а именно: часть пожарных извещателей не передают сигнал об обнаружении на ПКП; а также часть ПИ выработали срок эксплуатации, заявленный заводом изготовителем – 10 лет; кабельные линии пожарной сигнализации и оповещения, не отвечают современным требованиям пожарной безопасности, а также подлежат замене по сроку службы; звуковой сигнал СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука не менее 75дБА; аккумуляторные батареи не обеспечивают питание электроприемника в дежурном режиме в течении 24 ч. плюс 1 ч. работы в тревожном режиме (ст.ст. 6, 52, 54, 83, 84 ; п.15.3, п. 17.3 Свода Правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.п. 4.1, 4.3, 4.8 Свода Правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; протоколы испытания ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по СО от 06.0.2017 г.; акт технического обследования систем пожарной автоматики ООО ЧОО «Защита-Универсал» от 15.03.2017 г.)
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- протоколы испытания ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по СО от 06.04.2017 г.;
- протокол отбора образцов продукции, проб от 06.04.2017 г.;
- предписания по устранению выявленных нарушений: № 26/1/1 и № 26/1/2 от 06.04.2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: старший дознаватель ОАПиД ОНД г. Каменска - Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Старцева А.В.

«19» апреля 2017 г.


(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« 19 » 04

2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)