

Предписание № 26/1/2

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Директору государственному автономному учреждению социального обслуживания населе-
ния Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями г. Каменска-Уральского» Ячменевой Елене Юрьевне**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество последнее – при наличии)

индивидуального предпринимателя физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.

во исполнение распоряжения начальника ОНД г. Каменска - Уральского, Каменского городского округа УНД
и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области майора внутренней службы Аверинского В.В. № 26 от «27»
марта 2017 г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в
период с 04 апреля 2017 года по 19 апреля 2017 года

(наименование органа ГПН)

проведена проверка старшим дознавателем отделением административной практики и дознания отдела
надзорной деятельности г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской области Старцевой Анастасией Валерьевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору, проводившего (-их) проверку).

Объекта защиты – здания государственного автономного учреждения социального обслуживания населения
Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
г. Каменска-Уральского», по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Попова, 21

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором – Ячменевой Еленой Юрьевной, зам.директора по АХЧ Кожевникова И.А.

(указывается должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе про-
верки:

№ Пр ед- пи- са- ния	Вид нарушений требований пожарной безо- пасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименова- ние нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нор- мативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок уст- ранения нарушения требования пожарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выпол- нении (указыва- ется толь- ко выпол- нение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуацион- ных путей, не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре, а именно: число эвакуационных выходов со второго этажа менее числа эвакуационных выхо- дов с первого этажа (на втором этаже 2 эвакуационных выхода, на первом этаже 4 эвакуационных выхода)	ст. 6, ст. 52, ст. 53, п. 11 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Техниче- ский регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооруже- ний»	01.09.2019	
2.	Отсутствуют перегородка на лестнич- ной клетке первого этажа (помещение № 34 по техническому паспорту БТИ от 23.06.2016 г., инвентарный номер дела 7490\01\27-00)	ст. 6, ст.52, ст. 53, п. 19 ст. Феде- рального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регла- мент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3 СНиП 21- 01-97* «Пожарная безопас- ность зданий и сооружений» п. 5.14; 7.4, 7.17, 7.18 таб. 1 и 2	01.09.2019	
3.	Отсутствуют двери на лестничной клетке на первом этаже (помещение №	ст. 6, ст. 52, ст. 53, п. 19 ст. Фе- дерального закона от 22.07.2008	01.09.2019	

	34 по техническому паспорту БТИ от 23.06.2016 г., инвентарный номер дела 7490\01\27-00), оборудованные уплотнителями в притворах и приспособлениями для самозакрывания	№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.18* СНиП 21-01-97*		
4.	Не обеспечено исправное состояние автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, а именно: часть пожарных извещателей не передают сигнал об обнаружении на ПКП; а также часть ПИ выработали срок эксплуатации, заявленный заводом изготовителем – 10 лет; кабельные линии пожарной сигнализации и оповещения, не отвечают современным требованиям пожарной безопасности, а также подлежат замене по сроку службы; звуковой сигнал СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука не менее 75дБА; аккумуляторные батареи не обеспечивают питание электроприемника в дежурном режиме в течении 24 ч. плюс 1 ч. работы в тревожном режиме	ст.ст. 6, 52, 54, 83, 84 ; п.15.3, п. 17.3 Свода Правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.п. 4.1, 4.3, 4.8 Свода Правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; протоколы испытания ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по СО от 06.0.2017 г.; акт технического обследования систем пожарной автоматики ООО ЧОО «Защита-Универсал» от 15.03.2017 г.	01.02.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в **феврале-марте 2018 г. и сентябре - октябре 2019 г.**
(квартал, месяц).

Старший дознаватель ОАПД ОНД Старцева Анастасия Валерьевна
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» апреля 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор, Александр Е.Ю.
(должность, фамилия, инициалы)

«__» 2017 г.

Телефон доверия: ДНД МЧС России (495)449-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области (343)262-99-99

