



Приложение № 7

к приказу №01-07/102 от 10.02.2023г.

Утверждаю:

Директор ГАУ «КЦСОН

города Каменска-Уральского»

И.С. Гапанович
И.С. Гапанович
«10» 02 2023г.

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты ИОТ № 010-2023

При поступлении сигнала на пульт пожарной автоматики, дежурный (сторож) персонал обязан:

1. Определить месторасположение сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей и осуществить сброс сигнала.

2. Лично (либо направить в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, находящегося рядом второго сотрудника) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии т.п.).

3. При обнаружении пожара (истинное срабатывание):

3.1. сообщить о пожаре по любому из телефонов: с городских телефонов - 01, 112, с мобильных телефонов: оператор "Мегафон" - "010", "112"; оператор "МТС" - "010", "112"; оператор "Билайн" - "001", "112", четко называть адрес, место возникновения пожара, указав по возможности, что горит, свою должность и фамилию.

3.2. сообщить о пожаре руководителю ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского», в случае отсутствия – лицу, его замещающему;

3.3. действовать в соответствии с Инструкцией о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре ИОТ № 017-2023.

4. При отсутствии пожара.

4.1. Ложное срабатывание:

4.1.1. произвести сброс сигнала, либо отключить сработавший луч, либо пожарный извещатель способом, указанным в инструкции по эксплуатации пожарной сигнализации;

4.1.2. сообщить о факте ложного срабатывания ответственному лицу за пожарную безопасность в учреждении для дальнейшей передачи данной информации в организацию, которая осуществляет техническое обслуживание сигнализации;

4.1.3. о поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы.

4.2. При неисправности:

4.2.1. в случае подтверждении сигнала о неисправности установок (систем) пожарной автоматики, принять меры к дополнительной охране помещений;

4.2.2. сообщить о случившемся в организацию, которая осуществляет техническое обслуживание сигнализации и лицу, ответственному за эксплуатацию установок (систем) пожарной автоматики;

4.2.3. о поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Произвести сброс сигнала;

4.2.4. сообщить о ложном срабатывании руководителю.

Разработал:

Ответственный за обеспечение пожарной безопасности

Якимова И.В.
Якимова И.В.