

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Свердловской области, 620075, Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84,

тел (343) 346-12-08

(наименование территориального органа МЧС России)

(gu@mchs96.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел НД и ПР ГО Первоуральск, Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНД и ПР,

г.Первоуральск, ул.Строителей, 13, тел. 24-02-30

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(tond-pervouralsk@mail.ru)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### **Предписание № 48/1/1**

#### **об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания населения  
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  
Шалинского района»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),  
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
городского округа Первоуральск, Шалинского городского округа, городского округа  
Староуткинск по пожарному надзору от «26» июня 2017 г. N 48, ст. 6 Федерального закона  
от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с «11» час 00 мин  
«03» июля 2017 г. по «11» ч 00 мин. «27» июля 2017г. проведена проверка

Заместителем начальника ОНД и ПР ГО Первоуральск, Шалинского ГО, ГО Староуткинск  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковником внутренней службы  
Андряновым Дмитрием Николаевичем, инспектором ОНД ОНД и ПР ГО Первоуральск,  
Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области  
капитаном внутренней службы Панченко Александром Сергеевичем, инспектором ОНД ОНД  
и ПР ГО Первоуральск, Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Свердловской области старшим лейтенантом внутренней службы Негановым Алексеем  
Геннадьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
прилегающей территории, здания и помещений Государственного бюджетного учреждения  
социального обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный  
центр для несовершеннолетних Шалинского района», расположенного по адресу:  
Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. 8 марта, 13

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Государственного бюджетного учреждения социального  
обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для  
несовершеннолетних Шалинского района» Раисовой Мариной Аркадьевной; заместителем  
директора по АХЧ Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания  
населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для  
несовершеннолетних Шалинского района» Васильевым Дмитрием Геннадьевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные  
в ходе проверки:

№ Предписа ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасност и	Отметк а (подпи сь) о выпол нении (указы вается только выпол нение)
1.	Провода и кабели соединительных линий системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре проложены в коробе из горючего материала. Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4; НПБ 104-03, пункт 3.9.	01.07. 2018 г.	
2.	В помещении склада продуктов (кладовая №20 по техническому паспорту) отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123- ФЗ «Технический регламент о требова ниях пожарной безопасности» статья 4, статья 64; НПБ 110-03 п.4	01.07. 2018 г.	
3.	В помещениях кухни (помещения №№21, 22, 23, 24 по техническому паспорту) отсутствуют автоматическая пожарная сигнализация. Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123- ФЗ «Технический регламент о требова ниях пожарной безопасности» статья 4, статья 64; НПБ 110-03 п.4	01.07. 2018 г.	
4.	В помещении изолятора (кабинет директора №36 по техническому паспорту) отсутствуют автоматическая пожарная сигнализация. Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123- ФЗ «Технический регламент о требова ниях пожарной безопасности» статья 4, статья 64; НПБ 110-03 п.4	01.07. 2018 г.	
5.	В помещении тамбура (тамбур №39 по техническому паспорту) отсутствуют автоматическая пожарная сигнализация. Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123- ФЗ «Технический регламент о требова ниях пожарной безопасности» статья 4, статья 64; НПБ 110-03 п.4	01.07. 2018 г.	
6.	В помещении тамбура прачечной (коридор №16 по техническому паспорту) отсутствуют автоматическая пожарная сигнализация. Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123- ФЗ «Технический регламент о требова ниях пожарной безопасности» статья 4, статья 64; НПБ 110-03 п.4	01.07. 2018 г.	
7.	В комнате для приема пищи (столовая №19 по техническому паспорту) установлен один дымовой пожарный извещатель. Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья статья 4, статья 64; НПБ 88- 2001 п. 12.16; НПБ 110-03 п. 3.	01.07. 2018 г.	
8.	В медицинском кабинете (помещение №35 по техническому паспорту) установлен один дымовой пожарный извещатель. Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья статья 4, статья 64; НПБ 88- 2001 п. 12.16; НПБ 110-03 п. 3.	01.07. 2018 г.	
9.	В помещение процедурной медицинского кабинета (помещение №35 по техническому паспорту) установлен один дымовой пожарный извещатель. Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья статья 4, статья 64; НПБ 88- 2001 п. 12.16; НПБ 110-03 п. 3.	01.07. 2018 г.	

10.	В помещениях подвала (помещения №№4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 по техническому паспорту) отсутствуют пожарные извещатели. Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 64; НПБ 110-03 п.4	01.07.2018 г.	
11.	Не обеспечивается возможность открывания изнутри без ключа двери запасного эвакуационного выхода на 1-ом этаже ведущего из тамбура (тамбур №29 по техническому паспорту) наружу. Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) п.35	01.07.2018 г.	
12.	Не обеспечивается возможность открывания изнутри без ключа двери запасного эвакуационного выхода на 2-ом этаже ведущего из помещения спальни (спальня №60 по техническому паспорту) наружу. Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) п.35	01.07.2018 г.	
13.	Не обеспечивается возможность открывания изнутри без ключа двери запасного эвакуационного выхода на 2-ом этаже ведущего из помещения спальни (мастерская №57 по техническому паспорту) наружу. Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) п.35	01.07.2018 г.	
14.	В помещении вентиляционной камеры (подвал, вентиляционная камера №3 по техническому паспорту) установлена дверь, не являющаяся противопожарной с пределом огнестойкости менее 0,6ч. Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 64; СНиП 2.08.02-89* п.1.82	01.07.2018 г.	
15.	В помещении кладовой (подвал, кладовая №8 по техническому паспорту) установлена дверь, не являющаяся противопожарной с пределом огнестойкости менее 0,6ч. Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 64; СНиП 2.08.02-89* п.1.82	01.07.2018 г.	
16.	В подвальном этаже размещена мастерская. Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 64; СНиП 2.08.02-89, п. 1.10; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) п.23г.	01.07.2018 г.	
17.	На объекте количество наружных пожарных резервуаров менее двух. Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4; СНиП 2.04.02-84* п.9.29	01.07.2018 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР ГО Первоуральск,

Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНД и ПР

ГУ МЧС России по Свердловской области

Андрянов Дмитрий Николаевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 27 » 07 2017 г.

(подпись)  
М.Л.П.\*

Инспектор ОНД ОНД и ПР ГО Первоуральск,

Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНД и ПР

ГУ МЧС России по Свердловской области

Панченко Александр Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 27 » 07 2017 г.

(подпись)  
М.Л.П.\*

Инспектор ОНД ОНД и ПР ГО Первоуральск,

Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНД и ПР

ГУ МЧС России по Свердловской области

Неганов Алексей Геннадьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 27 » 07 2017 г.

(подпись)  
М.Л.П.\*

С предписанием ознакомлен(а), копию для исполнения получил(а):

Васильев Дмитрий Геннадьевич представитель Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Шалинского района» по доверенности №8 от 26 июля 2017г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 27 » 07 2017 г.  
(дата)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)

<\*> - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефоны доверия:

МЧС России (499) 216-99-99; СРЦ МЧС России (391) 298-55-47; ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99