

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда
адрес: 623102, Свердл. область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4
тел.(34392) 4-52-15
E-mail: mail_11@66.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Государственного автономного стационарного
учреждения социального обслуживания населения
Свердловской области "Первоуральский
психоневрологический интернат"

Директору ГАУ «Первоуральский ПНИ» Н.В. Шенгур

623103, Свердловская обл., г. Первоуральск, Крылова
ул., 98

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 28.10.2016 года

№ 01-11-01-04/1/ 2047

При проведении плановой выездной проверки с 03.10.2016г. по 28.10.2016г. в отношении
Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения
Свердловской области "Первоуральский психоневрологический интернат" (акт проверки от 28.10.2016г.)

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 623103, Свердловская обл., г. Первоуральск, Крылова ул., 98
дата регистрации 09.08.1996
ИНН/ОГРН 6625007956 / 1026601507514
на объектах: ГАУ "Первоуральский ПНИ", столовая ГАУ "Первоуральский ПНИ"(623103, г.
Первоуральск, Крылова ул., 98)

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Проводить лабораторные исследования и испытания в соответствии с утвержденной программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.	1.1.1058-01	2.1	01.03.2017г.
2.	Откорректировать схему обращения с медицинскими отходами в соответствии с требованиями санитарных правил.	2.1.7.2790-10	3.6, 3.7	01.03.2017г.
3.	Указывать сведения о вывозе отходов с указанием организации, производящей вывоз в технологическом журнале учета медицинских отходов класса «Б» ГБУ «Первоуральский ПНИ»	2.1.7.2790-10	8.2.	01.03.2017г.
4.	Проводить документальные проверки сбора, временного хранения, обезвреживания медицинских отходов в соответствии с требованиями санитарных правил.	2.1.7.2790-10	9.2.1.	01.03.2017г.
5.	Устранить дефекты целостности потолков, стен и полов во всех помещениях ГБУ «Первоуральский	2.1.2.3358-16	5.1.	01.03.2017г.

	ПНИ».			
6.	В кабинете фельдшера (каб.331) иметь поверхность стен устойчивую к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.	2.1.3.2630-10	р.1,4.2.	01.03.2017г.
7.	Оборудовать светильники общего освещения медицинских кабинетов сплошными (закрытыми) рассеивателями.	2.1.3.2630-10	р.1, 7.8.	01.03.2017г.
8.	Предусмотреть отделку в месте установки раковины в кабинете фельдшера (каб. №331) керамической плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны.	2.1.3.2630-10	р.1, 4.6.	01.03.2017г.
9.	В кабинете фельдшера (каб.№331), на посту медицинской сестры (каб. №332) использовать стулья, наружная поверхность которых выполнена из материалов устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.	2.1.3.2630-10	р.1,8.8.	01.03.2017г.
10.	Использовать мебель, покрытие которой обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. При использовании мягкой мебели предусмотреть съемные чехлы (не менее 2 комплектов) с обязательной стиркой их по мере загрязнения, но не реже один раз в месяц.	2.1.2.3358-16	6.2	01.03.2017г.
11.	Уборочный инвентарь хранить в специально выделенном помещении.	2.1.2.3358-16	6.3	01.03.2017г.
12.	Работников не прошедших обязательный медицинский осмотр не допускать к исполнению ими трудовых обязанностей. Иметь результаты медицинских осмотров в личных медицинских книжках сотрудников.	3.1/3.2.3146-13 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 302н От 12.04.2011	7.1, 7.4, 7.6 прил.2. п.20 прил.3 п.33	01.03.2017г.
13.	Устранить отверстия в местах прохождения санитарно-технических коммуникаций, вентиляционных решеток.	3.5.2.1376-03 3.5.3.3223-14	3.3. 3.8	01.03.2017г.
14.	Иметь уровень бактериальной обсемененности воздушной среды в процедурном (асептическом) кабинете ГАУ «Первоуральский ПНИ» в соответствии с требованиями нормативных документов.	2.1.3.2630-10	р1 п.6.8.,6.31	01.03.2017г.
15.	Использовать для мытья полов только водопроводную воду.	2.3.6.1079-01	3.4.	01.03.2017г.
16.	Провести ремонт полов в складских помещениях столовой, расположенных в подвале.	2.3.6.1079-01	5.6. 5.16.	01.03.2017г.
17.	Информацию о выполнении предписания с подтверждающими документами в письменном виде представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда	52-ФЗ	Ст.11	03.03.2017г.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области "Первоуральский психоневрологический интернат", директора Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области "Первоуральский психоневрологический интернат" Шенгур Н.В.

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность
Главный государственный санитарный врач по городу Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому районам и городу Ревда
С.А. Бусырев
ФИО
подпись

Предписание получил:

А.Ф. Середина
должность, ФИО

подпись

Шенгур Н.В.
подпись

28.10.16г.
дата

Место выдачи предписания:

623102, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

А.Ф. Середина
(3439) 24 51 17