



02 ФЕВ 2016

Прокуратура
Российской Федерации
ПРОКУРАТУРА
города Первоуральска
Свердловской области
623100, г. Первоуральск,
ул. Трубников, 56 «в»,
тел./факс 64-29-45
02.02.2016 № 02-11

Руководителю Государственного
автономного стационарного учреждения
социального обслуживания населения
Свердловской области

Шенгуру Н.В.

ул. Крылова, 98, г. Первоуральск,
623100

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона
/в порядке ст. 24 Федерального
Закона «О прокуратуре РФ»/

25.12.2015г. в прокуратуру города поступило задание прокуратуры Свердловской области № 7/2-27-2015г. от 25.12.2015г. о проверке исполнения законодательства о пожарной безопасности в учреждениях с круглосуточным пребыванием граждан.

Во исполнение данного задания прокуратурой города 29.01.2016г. проведена проверка Вашего интерната с привлечением старшего инспектора ОНД ГО Первоуральск УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Панченко А.С., по результатам которой составлено заключение № 75 от 01.02.2016г.

В ходе выездной проверки выявлены следующие нарушения противопожарного законодательства:

1) на 1 этаже в материальной кладовой установлена дверь, не являющаяся противопожарной с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа, что является нарушением ч. 1 ст. 46 федерального закона № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании»; ст. 4 федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*;

2) на 2-м этаже (восточное крыло) вторая створка двери эвакуационного выхода ведущего из тамбура на лестничную клетку заблокирована, чем нарушен п. 36 (б) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390;

3) не обеспечивается возможность открывания изнутри без ключа двери эвакуационного выхода ведущей из подвала (восточное крыло) наружу, чем нарушен п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390;

4) в подвале пожарные рукава не присоединены к пожарному крану №№ 1, 1А, 3, 3А, 4, 4А внутреннего пожарного водопровода, чем нарушен п. 57 Правил

противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69 «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Согласно ст. 38 данного закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут собственники имущества.

~~В соответствии со ст. 2 Федерального закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О~~ противодействии терроризму», противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на принципах обеспечения и защита основных прав и свобод человека и гражданина, законности, системности и комплексного использования политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму.

Согласно ст. 3 Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму», противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма).

~~Нарушение закона о пожарной безопасности со стороны руководства~~ интерната способствует наступлению тяжких последствий при возникновении чрезвычайных ситуаций, совершения террористических актов, поскольку снижает уровень безопасности пребывания и препятствует оперативной эвакуации людей из помещений данного учреждения, что является недопустимым.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.24 Федерального Закона «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть данное представление с участием прокурора, предварительно уведомив о дате и времени его рассмотрения.
2. Принять меры к реальному устранению допущенных нарушений закона и недопущению их в дальнейшей деятельности.
3. Принять меры дисциплинарного воздействия к должностным лицам, ответственным за невыполнение требований закона.
4. О принятом решении сообщить в прокуратуру г.Первоуральска с предоставлением копий приказов о наказании в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора г. Первоуральска
советник юстиции


В.Ю. Решетников