



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

620144 г. Екатеринбург, ул. Большакова, 97. Телефон/факс (343) 251-46-79

E-mail: info@rtn-ural.ru

г. Екатеринбург
(место составления акта)

27 апреля 2016 г.
(дата составления акта)
15-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ Св-1962-р**

С 22.04.16 по 27.04.16 по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Крылова, 98
(место проведения проверки)

на основании распоряжения заместителя руководителя Уральского управления

Ростехнадзора от 14.04.2016 г. № Св-1962-р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), должность заместителя руководителя органа
государственного надзора, издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

**Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания
Свердловской области «Первоуральский психоневрологический интернат»,
(ГАУ «Первоуральский ПНИ»),**

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

Продолжительность проверки: 4 дня с 22.04.16 по 27.04.16.

Акт составлен: Уральским Управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

Директор ГАУ «Первоуральский ПНИ» ✓

Шенгур Н.В. 15.04.16, 10-00.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки)

Лица, проводившие проверку:

№	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Статус
1.	Шубников Павел Георгиевич	Государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта и газового надзора	-

При проведении проверки присутствовали:
 директор ГАУ «Первоуральский ПНИ» Шенгур Н.В.;
 инженер ГАУ «Первоуральский ПНИ» Араптанов А.В.
 (фамилия, имя, отчество, должность)

1. Краткие сведения об организации:

1.1. Организация:

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Первоуральский психоневрологический интернат»

1.1.2 Юридический адрес: 623103, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Крылова, 98

1.1.3 Фактический адрес: 623103, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Крылова, 98

1.1.4 Адрес осуществления лицензируемого вида деятельности:

623103, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Крылова, 98

Тел./факс 8 (3439) 63-52-38.

1.1.5. Сведения о руководителях и специалистах

Директор	Шенгур Николай Вячеславович	тел.	8 (3439) 63-52-38
Заместитель директора	Манеркина Наталья Владимировна	тел.	8 9506550610
Инженер	Араптанов Александр Владимирович	тел.	8 9120445437

1.2. Информация о хозяйствующем субъекте из Статрегистра Свердловскоблкомстата:

ОГРН	1026601507514
ИНН	6625007956
ОКПО	03157676

1.3 В составе Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Первоуральский психоневрологический интернат» эксплуатируются следующие ОПО:

- Сеть газопотребления ГАУ «Первоуральский ПНИ», рег. номер А54-02348-0002, III класс опасности;

Состав сети газопотребления ГАУ «Первоуральский ПНИ»:

1.	Газопровод высокого давления, надземный, II категории, рабочее давление 0,6 МПа Диаметром 57 мм., протяженностью 470 м.
2.	Газорегуляторная установка
3.	Газопровод внутренний среднего давления с котлами «Луга-Бм» КВСр/КВСа-1 -2 шт
4.	Миниэлектростанция БКГПЭА-200

2. В ходе проведения проверки выполнения предписания № Св-1357 от 19.08.2015 г. установлено:

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Устранение нарушений	Выполненные мероприятия по устранению нарушений
1	Отсутствует лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных	Устранено	Оформлена лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов I, II, III классов опасности.

	производственных объектов I, II, III классов опасности.		
2	Не осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов сети газопотребления.	Устранено	Осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов сети газопотребления.
3.	Не представлены сведения об организации и осуществлении производственного контроля за 2014 г. в органы Ростехнадзора.	Устранено	Представлены сведения об организации и осуществлении производственного контроля за 2014 г. в органы Ростехнадзора.
4.	Не разработан план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах.	Устранено	Разработан план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах.
5.	Не разработан документ, регламентирующий порядок расследования причин инцидентов на опасных производственных объектах ГАУ «Первоуральский ПНИ»	Устранено	Разработано Положение о порядке расследования причин инцидентов на опасных производственных объектах ГАУ «Первоуральский ПНИ»
6.	Нарушена окраска наружного газопровода и наружных свечных газопроводов котельной. Не выполняется техническое обслуживание поверхности наружного газопровода.	Устранено	Выполнена окраска наружного газопровода и наружных свечных газопроводов котельной. Не выполняется техническое обслуживание поверхности наружного газопровода.
7.	Не выполняется проверка срабатывания параметров автоматики безопасности котлов.	Устранено	Выполнена проверка срабатывания параметров автоматики безопасности котлов.
8.	Режимно-наладочные работы газоиспользующих котлов выполняются реже 1 раза в 3 года.	Устранено	Выполнены режимно-наладочные работы газоиспользующих котлов.
9.	Отсутствует проектная документация на наружный газопровод. Отсутствует исполнительская документация на монтаж миниэлектростанции. Отсутствует исполнительская документация на монтаж внутренних газопроводов и газового оборудования котельной	Устранено	Восстановлена проектная документация на наружный газопровод. Восстановлена исполнительская документация на монтаж внутренних газопроводов и газового оборудования котельной
10.	Не выполняется текущий ремонт газового оборудования котельной.	Устранено	Выполнен текущий ремонт газового оборудования котельной.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:

не выявлены.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора):

не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Шенгур Н.В.

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, имеется (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Шенгур Н.В.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта и газового надзора

Шубников П.Г.

С актом проверки ознакомлен, копию акта с приложениями получил:

Директор ГАУ «Первоуральский ГНИ» Шенгур Н.В.
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя)

(подпись, печать, дата)

