



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 97. Телефон/факс (343) 251-46-79
E-mail: info@ural.gosnadzor.ru

г. Первоуральск
(место составления акта)

« 25 » декабря 2017 г.
(дата составления акта)
16-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица Государственного автономного стационарного учреждения
социального обслуживания Свердловской области «Первоуральский
психоневрологический интернат» (ИНН 6625007956)

№ Св-6198-р

По адресу/адресам: 623103, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Крылова, 98
(место проведения проверки)

На основании распоряжения зам. руководителя Уральского управления

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(далее-Ростехнадзор) Волкова Ф.К. от 17.11.2017 г. № Св-6198-р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая) (выездная/документарная)

Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания
Свердловской области «Первоуральский психоневрологический интернат»

(ГАУ «Первоуральский ПНИ»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 19 » декабря 2017 г. с 10 час. 00 мин. до ____ час. ____ мин.

« 25 » декабря 2017 г. с ____ час. ____ мин. до 16 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _____

5 рабочих дней

Акт составлен: _____

Уральским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа Ростехнадзора от 17.11 2017 г. № Св-6198-р о
проведении проверки ознакомлен(ы), (заполняется при выездной проверке): _____

Директор Шенгур Н.В.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

21.11.17 в 10-36

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

№	Фамилия, Имя, Отчество	Должность
1.	Молина Наталья Михайловна	Государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора
---	-----	-----

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) осмотр)

При проведении проверки присутствовали: Директор Шенгур Николай Вячеславович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении осмотра)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных (правовых) актов:

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 (далее – ПТЭЭП), зарегистрированы в Минюсте РФ 22.01.2003 № 4145;

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н (далее – ПОТЭЭ), зарегистрированы в Минюсте РФ 12.12.2013 № 30593;

Правила устройства электроустановок, 6,7 издание (далее – ПУЭ);

Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (далее - ИПиИСЗ);

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и № его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения	Срок устранения нарушений
1	2	3	4	5
1	Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок ответственный за электрохозяйство назначен не из числа руководителей и специалистов учреждения. Не назначен замещающий ответственного за электрохозяйство.	ПТЭЭП, п. 1.2.3, 1.2.7.	Директор Шенгур Н.В.	02.04.2018
2.	Не составлены перечни технической документации, которая должна храниться у ответственного за электрохозяйство и необходимый комплект - у соответствующего персонала на рабочем месте.	ПТЭЭП, п. 1.8.2.	Директор Шенгур Н.В.	02.04.2018
3.	Организационно-распорядительным документом не оформлено предоставление прав	ПТЭЭП, п. 1.8.9, ПОТ ЭЭ, п. 5.12.	Директор Шенгур Н.В.	02.04.2018

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки):

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора). Не выявлено

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Не выявлено

работникам, выдающим наряд, распоряжение, допускающему, производительно работ (наблюдающему), выполнения оперативных поручений, ведения оперативных переговоров, а также права единоличного осмотра.					
На рабочем месте оперативного персонала не ведется следующая документация: оперативный журнал, журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.	ПТЭЭП, п.1.8.9, ПОТ ЭЭ, п.4, Приложение 8.	Директор Шенгур Н.В.	02.04.2018		
Оперативная документация периодически (в установленные в организации сроки, но не реже 1 раза в месяц) не просматривается административно-техническим персоналом и не принимаются меры к устранению обнаруженных недостатков.	ПТЭЭП, п.1.8.10.	Директор Шенгур Н.В.	02.04.2018		
Не составлен Перечень работ в порядке текущей эксплуатации.	ПОТ ЭЭ, п.п. 8.1-8.6	Директор Шенгур Н.В.	02.04.2018		
Не заведен журнал учета и содержания средств защиты.	ИПИСЗ, п. 1.2.4, Приложение 2.	Директор Шенгур Н.В.	02.04.2018		
На все виды ремонтов основного оборудования электроустановок не составлен годовой план (график).	ПТЭЭП, п.1.6.3.	Директор Шенгур Н.В.	02.04.2018		
В помещении щитовой столовой установлен светильник без рассеивателя.	ПТЭЭП, п.2.12.7	Директор Шенгур Н.В.	02.04.2018		
На дверях ЩО (в столовой) не выполнены надписи, указывающие на назначение присоединений и их диспетчерское наименование.	ПТЭЭП, п.2.2.20	Директор Шенгур Н.В.	02.04.2018		
В столовой, в прачечной ванны не подключены к дополнительной системе уравнивания потенциалов.	ПУЭ, 7 изд., п.7.1.88	Директор Шенгур Н.В.	02.04.2018		
У предохранителей в ЩС-1 (прачечной) не указан ток плавкой вставки.	ПТЭЭП, п.2.2.20	Директор Шенгур Н.В.	02.04.2018		

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание от « 25 » декабря 2017 г. № Св-6198-р о проведении плановой проверки.
2. Фотоматериалы, копии документов, выявленных нарушений в процессе проверки.

Подписи лиц, проводивших проверку: государственный инспектор
энергетического надзора

Молина Н. М.

(должность, подпись, фамилия, инициалы уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



С актом проверки знакомлен(а), экземпляр акта проверки с копией приложения получил(а):

Директор Шенгур Николай Вячеславович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 25 » декабря 2017 г.

(подпись)



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)