

Справка

В соответствии с приказом начальника Управления от 29.12.2016 года № 91 а/х «Об организации проверок» проведена проверка обеспечения безопасности в дни празднования Нового года и Рождества ГАУ «Первоуральский ПНИ» по адресу: г. Первоуральск, ул. Крылова, 98.

Проверка проведена 03 января 2017 года начальником Управления Н.А. Логуновой и специалистом 1 категории отдела обеспечения социальных гарантий и организации социального обслуживания Кудымовой А.Н. в присутствии заместителя директора ГАУ «Первоуральский ПНИ» Н.В. Манеркиной.

В результате проверки выявлено:

1. Приказом от 23.12.2016 №122 «Об организации дежурства ответственных сотрудников в праздничные дни» определены ответственные дежурные по учреждению, организованы сбор и передача информации ответственным дежурным Управления, вся информация регистрируется в журнале дежурств.

2. В общедоступных местах размещены памятки о действиях в случае ЧС с указанием телефонов экстренной связи специальных служб, инструкции о порядке действий в случае возникновения пожара, угрозы террористического акта или его совершения, планы эвакуации.

3. С 19 по 23.12.2016 года проведены проверки готовности к работе автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей, функционирования РСПИ «Стрелец-Мониторинг», «тревожной кнопки», системы видеонаблюдения, состояние телефонной связи, системы экстренного вызова государственной противопожарной службы.

4. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, расчищены от снега и льда.

5. В июне 2016 года проведена проверка огнетушителей с записью в журнале учета первичных средств пожаротушения.

6. Обеспечено содержание свободными путей эвакуации: коридоры, основные и запасные выходы, лестничные клетки, подступы к пожарным кранам и другим средствам пожаротушения.

7. Обеспечен пропускной и контрольно-досмотровый режим.

8. Проживающие в учреждении клиенты обеспечены теплой одеждой.

9. Подготовлены запасы продовольствия, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, материально-технических средств, необходимых для нормального функционирования учреждения в указанный период.

10. 26-27.12.2016 организована проверка работоспособности газовой котельной, автономной электростанции.


Рекомендации:

1. Указать табличкой «Запасной выход» имеющиеся запасные выходы в учреждении. При закрывании запасных выходов указать места хранения ключей.

2. Во время организации и проведении следующей плановой тренировки с эвакуацией клиентов при обнаружении возгорания в учреждении уведомить начальника Управления с целью направления для участия в тренировке специалиста Управления.

Начальник Управления

Специалист ООСГОСО



Н.А. Логунова

А.Н. Кудымова