

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Свердловской области
г. Екатеринбург ул. Карла Либкнехта, 8а

Управление надзорной деятельности
г. Екатеринбург ул. Белинского, 115 т.: 8(343) 228-53-71
ОНД ГО Верхотурский, Новолялинского ГО
г. Верхотурье, ул. Совхозная, 15

г. Верхотурье

(место составления акта)

« 10 » июля 20 17 г.

(дата составления акта)

16 часов 00 минут

(время составления акта)

(Типовая форма)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 04

По адресу/адресам: 624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, д. 42,
г.Верхотурье, ул. Ленина, д. 23

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от «30» июня 2017 г. № 04 главного государственного инспектора
городского округа Верхотурский, Новолялинского городского округа по пожарному надзору
В.А. Бармина.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Верхотурского района»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«10» июля 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час.00 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 часа, 1 рабочий день

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы городского
округа Верхотурский, Новолялинского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по
Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Государственного автономного учреждения социального обслуживания
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения
Верхотурского района» Ковалева Е.А. на основании приказа № 1032-РП от 31.10.2016 г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

г.г. Е.А. Ковалева.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Главный государственный инспектор городского округа Верхотурский, Новолялинского городского округа по пожарному надзору Бармин В.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку,

в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Верхотурского района» Ковалева Е.А. на основании приказа № 1032-РП от 31.10.2016 г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены:

нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Верхотурского района»

ул. Мелиораторов, 42

1	В здании гаража КЦСОН пожарный щит не укомплектован первичными средствами пожаротушения (ведрами, ломом)	Правила противопожарного режима ППР №390 от 25.04.2012 г. п. 482. п.482 Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем.
2	В здании гаража КЦСОН на ОУ-3 отсутствует раструб	Правила противопожарного режима ППР №390 от 25.04.2012 г. п. 478. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.
3	В здании гаража КЦСОН хранятся автомобильные шины с машинным маслом	Правила противопожарного режима ППР №390 от 25.04.2012 г. п. 478. П.340. Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или автомобильной резиной каких-либо других материалов и товаров.

ул. Ленина, 23

4	В подсобных помещениях здания КЦСОН пожарный щит не укомплектован первичными средствами пожаротушения (ведрами, топором, ломом)	Правила противопожарного режима ППР №390 от 25.04.2012 г. п. 482. п.482 Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем.
5	В подсобных помещениях здания КЦСОН эксплуатируются светильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима ППР №390 от 25.04.2012 г. п. 42. п. 42. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
6	В складских помещениях здания КЦСОН эксплуатируются светильники со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима ППР №390 от 25.04.2012 г. п. 42. п. 42. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
7	На здании КЦСОН деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом	Правила противопожарного режима ППР №390 от 25.04.2012 г. п. 21. п.21 Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными

	вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.
--	---

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-----
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-----
- нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 10.07.2017

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный государственный инспектор
ОНДиПР ГО Верхотурский,
Новолялинского ГО по пожарному надзору
В.А.Бармин



« 10 » июля 2017г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Верхотурского района» Ковалева Е.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 10 » июля 2017г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)