



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
Свердловской области
**Сысертская межрайонная
прокуратура**

624020, Свердловская область,
г. Сысерть, ул. Коммуны, 22

10 .02.2016 № 02-09/2016

Директору Государственного
автономного учреждения социального
обслуживания населения Свердловской
области
«Щелкунский психоневрологический
интернат»

Плотникову В.И.

с. Щелкун, ул. *Сысертская*, 814

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений федерального
законодательства о пожарной безопасности

Сысертской межрайонной прокуратурой совместно с отделом надзорной деятельности по Сысертскому городскому округу, Арамильскому городскому округу ГУ МЧС России по Свердловской области проведена проверка условий компактного проживания граждан в учреждениях социальной сферы: ГАСУ СОН СО «Щелкунский психоневрологический интернат» в части исполнения требований пожарной безопасности, установленных стандартами, нормами и правилами.

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации закреплено, что права и свободы граждан являются высшей ценностью государства.

В силу статьи 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» соблюдение пожарной безопасности, а также выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязанностью руководителей организаций.

В ходе проверки ГАСУ СОН СО «Щелкунский психоневрологический интернат» выявлено нарушение требований и норм пожарной безопасности: в зданиях интерната запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Согласно пункту 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность свободного открывания изнутри без ключа. Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.

Согласно пунктам 4.2.7, 4.2.8 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением № 1)» двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.



Характеристики устройств самозакрывания дверей, расположенных на путях эвакуации, должны соответствовать усилию для беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании (ребенок, инвалид и т.п.).

Выходы, не отвечающие требованиям к эвакуационным выходам, могут рассматриваться как аварийные и предусматриваться для повышения безопасности людей при пожаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара.

Кроме того, здания ГАСУ СОН СО «Щелкунский психоневрологический интернат» не оборудованы системой видеонаблюдения.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одними из основных принципов противодействия терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности.

На основании пункта 1 части 13 статьи 30 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: в зданиях с большим количеством посетителей, а также в зданиях образовательных, медицинских, банковских учреждений, на объектах транспортной инфраструктуры, с круглосуточным пребыванием граждан должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий.

Пунктом «СП 132.13330.2011. Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений», утвержденного Приказом Минрегиона России от 05.07.2011 № 320 установлено, что для комплексной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений здравоохранения и социального обслуживания населения следует предусматривать для охраны зданий системы охранного освещения, экстренной связи.

Согласно пункту 4.1 СП 145.13330.2012 Дома-интернаты от 27.12.2012 основными задачами домов-интернатов являются, в том числе: охрана безопасности проживания.

Отсутствие в зданиях интерната систем видеонаблюдения способствует несанкционированному доступу в него посторонних лиц, а также учитывая контингент проживающих в нем граждан, отрицательно сказывается на комплексной безопасности, антитеррористической защищенности лиц, пребывающих в учреждении, и как следствие, влечет нарушение прав клиентов на охрану жизни и здоровья.

На основании изложенного, учитывая, что в ГАСУ СОН СО «Щелкунский психоневрологический интернат» проживают 251 человек, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием представителя Сысертской межрайонной прокуратуры заранее уведомив о дате рассмотрения представления. Принять меры к устранению указанных нарушений федерального законодательства о пожарной безопасности.
2. Решить вопрос о привлечении ответственных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
3. О принятых мерах сообщить Сысертскому межрайонному прокурору в месячный срок со дня внесения настоящего представления с приложением копии приказа о наложении дисциплинарного взыскания на виновных лиц.

Сысертский межрайонный прокурор

старший советник юстиции



М.В.Чертович

