Сводный отчет
о состоянии комплексной (пожарной) безопасности
за 2017 г.
ГАУ «КЦСОН Ленинского района г. Екатеринбурга»
(полное наименование учреждения

Раздел 1. Общие сведения

№ п/п	Число зданий, сооружений, строений						Штатная и фактическая численность обслуживающего персонала (указать через /)	Численность обслуживаемого контингента (больных, клиентов только для ЛПУ, соц. защиты)
	всего	в т.ч. по степени огнестойкости						
		I	II	III	IY	Y		
1.	3		2			1	205/154	-

Раздел 2. Обеспечение комплексной безопасности в учреждении

№ № п/п	Наименование	Показатели	Примечание
2.	Наличие декларации пожарной безопасности на (объект защиты)	Да	
3.	Предложено мероприятий предписаниями ГПН:	Нет	
4.	капитального характера	Нет	
5.	режимного характера	Нет	
6.	Обеспеченность учреждения пожарным оборудованием (пожарные гидранты, гидрант - колонки, колонки, напорные и всасывающие рукава, стволы, ручные пожарные лестницы и т.д.)	Не требуется	
7.	Обеспеченность персонала и клиентов техническими устройствами индивидуального оповещения о пожаре и вызова медперсонала, обслуживающего персонала (Браслет - Р)	Не требуется	
8.	Обеспеченность учреждения индивидуальными спасательными средствами для зданий повышенной этажности	Не требуется	
9.	Обеспеченность учреждения первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, специальными огнестойкими накидками)	Да	100 % (огнетушители)
10.	Обеспеченность вывода сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты на пульт подразделения пожарной охраны	Да	
11.	Расстояние учреждения от ближайшего подразделения пожарной охраны: от 0 до15 км	3 км	
12.	свыше 15 км	-	
13.	Наличие систем видеонаблюдения	Да	
	тревожной сигнализации	Да	

	контроля и управления доступом	Нет	
14.	Наличие автоматической системы пожарной сигнализации: в т.ч. беспроводной (радиоканальной)	Да -	
	проводной (указать тип, модификацию аспс) Здание по ул. 8 марта,16«з» тип станции «Гранит-5», помещение по ул. Вайнера,13 – «ОКО», помещение пер.Университетский,11– «ИВЭПР 112-2-2»	Да	
15.	Наличие источников водоснабжения (естественные и искусственные водоемы, внутренний и наружный водопроводы)	Внутренний водопровод	
16.	Наличие системы противодымной защиты	Нет	
17.	Наличие автоматической установки пожаротушения	Нет	
18.	Наличие (СОУЭ) системы речевого оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией	Да	
19.	Наличие дублированной световой, звуковой и визуальной сигнализации, подключенной к системе оповещения людей о пожаре	Нет	
20.	Наличие огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций (несущих конструкций)	Не требуется	
21.	Наличие планов (схем) эвакуации людей в случае пожара	Да	
22.	Наличие эвакуационных выходов, предусмотренных в корпусах (зданиях)	Да	
23.	Наличие договора со специализированными учреждениями на обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации, СОУЭ, автоматической установки пожаротушения, системы противодымной защиты	Да	
24.	Наличие добровольных пожарных дружин (противопожарных постов, звеньев)	Нет	
25.	Наличие охраны здания (вневедомственной, ведомственной, др.)	Да	
26.	Наличие резервного электропитания на случай отключения электроэнергии	Нет	
27.	Обеспеченность учреждений креслами-каталками и каталками для перемещения лежачих (больных) клиентов	Не требуется	
28.	Обеспеченность персонала и клиентов учреждения средствами индивидуальной защиты органов дыхания (ГДЗК -газодымозащитными комплектами),	Нет	
29.	Обеспеченность дежурного (обслуживающего) персонала электрическими фонарями (п.55. ППБ 01-03)	Да	100%
30.	Сведения о численности дежурного персонала в ночное время	По одному сторожу в каждом здании	
31.	Замер сопротивления изоляции электропроводов (п.3.57 ППБ 01-03; п.2.12.17 ПТЭЭП)	Да	

32.	Обучение в специализированных организациях руководителей и ответственных за пожарную безопасность пожарно-техническому минимуму	4	
33.	Обучение сотрудников учреждения в специализированных организациях оказанию первой помощи пострадавшим.	143	
34.	Проведено тренировок по эвакуации с персоналом, клиентами объекта защиты	2	

Директор Н.М. Луначева