

Министерство социальной политики  
Свердловской области  
государственное казенное учреждение социального  
обслуживания Свердловской области  
«Социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних Каменского района»  
623462, Свердловская область  
Каменский район, п.Мартюш, ул. Молодежная д. № 8  
тел./факс 8 (343) 9-310-388  
E-mail: [mdd-ten@rambler.ru](mailto:mdd-ten@rambler.ru)  
ИНН/КПП 6643007973/661201001  
« 15 » марта 2017 г  
Исх. № 66

И.О. ПРОКУРОРА КАМЕНСКОГО  
РАЙОНА

СОВЕТНИКУ ЮСТИЦИИ

МУНЗАФАРОВУ М.Л.

На Ваше Представление об устранении нарушений законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних от 22.02.2017 г. № 14-66-2017 администрация ГКУ «СРЦН Каменского района» сообщает, что:

1. Не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны во всех складских, производственных, административных и общественных помещениях организации – выполнено.
2. В помещении продуктового склада, расположенного на первом этаже здания в кухонном блоке, с категорией по взрыво-, пожароопасности «ВЗ» отсутствует пожарная дверь с требуемым пределом огнестойкости – будет выполнено при наличии финансирования.
3. На дверях помещения бытового склада и помещения хранения спортивного инвентаря (лыж) на первом этаже здания отсутствуют таблички с указанием обозначения их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны – выполнено.
4. Срок эксплуатации системы автоматической установки пожарной сигнализации, установленной в двухэтажном здании организации, истек. Требуется монтаж новой сигнализации – написано письмо в Министерство социальной политики Свердловской области, выполнена смета, при выделении финансирования будет выполнен монтаж новой сигнализации.
5. Нарушены требования к обработке столовой посуды, отсутствует водный термометр для измерения температуры воды – выполнено.
6. В спальнях комнатах стены оклеены фотообоями, в коридоре второго этажа на стенах наклеен бордюр, что не допускает проведение качественной влажной уборки – будет сделан ремонт в летний период, во время отдыха детей в оздоровительном лагере.
7. В младшей группе кровати, шкафчики для детской одежды с нарушением целостности отделки – будет выполнено при наличии финансирования. Во второй группе полка с нарушением целостности отделки – полка убрана.
8. Привлечены к дисциплинарной ответственности заместитель директора Шамонина Е.С. и фельдшер Пьянкова И.Н. (приказ от 28.02.2017 г. № 20-от).

Директор СРЦН

Р.А.Шестовских