



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
Каменского района
Свердловской области

623401, г. Каменск-Уральский,
ул. 3. Космодемьянской, 12

Директору ГКОУ «Социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних
Каменского района»

Шестовских Р.А.

п.Мартюш Каменского района
ул.Молодежная, 8

16.02.2017 № 14-66-2017

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних

Во исполнение задания прокуратуры Свердловской области прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о соблюдении жилищных и иных социальных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Во исполнение настоящего задания 16.02.2017 проведена выездная проверка исполнения указанного законодательства в ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Каменского района» с привлечением специалистов ОНД г.Каменска-Уральского, Каменского городского округа, ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г.Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах.

В соответствии со ст.38 Конституции РФ, материнство и детство находятся под защитой государства.

Согласно ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ, руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные требования должностных лиц пожарной охраны; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты.

В ходе обследования ОНД выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности в ГКУ «СРЦН Каменского района»:

- не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны во всех складских, производственных, административных и общественных помещениях организации (п. 6 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства №390 от 25.04.2012г. (далее - ППР);

- в помещении продуктового склада, расположенного на первом этаже здания в кухонном блоке, с категорией по взрыво-, пожароопасности «ВЗ» отсутствует противопожарная дверь с требуемым пределом огнестойкости (ст.6, ст. 27, ст. 88, таблица 23 и 24; Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – 123-ФЗ); п. 5.14; 7.17, 7.18 таблица 1 и 2 СНиП 21-01-97*);

- на дверях помещения бытового склада и помещения хранения спортивного инвентаря (лыж) на первом этаже здания отсутствуют таблички с указанием обозначения их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (расчеты не представлены) (ст. 6, ст.ст. 24, 25, 26, 27 ФЗ -123; п. 20 ППР РФ №390; п. 4.2 СП 12.13130.2009).

В ходе проверки установлено, что срок эксплуатации системы автоматической установки пожарной сигнализации, установленной в двухэтажном здании организации, истек (более 10 лет). Требуется монтаж новой сигнализации (ст. 83 ФЗ -123; п. 61 ППР, акт технического состояния пожарной сигнализации, составленный ООО ЧОО «Защита-Универсал» от 23.01.2017г).

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

В силу ч.1 ст.2 Закона, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

При проведении обследования ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г.Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах выявлены следующие нарушения:

1. На момент обследования нарушаются требования к обработке столовой посуды, отсутствует водный термометр для измерения температуры воды, что является нарушением п. 6.14. СанПиН 2.4.3259-15, в соответствии с которым: Уборка помещений столовой, обработка технологического и холодильного оборудования, кухонной и столовой посуды, столов, разделочного инвентаря должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям питания обучающихся в общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования (СанПиН 2.4.5.2409-08).

2. На момент обследования в спальнях комнатах стены оклеены фотообоями, в коридоре 2-ого этажа на стенах наклеен бордюр, что не допускает проведение качественной влажной уборки, что является нарушением п. 8.4. СанПиН 2.4.3259-15, в соответствии с которым: Стены основных помещений организации (воспитательной группы) и оборудование окрашиваются матовыми красками светлых тонов. Возможно использование

для внутренней отделки помещений использование обоев, допускающих проведение уборки влажным способом.

3. На момент обследования в младшей группе кровати, шкафчики для детской одежды, в группе №2 полки с нарушением целостности отделки, отклеилась облицовка, что не позволяет проводить их качественную уборку влажным способом что является нарушением п. 13.1. СанПиН 2.4.3259-15, в соответствии с которым: Ежедневно моются загрязняющиеся поверхности (ручки дверей, шкафов, подоконники, выключатели, мебель, включая столы) и места скопления пыли (полы у плинтусов и под мебелью, радиаторы, арматуру осветительных приборов, вентиляционные решетки).

Допущенные нарушения являются недопустимыми, поскольку могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних.

Отмечая указанные нарушения законодательства и руководствуясь ст.22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ :

Рассмотреть представление и принять меры к устранению указанных в нем нарушений законодательства.

Привлечь виновных в указанных нарушениях лиц к дисциплинарной ответственности.

О принятом решении сообщать прокурору области в установленный законом месячный срок.

О дне рассмотрения представления известить прокурора.

Неисполнение требований прокурора влечет административную ответственность по ст.17.7 КоАП РФ.

И.о.прокурора Каменского района
советник юстиции



М.Л.Мунзафаров