СПРАВКА
о результатах проверки государственного казенного учреждения
социального обслуживания Свердловской области
«Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних
города Нижняя Тура».

«20» октября 2016г. _____

Отделом организации деятельности учреждений социального обслуживания в рамках своей компетенции проведена проверка **государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних города Нижняя Тура»** (далее – учреждение) по адресу: **г. Нижняя Тура, улица Советская, дом 9** по вопросам комплексной безопасности, санитарно-эпидемиологическому благополучию, охраны труда, укреплению материальной базы.

В ходе проверки установлено следующее.

1. Пожарная безопасность.

Наличие документации по организации пожарной безопасности в учреждении: - приказ о назначении ответственных за обеспечение пожарной безопасности	приказ № 12-од от 11.01.2016г.
- документы по обучению работников учреждения мерам пожарной безопасности (приказ, инструкция о мерах пожарной безопасности, журналы проведения инструктажей)	Имеются: программа пожарно-технического минимума, протоколы заседания комиссии по проверке знаний пожарно-технического минимума, инструкция о мерах пожарной безопасности Инструктажи проводились: 08.06.2016г. 15.09.2016г.
Организация работы по исполнению указаний Министерства социальной политики Свердловской области по вопросам пожарной безопасности за текущий и предыдущий годы	Согласно нормативных актов по вопросам пожарной безопасности разработан и реализуется план противопожарных мероприятий от 11.01.2016 г.
Обучение работников учреждения в объеме пожарно-технического минимума (руководители, должностные лица	Июль 2014г. – 1 человек. Декабрь 2015г. – 1 чел. тема: «ПТМ для

ответственные за обеспечение пожарной безопасности и (или) обучение мерам пожарной безопасности) количество человек и сроки обучения	руководителей, специалистов, лиц, ответственных за ПБ».
Количество проведенных тренировок в 2015-2016 году по эвакуации людей (для учреждений с массовым пребыванием людей)	2015г. объектовые тренировки – 4 тренировки 2016г. объектовые тренировки – 2 (сентябрь, май)
Наличие неисполненных предписаний органов Госпожнадзора, представлений прокуратуры	Не имеются
Наличие автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт подразделений пожарной охраны	Имеется Сигнал о возникновении пожара поступает ПСЧ ФГКУ «44 отряд ФПС по Свердловской области» (166-ПЧ) Нижняя Тура (тип радиоканала (ОКО))
Наличие системы аварийного освещения, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Система аварийного освещения отсутствует. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре имеется.
Наличие программно-аппаратного комплекса, транслирующего сигнал о пожаре без участия работников (система пожарного мониторинга)	Имеется («ОКО»)
Наличие системы оповещения по громкоговорящей связи	Имеется
Наличие внутреннего противопожарного водопровода	Нет
Наличие наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарные водоемы, их емкость)	Нет
Наличие огнетушителей (количество)	5шт.
Наличие планов эвакуации людей при пожаре	имеются.
Наличие уголков пожарной безопасности	имеются.
Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания (сроки годности)	ул. Пихтовая, д. 18 – противогазы ГП – 7 – 114 ул. Зари, д. 73 – противогазы ГП – 7 - 112 Срок годности 15 лет. Дата выпуска 2006 год.

Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны (км)	2 км.

2. Антитеррористическая защищенность.

Наличие документации по обеспечению антитеррористической защищенности учреждения: - приказ о назначении ответственных за обеспечение антитеррористической защищенности учреждения;	Приказ № 15-од от 11.01.2016 г.
- документы по обучению работников учреждения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму (приказ, инструкция, журналы проведения инструктажей)	Инструктировек, май 2014 г. Имеется документация по обучению работников
-инструкция о порядке действий персонала и должностных лиц учреждения в случае угрозы террористического акта или его свершении	Инструкция сотрудникам «О порядке действий в случае угрозы совершения террористического акта», утверждена приказом от 01.09.2016г. № 50/1-од Инструктаж проводился: 01.09.2016г.
Организация работы по исполнению указаний Министерства социальной политики Свердловской области по вопросам антитеррористической защищенности за текущий и предыдущий годы	Имеются планы работы по антитеррористической защищенности на 2015 – 2016 гг., 2016 – 2017 гг.
Наличие неисполненных предписаний органов внутренних дел, представлений прокуратуры	Имеются
Наличие системы видеонаблюдения (количество камер)	Имеется 8 камер: 1 внутренняя, 7 наружных, монитор установлен в кабинете заведующего АХЧ
Наличие системы видеозаписи событий, её архивации	Архивация имеется (15 дней)

Наличие систем контроля доступа и организации пропускного режима (оборудованные КПП, проходные)	
Наличие периметрового ограждения	ическое ограждение, 1,8 м.)
Наличие наружного освещения на объектах и территории учреждения в темное время суток	ение по всему периметру наружное освещение
Наличие физической охраны (указать вид физической охраны: ОВО, ОВД, ЧОП, сторож, вахтер, дежурный персонал)	– 2 чел. – 2 чел. ый администратор, тель
Наличие паспорта антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждения с массовым посещением (пребыванием) людей, согласованного в установленном порядке с заинтересованными ведомствами (с территориальными органами МВД, ФСБ и МЧС РФ)	безопасности ин 13.10.2016 г.
Наличие информационных стендов по вопросам противодействия терроризму и экстремизму	
Наличие кнопки «тревожной сигнализации» с выводом на пульт централизованного наблюдения – ПЦН (указать вид охранной организации где находится ПЦН - ОВО, ОВД, ЧОП)	«тревожной зации» выведена на ЦН обрыня»).

3. Санитарно-эпидемиологическое благо

Наличие неисполненных предписаний органов Роспотребнадзора, представлений прокуратуры	оте
Количество квадратных метров на 1 клиента	8,5
Сертификация пищеблока	не
Лицензия на осуществление медицинской деятельности	Им № 003423 от 30.06.2015г.
Обеспеченность технологическим оборудованием	Обе
Обеспеченность мебелью	Обе

4. Охрана труда.

Наличие документации по организации охраны труда в учреждении: - приказ о назначении ответственных за охрану труда в учреждении; - документы по обучению работников учреждения по вопросам охраны труда (приказ, инструкции, журналы проведения инструктажей)	Пр[illegible]значении ответственных за с[illegible]руда в учреждении № 14-од о[illegible]16г. - инс[illegible]и имеются; - ин[illegible] проводятся; - ве[illegible]алы инструктажей.
Наличие неисполненных предписаний инспекции по труду, представлений прокуратуры	Отс[illegible]
Количество работников в учреждении (фактически работающих), из них инвалидов	42[illegible]
Количество рабочих мест в учреждении, прошедших специальную оценку условий труда (аттестацию по условиям труда) / количество рабочих мест, где необходимо провести специальную оценку условий труда	3[illegible] Сро[illegible]ации завершен в2016г
Наличие службы охраны труда или должности специалиста по охране труда в учреждении	[illegible] [illegible]обязанности специалисту по[illegible]
Количество работников, имеющих удостоверение о проверке знаний требований охраны труда	9[illegible]ел. (март 2015г.) [illegible] труда для р[illegible]й и специалистов
Количество несчастных случаев по годам (с 2012 года)	[illegible]тябрь 2016 г.- 2 чел. ([illegible]) [illegible]учаев с сотрудниками
Наличие коллективного договора в учреждении	[illegible]ан 24.01.2014г. [illegible].

5. Мероприятия по укреплению мате[illegible] учреждения.

Объект	Виды работ[illegible]	Сметная стоимость (тыс. руб.)	Освоено средств (тыс. руб.)
	2014 [illegible]		
Основное здание	Ремонт мягкой кровли[illegible]	[illegible]4	200
	Вывод автоматическо[illegible] радиосигнала на пуш[illegible]	[illegible]5	18
	Приобретение школьн[illegible] автобуса	[illegible]20	746
	Ремонт системы от[illegible] ХВС	[illegible]3	73
	Гидропневматическ[illegible] системы отопления	[illegible]3	20
	Техническое обс[illegible]	[illegible]2,1	12,4
	Дератизация и дезинс[illegible]	[illegible]1,4	13,4
	Техническое обс[illegible] средств тревож[illegible]	[illegible]3	7,8
	Техническое обс[illegible] и СОУЭ	[illegible]13,2	13,2
	Дератизация и д[illegible]	[illegible]5	9,8
	Техническое об[illegible] средств тревож[illegible]	[illegible]3	7,8
	Установка видеонаблюдени[illegible]	[illegible]3	188
	Гидропневмати[illegible] системы отопле[illegible]	[illegible]3	23
	Дератизация и д[illegible]	[illegible]5	9,4
	Техническое об[illegible] средств тревож[illegible]	[illegible]3	6,0
	Техническое об[illegible] и СОУЭ	[illegible]14,0	14,0

6. Обеспеченность автотранспортом

Марка автомобиля	Год выпуска	Техническое состояние
ГАЗ 33023	2005г.	В рабочем состоянии
ГАЗ 3110	2003г.	Не в рабочем состоянии
ГАЗ 31105	2007г.	В рабочем состоянии
ГАЗ 322132	2014г.	В рабочем состоянии

Предложения: актуализировать смету по ремонту канализации

Специалист отдела организации деятельности
учреждений социального обслуживания,
проводивший проверку _____

Ознакомлен:
директор 
20.10.2016г.