



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО
УНДиПР Главного управления МЧС России
по Свердловской области)

Адрес: г. Карпинск, ул. Свободы, 115
Кому: Филимоновой Галине Евгеньевне

ул. Парковая, 2, г. Краснотурьинск, 624450
Тел/факс: 8 (34384) 4-39-45
tond-krasnoturinsk@mail.ru

13.03.2018 № 142-2-23
на № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

При проведении прокуратурой города Карпинска с привлечением специалиста отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО проверки на предмет соблюдения требований пожарной безопасности в здании ГАУ «КЦСОН г. Карпинска», расположенном по адресу: г. Карпинск, ул. Советская, 109 были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- не закреплены к полу ковровые покрытия, расположенные перед эвакуационными выходами №№ 1,2,3,4 (п.39 правил противопожарного режима в РФ);
- допускаются повреждения средств огнезащиты (штукатурного слоя) строительных конструкций на переднем фасаде здания (п. 21 правил противопожарного режима в РФ);
- допускается хранение инвентаря и различных материалов в тамбуре эвакуационного выхода №1 (п.36 «в» правил противопожарного режима в РФ);
- допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, в помещении подвала (п.42 «в» правил противопожарного режима в РФ);
- не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации бытовое помещение (п. 4 НПБ 110-03; СП 5.13130.2009 прил. А п. А4).

Данные нарушения явились следствием ненадлежащего контроля со стороны руководства ГАУ «КЦСОН г. Карпинска».

Имеющиеся нарушения в случае возникновения пожара могут создать угрозу жизни и здоровью людей, причинить ущерб имуществу организации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.13 КоАП РФ Вам надлежит принять меры по устранению указанных причин и условий совершения административного правонарушения, проведению дополнительных инструктажей

по соблюдению требований пожарной безопасности с обязательным принятием зачетов.

О результатах рассмотрения Представления и принятых мерах Вам надлежит сообщить Государственному инспектору ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору не позднее месячного срока по адресу: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Ленина, 133а.

Предупреждаю Вас, что за непринятие по Представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.6 КоАП РФ.

Государственный инспектор
ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО
по пожарному надзору



Д.Р. Рахманов