



Прокуратура Свердловской области
Прокуратура Пышминского района

р.п. Пышма

03 апреля 2018 г.

Акт проверки соблюдения законодательства

03.04.2018 комиссией в составе: старший помощник прокурора Пышминского района юрист 1 класса Амиев К.Ю., дознаватель ОНД Камышловского ГО, Камышловского МР, Пышминского ГО старший лейтенант внутренней службы Квашнин М.Ф., проведена проверка соблюдения ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Пышминского района» требований пожарной безопасности.

В ходе проведенной проверки в здании по адресу: ул. Советская, д. 4, д. Комарова, Пышминский район выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. На объекте защиты помещения разного класса функциональной пожарной опасности (складское помещение расположенное вблизи эвакуационного выхода с помещения пищеблока и кабинет сестры-хозяйки) не разделены между собой ограждающими конструкциями с требуемым пределом огнестойкости.

2. На объекте защиты в складском помещении расположенном вблизи эвакуационного выхода с помещения пищеблока и кабинете сестры-хозяйки руководитель организации не обеспечил расчет и наличие на дверях помещения складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

3. На объекте защиты возле входа в помещение пищеблока пожарный шкаф выполнен из горючего материала.

4. На объекте защиты количество звуковых и речевых оповещателей не обеспечивает слышимость сигналов во всех помещениях здания.

5. На объекте защиты руководитель организации не обеспечил отдельно стоящее помещение сторожки первичными средствами пожаротушения.

6. На объекте защиты в отдельно стоящем помещении сторожки отсутствуют АУПС (автоматические установки пожарной сигнализации) и СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией).

В ходе проведенной проверки в здании по адресу: ул. Пионерская, д. 12, р.п. Пышма выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. На объекте защиты в складских помещениях № 16, № 17, № 19 руководитель организации не обеспечил расчет и наличие на дверях помещения складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

2. На объекте защиты под лестничной клеткой в подвале расположены горючие материалы.

3. На объекте защиты размещение первичных средств пожаротушения (размещение пожарного крана) не соответствует плану эвакуации.

4. На объекте защиты на 1-м этаже пожарный шкаф выполнен из горючего материала.

5. На объекте защиты в помещении холодного тамбура, лестничной клетке подвала и подвальных помещениях № 1 и № 2 допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

6. На объекте защиты помещения разного класса функциональной пожарной опасности (складское помещение № 18 и административные помещения), (помещение электрощитовой № 7 и административные помещения) не разделены между собой ограждающими конструкциями с требуемым пределом огнестойкости.

7. На объекте защиты в помещении сторожа, кабинете № 16, кабинете № 18 отсутствуют извещатели автоматической установки пожарной сигнализации.

8. На объекте защиты в помещении № 19 отсутствует АУПС (автоматические установки пожарной сигнализации) и СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией).

Старший помощник прокурора Пышминского района
юрист 1 класса



К.Ю. Амиев

Дознаватель ОНД Камышловского ГО, Камышловского МР
Пышминского ГО ГУ МЧС по Свердловской области

старший лейтенант внутренней службы



М.Ф. Квашнин