



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА

**Байкаловского района
Свердловской области**

623870, с. Байкалово, ул. Революции, 25,
тел. (факс): (34362) 2-03-76, 2-04-76

26.03.2018 №01 – 13 – 18

Директору государственного
бюджетного учреждения социального
обслуживания
населения Свердловской области
«Комплексный центр социального
обслуживания населения Байкаловского
района»

Кузевановой Светлане Васильевне

ул. Революции 25, с. Байкалово,
Байкаловского района Свердловской
области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений федерального
законодательства о пожарной безопасности

Прокуратурой Байкаловского района проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности учреждений с круглосуточным пребыванием граждан пожилого возраста и несовершеннолетних Государственным бюджетным учреждением социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Байкаловского района» (далее по тексту – комплексный центр) зарегистрированного по адресу: 623870, Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, Революции ул., 25, по результатам которой выявлены нарушения указанного законодательства, выразившиеся в следующем.

Проверкой установлено, что в социально-реабилитационном отделении граждан пожилого возраста и инвалидов в д. Липовка (Байкаловский район, д. Липовка, ул. Набережная 1) допущены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- Отделка стен на путях эвакуации выполнена горючими материалами в нарушение Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6, Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п.33; СП 1.13130.2009 п. 4.3.2 (далее по тексту – ППР в РФ).

- Помещения оборудованы огнетушителями не соответствующими возможному классу пожара, в нарушении п. 465 ППР в РФ;

- В складских и производственных помещениях не определена категория пожарной и взрывопожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (ППР в РФ п. 20);

- Помещения пищеблока, прачечной, не отделены противопожарными преградами от помещений другого функционального назначения (Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ст. 88);

- Дежурный персонал не в полном объеме обеспечен электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного) (п.9 ППР в РФ);

- Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии (п.61 ППР в РФ);

- Автоматическая система оповещения и управления эвакуацией людей переведена в ручной режим управления (п.62 ППР в РФ);

- Помещение диспетчерского пункта (пожарного поста, где установлено контрольно приемное оборудование АПС и СОУЭ) не обеспечено инструкцией о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты. (п.64 ППР в РФ).

Кроме этого проверкой установлено, что в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в с. Городище (Байкаловский район, с. Городище, ул. Восточная 10) также допущены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- Помещения оборудованы огнетушителями не соответствующими возможному классу пожара, в нарушении п. 465 ППР в РФ;

- В складских и производственных помещениях не определена категория пожарной и взрывопожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (ППР в РФ п. 20);

- Помещения прачечной, не отделены противопожарными преградами от помещений другого функционального назначения (Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ст. 88);

- Автоматическая система оповещения и управления эвакуацией находится в неисправном состоянии (п.61 ППР в РФ);

- Автоматическая система оповещения и управления эвакуацией людей переведена в ручной режим управления (п.62 ППР в РФ);

- Помещение диспетчерского пункта (пожарного поста, где установлено контрольно приемное оборудование АПС и СОУЭ) не обеспечено инструкцией о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты. (п.64 ППР в РФ).

Вышеуказанные нарушения стали возможными по причине ненадлежащего отношения должностных лиц Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Байкаловского района» ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности, к исполнению своих обязанностей, что требует принятия к ним мер дисциплинарного воздействия.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.24, 28 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Байкаловского района и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих. О дате времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора Байкаловского района, заблаговременно в письменном виде.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных за допущенные нарушения законодательства.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в письменной форме в прокуратуру Байкаловского района в течение месяца со дня внесения представления, с приложением заверенных копий приказов о наказании привлеченных к ответственности лиц.

Одновременно разъясняю, что невыполнение законных требований прокурора влечет привлечение виновных лиц к административной ответственности по ст. 17.7. КоАП РФ.

Заместитель прокурора
Байкаловского района

юрист 1 класса



Д.В.Лыжин