



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**
ул. Большакова, 97, г. Екатеринбург, 620144 телефон/факс (343) 251-46-79
E-mail: info@ural.gosnadzor.ru

г. Богданович
(место составления)

"06" июля 2018 г.
(дата составления)
16 час.00 мин.
(время составления)

**АКТ
проверки органом государственного контроля (надзора)
юридического лица
№ Св-3260-А**

По адресу: 624855, Свердловская область, Камышловский район, п. Октябрьский, ул. Свободы, 8,
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № Св-3260-р от 25.06.2018, подписанного заместителем руководителя Уральского управления Ростехнадзора Волковым Ф.К. «О проведении внеплановой выездной проверки в отношении Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов»(далее -ГАУ «Октябрьский ДИ»), прекратившего деятельность юридического лица 02.02.2018 путем реорганизации в форме присоединения к Государственному автономному учреждению социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района» (далее –ГАУ «КЦСОН Камышловского района»), была проведена внеплановая выездная проверка с целью: проверка выполнения ГАУ «КЦСОН Камышловского района» пунктов ранее выданного предписания ГАУ «Октябрьский ДИ» об устранении выявленных нарушений от 20.12.2017 №Св-6545-П, срок для исполнения которых истек.

ИНН 6613005560, ОГРН 1026601074422, адрес (место нахождения) юридического лица: 624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, 71.

Продолжительность проверки: с 04.07.2018 по 06.07.2018 (не более 3 рабочих дней)

Акт составлен: Уральским управлением Ростехнадзора

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:

Директор ГАУ «КЦСОН «Камышловского района» Мотыцкая Вера Борисовна

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

№	Фамилия, Имя, Отчество	Должность
1.	Петров Альберт Викторович	Государственный инспектор Каменск-Уральского территориального отдела

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку:

в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Общие сведения об организации:

ГАУ «КЦСОН Камышловского района»

Россия, 624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 71.
ОКПО 59944374, ОГРН 1026601074422, ИНН/КПП 6613005560/663301001
тел./факс (34375) 2-36-01.

Данные о руководителях:

Руководитель	Должность	Телефон
Мотыцкая Вера Борисовна	Директор	(34375) 2-36-01
Гаврильченко Ольга Петровна	И.О. Заместитель директора по АХЧ	(34375) 2-01-72
Сенцова Евгения Михайловна	И.О. заместитель директора	(34375) 4-17-71

При проведении проверки присутствовали: И.о. заместитель директора Сенцова Евгения Михайловна

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлено:

- по предписанию № Св-6545-П от «20» декабря 2017 года

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и № его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения	Сроки устранения нарушения	Отметка о выполнении (невыполнении)
1.	Отсутствует перечень работ в порядке текущей эксплуатации.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 1.8.2 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ) п. 8.4	Заместитель директора Сидоренко А.Г.	02.04.2018	Выполнено (Копия Приложение №1.)
2.	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты.	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (ИПИСЗ) п.п. 1.4.2	Заместитель директора Сидоренко А.Г.	02.04.2018	Выполнено (Копия журнала Приложение № 2)
3.	Не проводятся периодические осмотры средств защиты работником ответственным за их состояние, с	Инструкция по применению и испытанию	Заместитель директора Сидоренко А.Г.	02.04.2018	Выполнено (Копия

	записью результатов осмотра в журнале.	средств защиты, используемых в электроустановках (ИПИСЗ) п.п. 1.4.3			журнала Приложение № 3)
4.	Место хранения защитных средств не укомплектовано проверенными по нормам эксплуатационных испытаний защитными средствами, согласно перечня. (истек срок проверки диэлектрических перчаток)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 2.2.21 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (ИПИСЗ) п.п. 1.3.9., 1.4.4	Заместитель директора Сидоренко А.Г.	02.04.2018	Выполнено (Копия Приложение № 4)
5.	Отсутствует журнал учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работы в электроустановках	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 1.8.9	Заместитель директора Сидоренко А.Г.	02.04.2018	Выполнено (Копия журнала Приложение № 5)
6.	Отсутствуют технические паспорта заземляющих устройств (здание дома интерната, столовая, котельная, банно-прачечный комбинат)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 2.7.15	Заместитель директора Сидоренко А.Г.	02.04.2018	Выполнено (Копии Приложение № 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
7.	Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющих устройств с отметкой в паспорте. (1 раз в 6 месяцев).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 2.7.9	Заместитель директора Сидоренко А.Г.	02.04.2018	Выполнено (Копии Приложение № 7)
8.	На предприятии отсутствуют кабельные журналы, паспорта на кабельные линии.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 2.4.2., 2.4.5	Заместитель директора Сидоренко А.Г.	02.04.2018	Выполнено (Копия Приложение № 8)
9.	Не проводятся периодические осмотры КЛ-0,4 кВ. с отметкой в журнале.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 2.4.17	Заместитель директора Сидоренко А.Г.	02.04.2018	Выполнено (Копия Приложение № 9)
10.	На ВЛ-0,4 кВ. не обновлена нумерация, отсутствуют знаки безопасности.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 2.3.11., 2.3.22 Правила устрой-	Заместитель директора Сидоренко А.Г.	02.04.2018	Выполнено (Фото Приложение № 10)

		ства электроустановок (ПУЭ) п. 2.5.23.			
--	--	---	--	--	--

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

- выявлены факты невыполнения предписаний Ростехнадзора, (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Все нарушения пунктов предписания от 20.12.2017 № Св-6545-П устранены в установленные сроки и в полном объеме.

Предписание закрыто.

К акту прилагаются:

1. Копии документов, фотосъемка на 13 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Уральское управление
Ростехнадзора
государственный инспектор
Петров Альберт Викторович

А.В. Петров

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор
ГАУ «КЦСОН Камышловского района»

"06" 04 2018 г.

(подпись, печать)

