



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА НИЖНЕГО ТАГИЛА

ул. Патона, 10, г. Нижний Тагил, 622051

Директору
ГАУ «Реабилитационный центр
Дзержинского района
г.Нижний Тагил»

Луневой Т.В.

ул. Зари, 67А, г. Нижний Тагил,
622052

13.06.2018 № 02-14-2018

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона
(в порядке ст.24 Федерального
закона «О прокуратуре
Российской Федерации»)

Прокуратурой района на основании поручения прокуратуры Свердловской области № 7/2-29-2018 от 27.03.2018 о проверке исполнения федерального законодательства в деятельности объектов с массовым пребыванием людей, совместно с отделом надзорной деятельности ОНД и ПР города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа УНД и ПР ДУ МЧС России по Свердловской области, проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в здании по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Зари, д.67, в котором осуществляет деятельность ГАУ СО «Реабилитационный центр Дзержинского района г.Нижний Тагил».

В ходе проверки выявлены нарушения требований ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012, НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», а именно:

1. На путях эвакуации и в групповых ячейках пол выполнен материалами с показателями пожарной опасности (линолеум) более чем класс КМ 2, чем нарушена ст. 134, табл. 28, 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. Допускается эксплуатация углекислотных огнетушителей ОУ-2 с истекшим сроком перезарядки, (огнетушитель изготовлен в 2011 году) в электрощитовой, в шкафчике пожарного крана № 2, в складе, чем нарушена п. 70 Правил противопожарного режима в РФ

3. Вторые створки дверей запасных выходов на улицу из лестничных клеток со стороны пищеблока и медицинского блока заблокированы, чем нарушен п.33 Правил противопожарного режима в РФ.

4. При сработке АУПС система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) не функционирует в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания (с момента включения СОУЭ, время её работы составило 2 минуты, при этом не все люди покинули здание), чем нарушен п.61 Правил противопожарного режима в РФ, п. 3.9 Норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях», утверждены приказом МЧС России от 20.06.2003 №323 (НПБ-104-03), ч.7 ст.84 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5. Не во всех помещениях проведено переоснащение автоматической пожарной сигнализации с заменой кабеля на нераспространяющий горение, что не соответствует проектным решениям, чем нарушен п.61 Правил противопожарного режима в РФ, ч.1 ст.46 ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ, ч.2, ч.8 ст.82, ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.8, п.4.9 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

6. В помещении электрощитовой допускается установка тепловых пожарных извещателей (не произведено переоснащение автоматической установки пожарной сигнализации: в проекте предусмотрены извещатели пожарные тепловые ИП-101-1А-А1); в помещении зала ЛФК пожарные извещатели расположены от светильников на расстоянии менее 0,5 м., чем нарушен п.61 Правил противопожарного режима в РФ, п.3 Норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», утверждены приказом МЧС России от 18.06.2003 №315 (НПБ-110-03), п.12.33* Норм пожарной безопасности «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (НПБ-88-2001).

7. Помещение прачечной, коридор у кабинета №131, помещение раздевалки для сотрудников пищеблока, кабинет методиста, склад изостудии, склад группы раннего развития, склады игрушек напротив группы «Капитошки», помещение парафина не оборудованы автоматической системой противопожарной защиты, п.4 Норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», утверждены приказом МЧС России от 18.06.2003 №315 (НПБ-110-03).

8. Источники бесперебойного питания АУПС (аккумуляторные батареи АКБ) не соответствуют расчетной емкости, необходима замена, чем нарушен п.61 Правил противопожарного режима в РФ.

9. Части помещений различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с

нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещение склада художника, склада изостудии Ф 5.2 от помещений реабилитационного центра Ф 1.1), при установке противопожарной двери 2-го типа на помещение гладильной, само помещение не отделено полностью от помещений другого функционального назначения, т.к. между помещениями имеется сооружение для сушки белья, ч.4 ст.4 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.4, п.5.14* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

10. Не обеспечено устройство блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре, предусмотренных проектом, чем нарушен п.49 Правил противопожарного режима в РФ, ч.1 ст.46 ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ст.85 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.12.4 СНИП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование, п.7.20 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

11. Не обеспечено наличие на дверях гаражей обозначение их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в соответствии с имеющимся заключением, чем нарушен п.20 Правил противопожарного режима в РФ.

В силу статей 1 и 3 ФЗ от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», (далее - Закон о пожарной безопасности) под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством РФ, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ.

Статьей 6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент) определено, что пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при условии выполнения в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Как следует из содержания ст.20 Закона о пожарной безопасности к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Такие требования установлены, в частности, Правилами противопожарного режима РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

Наряду с данными Правилами следует также руководствоваться и иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке, например, Нормами пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях», утвержденными Приказом МЧС России от 20.06.2003 № 323 (НПБ-104-03), Нормами пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», утвержденными Приказом МЧС России от 18.06.2013 №315 (НПБ-110-03).

Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом и договором (ст.210 Гражданского кодекса РФ).

Согласно ст.38 Закона о пожарной безопасности, ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны (ст.37 Закона о пожарной безопасности).

Выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности, бесспорно, отрицательно сказываются на комплексной безопасности лиц, находящихся в указанном объекте, являющемся местом с массовым пребыванием людей.

Выполнение противопожарных мероприятий направлено на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара,

своевременную эвакуацию и спасение людей на случай пожара и других чрезвычайных ситуаций.

В соответствии со ст. 3 ФЗ от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма).

Вышеуказанные нарушения действующего федерального законодательства о противодействии терроризму способствуют снижению антитеррористической защищенности, а также возможности совершения террористических актов указанного объекта.

На основании изложенного и руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

- 1) Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, заблаговременно известив прокурора о дате, времени и месте рассмотрения представления.
- 2) Принять конкретные меры к устранению нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
- 3) Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц, допустивших указанные нарушения закона.
- 4) О принятых мерах сообщить в прокуратуру Дзержинского района города Нижнего Тагила по адресу: ул. Патона, 10, г. Нижний Тагил, 622007, в письменном виде в установленный месячный срок с приложением копии приказа о наказании.

Заместитель прокурора
Дзержинского района г. Нижнего Тагила
советник юстиции



Н.Н. Коваленко