Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа

(наименование органа государственного надзора)

Свердловская область, г.Талица, ул.Заводская, 13 «б», р.п.Тугулым, ул.Федюнинского, д.1, тел. 8(34371)2-45-20; 8(34367)21168, E-mail: tond-talitsa *a* mail.ru

Предписание № 43/1/29

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тугулымского района»
Директору Мерзляковой Елене Леонидовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору *Сысоева А.В.* *Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа* (наименование органа ГПН) № 43

от « 31 » августа 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин. « 11 » сентября 2018 г. по 11 ч 00 мин. « 24 » сентября 2018 г.

проведена проверка

Заместителем начальника отдела НД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО Сысоевым Алексеем Васильевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тугулымского района»
Свердловская область, Тугулымский район, р.п.Тугулым, ул.Пионерская, 21

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором Мерзляковой Еленой Леонидовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Провести расчет категорий складских помещений (пищеблок и помещение на втором этаже) и на дверях разместить таблички с обозначением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ГАУ «КЦСОН	п.20 Правил противопожарного режима в РФ	01.07.2019	

	Тугулымского района»)			
2	Руководителем организации не обеспечено исправное содержание наружных пожарных лестниц. Ширина лестницы 3 типа у здания стационара составляет 0,65 см., при нормативной ширине 1,2 м. Выполнить лестницу 3 типа в соответствии с требованиями пожарной безопасности (ширина лестницы не менее 1,2м, ширина сплошной проступи не менее 25 см, высота ступени не более 22 см., перила высотой 1,2м.) (ГАУ «КЦСОН Тугулымского района»)	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п.6.29 СнИП 21-01-97*	01.07.2019	
3	На объекте защиты, заполнение проемов в ограждающей конструкции (противопожарной стене) отделяющей помещения различных классов функциональной пожарной опасности (складских помещений) не соответствует допустимому пределу огнестойкости. Установить противопожарные двери в складские помещения с пределом огнестойкости EI30 (при категории помещений выше чем В4) (ГАУ «КЦСОН	Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п.7.4 табл.2 СнИП 21-01-97*	01.07.2019	

	Тугулымского района»)			
4	Внутри помещения пищеблока осуществляется эксплуатация газового баллона емкостью более 5 литров. Газовый баллон для газового прибора (в том числе кухонных плит), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, расположить вне здания в пристройке (шкафу или под кожухом, закрывающим верхнюю часть баллона и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание (ГАУ «КЦСОН Тугулымского района»)	п. 92 Правил противопожарного режима в РФ	01.07.2019	
5	На пути эвакуации (коридор) в административном здании на стенах и потолочном перекрытии используются декоративно-отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2. Запретить использование декоративно-отделочных материалов с более высокой	Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 6.25 СНиП 21-01-97, п.2 ст.134, табл.28 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2019	

	пожарной опасностью чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2. (ГАУ «КЦСОН Тугулымского района»)			
6	Нет возможности свободного открывания дверей запасных эвакуационных выходов. Провести ремонт или замену дверей эвакуационных выходов и обеспечить свободное их открывание. (ГАУ «КЦСОН Тугулымского района»)	п.36 Правил противопожарного режима в РФ	01.07.2019	
7	Руководителем организации обеспечено исправное состояние систем противопожарной защиты и не организовано проведение проверки их работоспособности. Не проводится проверка работоспособности ПАК «ОКО» (последний акт проверки от февраля 2018г.). В части персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения (браслеты) отсутствуют элементы питания. Обеспечить проверку работоспособности ПАК «ОКО» и устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения (браслетов) с составлением соответствующих актов проверки. Обеспечить	п.61 Правил противопожарного режима в РФ, ч.12 ст.84 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2019	

	работоспособность всех устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения (браслетов). (ГАУ «КЦСОН Тугулымского района»)			
8	Класс пожарной опасности строительной конструкции деревянного пристроя, в т.ч лестницы со второго этажа, не соответствует принятому классу конструктивной пожарной опасности здания стационара. Выполнить пристрой к зданию и лестницу со второго этажа здания стационара из негорючих материалов. Ширина лестничного марша должна быть не менее 1,35м. (ГАУ «КЦСОН Тугулымского района»)	ст.87 п.6 табл.22 ст.84 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2019	
9	Лица, ответственные за пожарную безопасность (приказ №30-А от 09.01.2018г.), а также лица, осуществляющие круглосуточную охрану объекта, не прошли обучение пожарно-техническому минимуму. Лицам, ответственным за пожарную безопасность (приказ №30-А от 09.01.2018г.), а также лицам, осуществляющим круглосуточную охрану объекта, пройти	п.3 Правил противопожарного режима в РФ	01.07.2019	

	обучение пожарно-техническому минимуму (ГАУ «КЦСОН Тугулымского района»)			

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июле 2019

(квартал, месяц).

Заместитель начальника отдела НД и ПР Тугулымского ГО - *Сысоев Алексей Васильевич*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«*24*» сентября 2018г.

М.П.*

Предписание для ~~не~~исполнения получил:

(подпись)

Директор Мерзлякова Е.Л.

(должность, фамилия, инициалы)

«*24*» сентября 2018г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.