



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

620144 г. Екатеринбург, ул. Большакова, 97. Телефон/факс (343) 251-46-79

E-mail: info@ural.gosnadzor.ru

р.п. Тугулым

(наименование населенного пункта)

« 26 » сентября 2018 г.

(число, месяц, год)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений, выявленных

Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору

N Св-4768-П

С 20.09.2018 по 26.09.2018 по адресу: 623650, Свердловская область, Тугулымский район, р.п. Тугулым, ул. Пионерская, 21

(место проведения проверки)

на основании распоряжения заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора от 05.09.2018 г. № Св-4768-р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), должность заместителя руководителя органа государственного надзора, издавшего распоряжение о проведении проверки)

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), должность заместителя руководителя органа государственного надзора, издавшего распоряжение о проведении проверки)

Государственное автономное учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тугулымского района», (Далее – ГАУ «КЦСОН Тугулымского района»), ИНН 6655000080, ОГРН 1026602234460.

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

Юридический адрес (в соответствии с учредительными документами): 623650, Свердловская область, Тугулымский район, п. Тугулым, ул. Пионерская, 21

Продолжительность проверки: 5 (пять) рабочих дней с 20.09.2018 по 26.09.2018.

Акт составлен: Уральским управлением Ростехнадзора № Св-4768-А от 26.09.2018.

Лица, проводившие проверку:

№	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Статус
1	Чуклин Леонид Павлович	Государственный инспектор Каменск-Уральского территориального отдела	Ответственный за проведение проверки

При проведении проверки присутствовали: Директор ГАУ «КЦСОН Тугулымского района» Мерзлякова Елена Леонидовна

В ходе проведения проверки: выявлены следующие нарушения обязательных требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных технических документов:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения	Сроки устранения нарушений
------	--	---	-----------------------------	----------------------------

1.	Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок не назначен ответственный за электрохозяйства, и заместитель ответственного за электрохозяйство, из числа руководителей и специалистов организации. Приложение № 1	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п. 1.2.3	Наumenко Сергей Викторович. Заместитель директора	11.01.2019
2.	Не назначены руководителем предприятия работники из числа электротехнического персонала, имеющих группу 3 по электробезопасности, для проведения инструктажа и присвоения 1 группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу Приложение № 1	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). п.1.4.4 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ) Приложение №1.	Наumenко Сергей Викторович. Заместитель директора	11.01.2019
3.	Отсутствует утвержденный перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности. Приложение № 1	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 1.4.3	Наumenко Сергей Викторович. Заместитель директора	11.01.2019
4.	Электроустановки не укомплектованы в полном объеме испытанными средствами защиты. Приложение № 1	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.п. 1.2.2,1.2.6	Наumenко Сергей Викторович. Заместитель директора	11.01.2019
5.	Не заведены паспорта на каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство. (гараж, пищеблок, стационар, административное здание) Приложение № 1	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.2.7.15.	Наumenко Сергей Викторович. Заместитель директора	11.01.2019
6.	Ответственный за электрохозяйство не обеспечил проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным в сроки установленные Правилами, схемы не соответствуют фактическим (гараж, пищеблок, стационар, административное здание) Приложение № 1	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п. 1.2.6., 1.5.18	Наumenко Сергей Викторович. Заместитель директора	11.01.2019

7.	На предохранителях РУ-0,4 отсутствуют надписи указывающие номинальный ток плавкой вставки. (по всем зданиям), токи плавких вставок предохранителей, служащих для защиты отдельных участков сети, не соответствуют номинальным токам электроприемников. Приложение № 3	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). п.п. 2.2.20. 3.1.4.	Наumenко Сергей Викторович. Заместитель директора	11.01.2019
8.	Используются светильники со снятыми, плафонами, рассеивателями. (стационар) Приложение № 1	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.2.12.2., 2.12.6.,2.12.7.	Наumenко Сергей Викторович. Заместитель директора	11.01.2019
9.	На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения отсутствуют надписи с указанием наименования, номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны отсутствуют однолинейные схемы, надписи с указанием значения тока плавких вставках на предохранителях или номинального тока автоматического выключателя и наименование электроприемника. Нарушение по всем щитам. Приложение № 2	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п. 2.12.5.	Наumenко Сергей Викторович. Заместитель директора	11.01.2019
10.	Не выполняется модернизация и реконструкция оборудование, электропроводка от групповых щитков до штепсельных розеток выполнена в двухпроводном исполнении, отсутствует РЕ проводник, а применяемое электрооборудование (пищеблок) выполнено для включения в трехпроводную сеть. Приложение № 4.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ) п. 7.1.36.	Наumenко Сергей Викторович. Заместитель директора	11.01.2019
11.	В помещении для приготовления и приема пищи электропроводка выполнена открытым способом, что не допустимо. Приложение № 1	Правила устройства электроустановок (ПУЭ) п. 7.1.39.	Наumenко Сергей Викторович. Заместитель директора	11.01.2019
12.	Допущено последовательное соединение заземляющих проводников (электроплиты пищеблок) Приложение № 1	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.2.7.6.	Наumenко Сергей Викторович. Заместитель директора	11.01.2019
13.	Соединение кабеля мясорубки в сборке произведено набросом, без помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) Приложение № 1	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), п. 2.1.21.	Наumenко Сергей Викторович. Заместитель директора	11.01.2019

14.	Не обеспечена 2 категория надёжности электроснабжения (нет 2-го независимого источника электроснабжения). Приложение № 1	Правила устройства электроустановок (ПУЭ) п.1.2.18.,1.2.20.	Науменко Сергей Викторович. Заместитель директора	11.01.2019
-----	---	--	---	------------

Руководителю издать приказ, направленный на устранение замечаний данного предписания с указанием ответственных за выполнение. Копию приказа направить в Уральское управление Ростехнадзора (623418 г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 87; факс (3439)36-53-25).


На основании статьи 21 пункта 2 Федерального закона от 26 марта 2003г. N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», и в соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г. № 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить руководителю Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору уведомление об исполнении предписания.

В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) вправе в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки представить в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

За неисполнение в срок или ненадлежащее исполнение предписания лицо, которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание выдал(и):

**Государственный инспектор
Каменск-Уральского территориального отдела**




Л.П.Чуклин

(ФИО, должность лиц, проводивших проверку) (подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил(а) и с его содержанием ознакомлен(а):

Директор ГАУ «КЦСОН Тугулымского района» Мерзлякова Елена Леонидовна

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) (подпись)

26.09 2018г. 
(подпись)