

**Главное управление**  
**Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным**  
**ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области**  
**(ГУ МЧС России по Свердловской области)**  
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
**ГУ МЧС России по Свердловской области**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск,**  
**Полевского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы**  
**ГУ МЧС России по Свердловской области**

**Предписание № 150/ 1 / 99**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий**  
**по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы**  
**возникновения пожара**

Государственному автономному учреждению социального обслуживания Свердловской области  
«Центр социальной помощи семье и детям города Полевского», директору Государственного  
автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Центр социальной  
помощи семье и детям города Полевского» Голендухиной Ольге Александровне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия имя отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица  
правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского городского округа по пожарному надзору Покальнетова В.Н. от «25» июля 2018 года № 150, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. «02» августа 2018г., 14 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. «28» августа 2018г., 16 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин «29» августа 2018г. проведена проверка *старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области майором внутренней службы Рейн Евгением Анатольевичем*

(Должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

объекта защиты ГАУСО СО «Центр социальной помощи семье и детям города Полевского»,  
расположенного по адресу: г. Полевской, ул. Решетникова, 25

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором ГАУСО СО «Центр социальной помощи семье и детям города  
Полевского» Голендухиной Ольгой Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить на объекте защиты эксплуатацию дверей эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу, запорами позволяющим свободное открытие изнутри без ключа: кабинет директора (пом. № 112 согласно тех. паспорта), спальня группы девочек 2-го этажа (пом. № 119 согласно тех. паспорта), тамбура прачечной (пом. № 73 согласно тех. паспорта), тамбура кухни (пом. № 20 согласно тех. паспорта), эв. выходы 1-го	Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.35. «Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.»	01.03.2019	

	этажа (пом. № 41, 63, 12 согласно тех. паспорта).			
2.	В помещении склада на 2 этаже (пом. № 89 согласно тех. паспорта), установить двери, имеющие степень огнестойкости не менее 0,6 часа.	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 2.08.02-89*. «Общественные здания и сооружения» п.1.82, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" таблица № 24, СП 4.13.130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.4.1.7.	01.03.2019	
3.	Двери эвакуационных выходов, ведущие на лестничную клетку 1 этажа правого крыла, 2 этажа из группы девочек, оборудовать приспособлением для самозакрывания.	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.18. <i>«Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу.»</i>	01.03.2019	
4.	Обеспечить исправное состояние систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и организовать замену отдельных составляющих и частей систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта (с учетом достижения ими предельного ресурса эксплуатации) регламентированной документацией на них.	Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.61.	01.06.2019	
5.	На объекте защиты на путях эвакуации (пом. № 41 согласно тех. паспорта) запретить хранение (в том числе временно) инвентаря (материалов).	Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.п. в) п.36. <i>«При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы»</i>	01.03.2019	
6.	Запретить в помещении электрощитовой (пом. № 46 согласно тех. паспорта) размещение	Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.п. ж)	01.03.2019	



	(складирование) горючих материалов.	п.42. «Запрещается: ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы»		
--	-------------------------------------	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. дознаватель ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск,

Полевского городского округа УНД и ПР

ГУ МЧС России по Свердловской области

майор внутренней службы Рейн Е.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 28 » 08 2018 г.



С предписанием ознакомлен, для исполнения получил (а):

Винюченко В.А. - директор  
(должность, фамилия, инициалы)

« 28 » август 2018 г.

[Signature]  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)