

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в Талицком, Байкаловском, Тугулымском
районах, городе Камышлов,
Камышловском и Пышминском районах
адрес: 623640, Свердловская область, г.
Талица, ул. Красноармейская, д.32
тел.(34371) 2-13-30
E-mail: mail_14@66.rosпотrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору
Государственного автономного стационарного
учреждения социального обслуживания
населения Свердловской области "Талицкий
пансионат для престарелых и инвалидов"
Зуйкову Александру Николаевичу

623640, Свердловская обл., г. Талица,
Красноармейская ул., 31

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 31.08.2018

№ 66-14-15/07-3314-2018

При проведении проверки с 06.08.2018 по 31.08.2018
в отношении

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области
"Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 623640, Свердловская обл., г. Талица, Красноармейская ул., 31
дата регистрации 30.12.2002
ИНН/ОГРН 6654009549 / 1026602236121

1. 1. отделение "Милосердия" и "Реабилитации" ГАУ "Талицкий пансионат" (623640, г. Талица, Красноармейская ул., 31)

2. 2. "отделение общего типа" ГАУ "Талицкий пансионат" (623640, г. Талица, Урга, 2)

рассмотрении представленных документов: акта от 31.08.2018 № 57/2018-230

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, части 1 статьи 34 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

| № п/п | содержание мероприятия | № нормативного документа | пункт НД | срок |
|--|--|--------------------------------|----------|--------------------------|
| 1. отделение "Милосердия" и "Реабилитации" ГАУ "Талицкий пансионат" (623640, г. Талица, Красноармейская ул., 31) | | | | |
| 1. | Обеспечить в изоляторе количество коек исходя из числа проживающих человек с расчетом не менее четырех коек на 100 человек проживающих. | СП 2.1.2.3358-16 | 3.9. | 30.06.2019 30.06.2019 |
| 2. | Устранить повреждения (сколы) на полу в обеденном зале, мясо-рыбном складе, в бытовой комнате 1 этажа за системой отопления обеспечить отделку материалами допускающими обработку влажным способом в комнате № 142 за системой отопления обеспечить отделку материалами, допускающими обработку влажным способом, в комнате № 136 устранить сколы в покрытии отделки потолка, в комнате для посетителей поверхность оконных рам выполнить из материалов, пригодных для проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. | | 5.1. | 30.06.2019 |

| | | | | |
|---|---|-------------------------|----------|------------|
| 3. | Устранить дефекты на поверхности мебельных изделий в комнате № № 138, 140, 146 (поверхность тумбочек) | | 6.2. | 30.06.2019 |
| 4. | Обеспечить контроль за своевременной заменой перегоревших ламп, а именно: в комнате № 150 в комнате № 142 в комнате № 138, в комнате № 130, в комнате № 102 | | 8.3. | 30.06.2019 |
| 5. | Обеспечить отделку стен ординаторской, кабинета предрейсовых осмотров (помещения медицинского назначения) из материалов, позволяющих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, Представить сертификаты соответствия, декларации о соответствии, либо регистрационные удостоверения на данный отделочный материал, подтверждающие допустимость его использования в помещениях медицинского назначения | СанПиН 2.1.3.2630-10 | р.1,4.1. | 30.06.2019 |
| 6. | В помещениях медицинского назначения (ординаторская, пост №1, процедурный кабинет, физиотерапевтический кабинет, стоматологический кабинет, кабинет предрейсовых осмотров, кабинет старшей медицинской сестры, пост №2) светильники общего освещения помещений должны быть со сплошными (закрытыми) рассеивателями. | | р.1,7.8. | 30.06.2019 |
| 7. | В помещениях медицинского назначения использовать медицинскую мебель разрешенную к применению на территории Российской Федерации в установленном порядке. | | р.1,8.8. | 30.06.2019 |
| 8. | При сборе медицинских отходов запрещается снимать вручную иглу со шприца после его использования, надевать колпачок на иглу после инъекции. | СанПиН 2.1.7.2790-10 | 4.33. | 30.06.2019 |
| 9. | Обеспечить соответствие температуры горячей воды в точке разбора к моечным раковинам столовой посуды и моечным ваннам кухонной посуды не ниже 65°C, | СП 2.3.6.1079-01 | 3.3. | 30.06.2019 |
| 10. | Моечные ванны в овощном цехе пищеблока присоединить к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки. | | 3.8. | 30.06.2019 |
| 11. | Не допускать размещение светильников над плитами, технологическим оборудованием, разделочными столами. | | 4.15. | 30.06.2019 |
| 12. | В овощном цехе устранить наличие ржавчины на поверхности овощерезки, в горячем цехе на протирачной машине | | 6.4. | 30.06.2019 |
| 13. | Для мытья кухонной посуды на стадии ополаскивания использовать воду с температурой не ниже 65 град. С; | | 6.16. | 30.06.2019 |
| 14. | Организовать проведение производственного контроля на обсеменённость иерсиниями овощей, фруктов, инвентаря, тары, оборудования в овощехранилище (с учетом эпидемиологической ситуации, но не реже 1 раза в квартал), Представить протоколы лабораторных испытаний. | СП 3.1.7.2615-10 | 8.3 | 30.06.2019 |
| 15. | Обеспечить своевременное информирование о случаях инфекционных заболеваний территориального органа, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. | СП 3.1/3.2.3146-13 | 12.1 | 30.06.2019 |
| 16. | Обеспечить внесение информации о случаях инфекционных заболеваний в журнал учета инфекционных заболеваний (ф.060/у). | | 12.3 | 30.06.2019 |
| 17. | организовать инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов, устранить трещины, выбоины в полах, стяжках между плитами в обеденном зале и мясо-рыбном складе, коридоре склада | СП 3.5.3.3223-14 | 3.8. | 30.06.2019 |
| 2. "отделение общего типа" ГАУ "Талицкий пансионат " (623640, г. Талица, Урга, 2) | | | | |
| 1. | Обеспечить наличие вентиляции с механическим побуждением в гладильно-сушильных цехах прачечной. | СанПиН 2.1.2.2646-10 | 3.1. | 30.06.2019 |
| 2. | Обеспечить подачу воздуха в верхнюю зону в стиральном и сушильно-гладильном цехе прачечной. | | 3.4. | 30.06.2019 |
| 3. | В цехе сортировки и временного хранения грязного белья обеспечить удаление воздуха из нижней зоны, а подача в верхнюю зону | | 3.6. | 30.06.2019 |
| 4. | Обеспечить соответствие количества проживающих лиц в комнатах количеству тумбочек. а именно: в комнате № 21, в комнате № 5 | СП 2.1.2.3358-16 | 6.1. | 30.06.2019 |

| | | | | |
|----|--|-------------------------|----------|------------|
| 5. | процессов и исключать возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности в процедурном кабинете. | СанПиН 2.1.3.2630-10 | p.1,3.3. | 30.06.2019 |
| 6. | Отделку стен кабинета заведующей отделением выполнить из материалов, допускающих проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств | | p.1,4.1. | 30.06.2019 |
| 7. | Раковину, предназначенную для обработки рук медицинских работников в процедурном кабинете оборудовать с установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим некистевым) управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков. | | p.1,5.6. | 30.06.2019 |
| 8. | В помещениях медицинского назначения (кабинет заведующей отделением) лампы общего освещения должны быть со сплошными (закрытыми) рассеивателями. | | p.1,7.8. | 30.06.2019 |
| 9. | В помещениях медицинского назначения использовать медицинскую мебель, в соответствии нормативными документами, представить сертификаты соответствия, декларации о соответствии, либо регистрационные удостоверения на данную мебель, подтверждающие допустимость ее использования в помещениях медицинского назначения | | p.1,8.8. | 30.06.2019 |

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах в срок до 30.06.2019 г.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Директора Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области "Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов" Зуйкова Александра Николаевича

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах



Берсенов Сергей Николаевич

должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

Олеся Г.А. Зуйков А.И.

должность, ФИО

подпись

29.10.18

дата

Место выдачи предписания:

623640, Свердл. область, г. Талица, ул. Красноармейская, д.32

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания