

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

(наименование территориального органа МЧС России)

**г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**623400 г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, 8**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

телефоны доверия: ОНД 8 (3439) 34-05-35; ГУ МЧС России по СО 8 (343) 262-99-99;

УРЦ МЧС России: (343) 371-99-99; МЧС России: (495) 449-99-99;

**Предписания № 117 / 1 / 1**

**по устранению нарушений установленных требований в области пожарной безопасности  
Государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области  
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Синарский» города Каменска-  
Уральского**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество  
индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Руководствуясь федеральным законом от 26 декабря 2008г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в период « 20 » ноября 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка Начальником ОНД и ПР г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР подполковником внутренней службы Аверинским Василием Валерьевичем объекта защиты Государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Синарский» города Каменска-Уральского расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, 14 «а» совместно директором Лесуновой Юлией Юрьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения установленных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено исправное состояние автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в здании школы, а именно: пожарные извещатели выработали свой срок эксплуатации, заявленный заводом изготовителем-10 лет; кабельные линии пожарной сигнализации и оповещения имеют повреждения и не отвечают современным требованиям пожарной безопасности, а также подлежат замене по сроку службы;	(ст. ст. 6,52,54,84, 123-ФЗ; п. 17.3 Свода Правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.п. 4.1,4.8,5.1,5.3 Свода Правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; Письмо ООО «Спектр-сервис» от 15.11.2018 г. № 135 года.	05.11.2019	
2.	Не обеспечено отключение систем общеобменной вентиляции в медицинском блоке при срабатывании автоматической	ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч.1 ст.46; СП 7.13130.2009 п. 7.19;	05.11.2019	

	установки пожарной сигнализации			
3.	Помещение кабинета труда, при категории помещения по пожарной опасности В-2 не выгорожено противопожарной преградой	ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч.1 ст.46; ФЗ № 123 ч. 1 (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности) СНиП 21-01-97* п. 7.4;	05.11.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.
- должностные лица в пределах их компетенции.

Начальник ОНД и ПР г. Каменска – Уральского,  
Каменского городского округа УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
Аверинский Василий Валерьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

“ 06 ” декабря 20 18 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)  
“ 6 ” декабря 20 18 г.

(подпись, фамилия, инициалы)