



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

620144 г. Екатеринбург, ул. Большакова, 97. Телефон/факс (343) 251-46-79  
E-mail: info@rtn-ural.ru

г. Екатеринбург  
(место составления акта)

**31 октября 2018 г.**  
(дата составления акта)  
**15-00**  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица  
№ Св-5290-р/А**

С 25.10.2018 по 31.10.2018

на основании распоряжения заместителя руководителя Уральского управления  
Ростехнадзора от 01.10.2018 № Св-5290-р  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), должность заместителя руководителя органа  
государственного надзора, издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

**Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания  
населения Свердловской области «Первоуральский психоневрологический интернат»,  
(ГАУ «Первоуральский ПНИ»),**

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

Продолжительность проверки: 5 рабочих дней с 25.10.2018 по 31.10.2018.

Акт составлен: Уральским Управлением Ростехнадзора  
(наименование органа государственного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

Директор ГАУ «Первоуральский ПНИ» \_\_\_\_\_ Шенгур Н.В. 19.10.2018 .

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки)

Лица, проводившие проверку:

№	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Статус
1.	Шубников Павел Георгиевич	Государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта и газового надзора	-

При проведении проверки присутствовали:

- директор ГАУ «Первоуральский ПНИ» Шенгур Н.В.
- заместитель директора ГАУ «Первоуральский ПНИ» Манеркина Н.В.  
(фамилия, имя, отчество, должность)

1. Краткие сведения об организации:

- 1.1. Полное наименование юридического лица: Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Первоуральский психоневрологический интернат»
- 1.2. Юридический адрес (в соответствии с учредительными документами): 623100, Россия, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Крылова, д. 98
- 1.3. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 623100, Россия, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Крылова, д. 98.
- 1.4. Сведения о руководителях и специалистах:

Должность	ФИО	Телефон
Директор	Шенгур Николай Вячеславович	8-343-963-52-38
Заместитель директора	Манеркина Наталья Владимировна	8-950-655-06-10

1.5 Информация о хозяйствующем субъекте из Статрегистра:

ОГРН	1026601507514
ИНН	6625007956
ОКПО	03157676
ОКВЭД	85.31
ОКФС	13
ОКОПФ	20901

1.6 Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности ВХ-54-004966 от 06.04.2016.

1.7 Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре А54-00725, в том числе

№ пп	Наименование ОПО	Тип объекта	Регистрационный номер	Адрес Местонахождения
1.	Сеть газопотребления ГАУ «Первоуральский ПНИ»		А54-02348 от 07.10.2015г.	623103, Россия, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Крылова, д. 98

В сеть газопотребления входят:

№	Наименование входящего в состав ОПО	Краткая характеристика опасности	Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества	Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
1	2	3	4	5	6
1	Газопровод	Обращение опасного вещества	Давление 6 кг/см.кв. диаметр 57мм. Протяжённость 470м природный газ	Надземный высокого давления 2005г. изготовления 2006г. ввод в эксплуатацию объём газа 0.96куб.м 0.3кг	2.1
2	ГРУ	Обращение опасного вещества	Давление после регулятора 0.3 кг/см кв. природный газ	РДСК-50м 2 ТУ 204 РСФСР 3.064-86 Регулятор давления газа 6/0,3 кг.см.кв. год выпуска 2005 Год ввода в эксплуатацию 2006	2.1
3	Газопроводы	Обращение опасного вещества	Давление 0.3 кг/см кв.с 57мм. природный газ	Внутренний среднего давления- обвязка котлов Год ввода в эксплуатацию 2006г.	2.1
4	Котёл 1 «Луга-Бм»	Обращение опасного вещества	КВСр/КВСа-1, зав.№ 186	Теплопроизводительность 1000 кВт, max Tв = 115 °С, Год изготовл. 2005г, Год ввода в эксплуатацию -2006	2.1
5	Котёл 2 «Луга-Бм»	Обращение опасного вещества	КВСр/КВСа-1, зав.№ 187	Теплопроизводительность 1000 кВт, max Tв = 115 °С, Год изготовл. 2005г, Год ввода в эксплуатацию -2006	2.1

6	Дымовая труба 2 шт.	Обращение опасного ве- щества	Высота 24м, диаметр 426 мм	стальная	2.1
7	Мини электро- станция	Обращение опасного ве- щества	БКГПЭА-200 зав. № К 009 природный газ	Блочно- контейнерный га- зопоршневой агре- гат  Год изготовления 2006 г.  Год ввода в эксплу- атацию 2008 г.	2.1

**2. В ходе проведения проверки соблюдения требований промышленной безопасности вы-  
явлены нарушения обязательных требований:**

№ п/ п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	Не выполняется комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения и газопотребления, обеспечивающих содержание сетей газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии, а именно: не выполняется ремонт наружного газопровода в части устранения повреждений изоляционного покрытия (окраски).	ч. 2, ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; п. 9 ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. приказом Ростехнадзора № 542 от 15.11.2013г. (рег. в Минюсте 31.12.13г. № 30929);	Заместитель директора ГАУ «Первоураль- ский ПНИ» Манеркина Н.В
2	Не проведена очередная метрологическая поверка предкотловых напорометров с 2016 года. Согласно требованиям паспорта завода изготовителя межповерочный интервал – 1 год.	ч. 2, ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; п. 9 ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»	Заместитель директора ГАУ «Первоураль- ский ПНИ» Манеркина Н.В
3	Не осуществляется производственный контроль за безопасным проведением газоопасных работ, а именно: - газоопасные работы не выполняются бригадой рабочих в составе не менее двух человек под руководством специалиста, в состав бригады назначается мастер, который и руководит этой бригадой; - разборка и замена установленного на внутренних газопроводах оборудования производится без установки заглушек;	ч. 2 ст. 9 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; п.п. 5, 11 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утверждены Постановлением Правительства РФ от 10.03.1999, N 263 (далее - Правила по ПК). п. 138, 180, приложение 1 ФНП "Правила безопасности сетей газораспре-	Заместитель директора ГАУ «Первоураль- ский ПНИ» Манеркина Н.В

	- не берётся анализ воздушной среды на содержание газа в помещении котельной в месте проведения работ, что не обеспечивает безопасное проведение газоопасных работ.	деления и газопотребления",	
4	Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности внутренних газопроводов котельной и мини электростанция, в связи с отсутствием в проектной документации данных о сроках эксплуатации газопроводов(шифр проекта Т-МН-02-05-22).	ч. 1 ст. 9, ст. 13. Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее ФЗ № 116); п.7 ФНП "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (зарегистрированы в Минюсте России 26.12.2013, рег. № 30855);	Заместитель директора ГАУ «Первоуральский ПНИ» Манеркина Н.В
5	В охранной зоне наружного газопровода на отдельных участках не выполняется расчистка трассы газопровода от древесно-кустарниковой растительности	п. 25, 26 «Правила охраны газораспределительных сетей» Постановление Правительства РФ №878 от 20.11.2000.	Заместитель директора ГАУ «Первоуральский ПНИ» Манеркина Н.В

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:  
не выявлены.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора):  
не выявлены.

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, имеется (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Приложение: фотоматериалы и копии документов на \_\_\_\_\_ листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта и газового надзора

Шубников П. Г.

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил:

Директор ГАУ «Первоуральский ПНИ»

подпись, дата

31.10.18

Шенгур Н.В.