

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(наименование территориального органа МЧС России)

620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84, тел. (343) 346-12-60

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Муниципального образования Алапаевское, Муниципального образования город Алапаевск, Махнёвского муниципального образования Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного надзора)

624600, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, 6., тел. (34346) 2-19-71,  
E-mail: tond-alapaevsk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 9/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "АЛАПАЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

директору Пономареву Владимиру Юрьевичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору Фомин Е.С. ОНДиПР МО Алапаевское, МО г. Алапаевск, Махневского МО № 9

(наименование органа ГПН)

от « 30 » января 2019 года ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 50 мин. « 08 » февраля 2019 г. по 10 ч 00 мин. « 27 » февраля 2019 г.

проведена проверка

Заместитель начальника ОНДиПР МО Алапаевское, МО г. Алапаевск, Махневского МО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковник внутренней службы

Сироткин Алексей Викторович, старший инспектор ОНДиПР МО Алапаевское, МО г. Алапаевск, Махневского МО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Кузьминых Александр Алексеевич.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "АЛАПАЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Толмачева, 22

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директором Пономаревым Владимиром Юрьевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:



№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприя- тия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наиме- нование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного докумен- та по пожарной безопасности, требования которого (-ых) на- рушены	Срок уст- ранения нарушения требова- ния по- жарной безопасно- сти	Отме- (подп о вып нен (указ ется т ко вы нен
1.	2.	3.	4.	5.
1	В подвале складировются горючие мате- риалы	Постановление Правительства РФ от 25.12.2012 г. №390 п. 23 ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техниче- ском регулировании»; п. 5.2.4 СП 4.13130.2009	16.01.2020	
2	Не во всех помещениях подвала установ- лены пожарные извещатели	ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техниче- ском регулировании»; НПБ 110-03 п. 4; п. 13.3.2 СП 5.13130.2009	16.01.2020	
3	Несущая металлическая балка в коридоре возле прачечной не обработана огнеза- щитным составом	ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техниче- ском регулировании», СП 2.13130.2012	16.01.2020	
4	Внутренняя дверь эвакуационного выхо- да из пищеблока открывается не по на- правлению выхода из здания	ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техниче- ском регулировании» п. 4.2.6 СП 1.13130.2009	16.01.2020	
5	На путях эвакуации в пищеблоке имеют- ся выступы, препятствующие свободной, безопасной эвакуации людей из здания	ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техниче- ском регулировании» п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	16.01.2020	
6	Ширина эвакуационного выхода (проем в стене) из обеденного зала в сторону пи- шеблока менее 1,2 м при числе эвакуи- рующихся более 15 человек	ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техниче- ском регулировании» п. 5.2.14, п. 5.1.1 СП 1.13130.2009	16.01.2020	
7	При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопас- ности зданий и сооружений не соблюда- ются проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных техни- ческих условий. Проектная документация на автоматическую пожарную сигнализа- цию и систему оповещения людей о по- жаре не соответствует действительности по расположению технических средств автоматической пожарной сигнализации, по применению технических средств	Постановление Правительства РФ от 25.12.2012 г. №390 п. 61; Феде- ральный закон от 22.07.2008 N 123- ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасно- сти"	16.01.2020	
8	В проектной документации на автомати- ческую пожарную сигнализацию и сис- тему оповещения людей о пожаре отсут- ствует расчет емкости аккумуляторных батарей для энергопотребителей (пожар- ных извещателей, оповещателей и т.д.), что не позволяет оценить емкость акку- муляторов, необходимую для работы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в пределах нор- мативного количества времени, то есть в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.	ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техниче- ском регулировании»; п. 15.3 СП 5.13130.2009; Постановление Пра- вительства РФ от 25.12.2012 г. №390 п. 61	16.01.2020	
9	Электроустановки, пожарные извещатели в прачечной покрыты влагой (каплями	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент	16.01.2020	



	воды)	о требованиях пожарной безопасности" ст. 82; Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; ПУЭ 7 издание п. 1.1.21, п. 1.1.22		
10	Подвальные помещения, совмещенные с лестничными клетками, не ограждены противопожарными дверями	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88, Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 4.18, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88	16.01.2020	
11	Помещение склада (бумажная тара) в блоке А пищеблока не ограждено противопожарной дверью	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88, Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 4.18, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88	16.01.2020	
12	Подвальные помещения в пищеблоке не ограждены противопожарной дверью	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88, Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 4.18, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88	16.01.2020	
13	Помещение склада (бумажная тара, мука, крупы) в подвале пищеблока не ограждено противопожарной дверью	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88, Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 4.18, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88	16.01.2020	
14	Двери эвакуационного выхода на первом этаже в блоке В (медицинский блок) открываются не по направлению выхода	ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» п. 4.2.6 СП 1.13130.2009	16.01.2020	
15	Помещение склада старшей медицинской сестры в блоке В (бумажная тара) на первом этаже не ограждено противопожарной дверью	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88, Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 4.18, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88	16.01.2020	
16	Двери эвакуационного выхода из теплого перехода на лестничную клетку открыва-	ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техниче-	16.01.2020	



	ются не по направлению выхода	ском регулировании» п. 4.2.6 СП 1.13130.2009		
17	Отсутствуют оповещатели в тепловом переходе	ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; СП 3.13130.2009 СОУЭ при пожаре, п. 6	16.01.2020	
18	Помещение слесарной мастерской не ограждено противопожарной дверью	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88, Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 4.18, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88	16.01.2020	
19	Помещение столярной мастерской не ограждено противопожарной дверью	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88, Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 4.18, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88	16.01.2020	
20	Помещение сауны не ограждено противопожарной дверью	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88, Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 4.18, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88	16.01.2020	
21	Помещение склада кастаньяши ОМ (одежда) не ограждено противопожарной дверью	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88, Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 4.18, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88	16.01.2020	
22	Помещение склада кастаньяши ПНО (одежда) не ограждено противопожарной дверью	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88, Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 4.18, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88	16.01.2020	
23	Помещение склада заведующего хозяйством (бумажная тара) не ограждено противопожарной дверью	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88, Федеральный закон	16.01.2020	



		от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 4.18, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88		
24	Помещения прачечной не ограждено противопожарной дверью	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88, Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 4.18, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88	16.01.2020	
25	Внутренняя дверь эвакуационного выхода из прачечной открывается не по направлению выхода	ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» п. 4.2.6 СП 1.13130.2009	16.01.2020	
26	Помещение библиотеки на втором этаже в блоке А не ограждено противопожарной дверью	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88, Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 4.18, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88	16.01.2020	
27	Помещение раздевалки на втором этаже в блоке В не ограждено противопожарной дверью	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88, Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 4.18, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88	16.01.2020	
28	Помещение склада сестры-хозяйки ПНО (пастельное белье, одежда) на втором этаже в переходе не ограждено противопожарной дверью	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88, Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 4.18, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88	16.01.2020	
29	Помещение архива (личные дела) на третьем этаже в блоке А не ограждено противопожарной дверью	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88, Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88	16.01.2020	



30	Помещение центрального склада на третьем этаже в блоке А не ограждено противопожарной дверью	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88, Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88	16.01.2020	
31	Помещение склада хозяйственных товаров на третьем этаже в блоке А не ограждено противопожарной дверью	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88, Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88	16.01.2020	
32	Помещение склада старшей медицинской сестры на третьем этаже в блоке А не ограждено противопожарной дверью	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88, Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88	16.01.2020	
33	Помещение склада сестры-хозяйки ПНО (постельное белье одежда) на третьем этаже в блоке А не ограждено противопожарной дверью	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88, Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88	16.01.2020	
34	Помещение склада сестры-хозяйки ПНО (одежда) на третьем этаже в блоке А не ограждено противопожарной дверью	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88, Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88	16.01.2020	
35	Выходы на чердачное помещение не осуществляется через противопожарные люки 2 типа в блоке Б, в блоке В, в блоке Г	ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; СНиП 21-01-97* п. 8.4	16.01.2020	
36	Блок А на третьем этаже не ограждены противопожарными дверями	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88, Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»,	16.01.2020	



		п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88		
37	Помещение склада сестры-хозяйки ОМ (пастельное белье, одежда) в переходе на третьем этаже не ограждено противопожарной дверью	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88, Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88	16.01.2020	
38	Помещение склада сестры-хозяйки ПНО (пастельное белье, одежда) в переходе на третьем этаже не ограждено противопожарной дверью	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88, Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88	16.01.2020	
39	Помещение склада сестры-хозяйки ПНО (одежда) в переходе на третьем этаже не ограждено противопожарной дверью	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88, Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88	16.01.2020	
40	Помещение склада сестры-хозяйки ПНО (одежда, пастельное белье) в переходе на третьем этаже не ограждено противопожарной дверью	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88, Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88	16.01.2020	
41	Лифтовое помещение не ограждено противопожарным люком	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88, Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88	16.01.2020	
42	В лифтовом холле складировются горючие материалы	Постановление Правительства РФ от 25.12.2012 г. №390 п. 23	16.01.2020	
43	В лифтовом холле отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; п. 4 НПБ 110-03	16.01.2020	



44	Помещение лифтового холла не оборудовано противопожарной дверью	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88, Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88	16.01.2020	
----	---	---	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки

в январе 2020 г.  
(квартал, месяц).

Заместитель начальника ОНДиПР МО Алапаевское, МО г. Алапаевск,  
Махневского МО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области  
Сироткин Алексей Викторович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

« 27 » февраля 2019г.

Старший инспектор ОНДиПР МО Алапаевское, МО г. Алапаевск,  
Махневского МО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области  
Кузьминых Александр Алексеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 27 » февраля 2019г.

Предписание для исполнения получил:

✓

(подпись)

« 27 » февраля 2019г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.