

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа,
Тугулымского городского округа

(наименование органа государственного надзора)

Свердловская область, г.Талица, ул.Заводская, 13 «б», р.п.Тугулым, ул.Федюнинского, д.1, тел.
8(34371)2-45-20; 8(34367)21168, E-mail: tond-talitsa@mail.ru

Предписание № 20/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания
населения Свердловской области «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов»

Зуйкову Александру Николаевичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Сысоева А.В.

Отдела надзорной деятельности и профи- № 20
лактической работы Талицкого городского
округа, Тугулымского городского округа
(наименование органа ГПН)

от « 26 » марта 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин.
« 08 » апреля 2019 г. по 11 ч 00 мин. « 25 » апреля 2019 г.

проведена проверка

Заместителем начальника отдела НД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО Сысоевым Алексеем
Васильевичем, инспектором отдела НД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО Бакиным
Станиславом Юрьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

ГАУ «Талицкий пансионат»

Свердловская область, Талицкий район, г.Талица, ул. Урга.2

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Зам. директора ГАУ «Талицкий пансионат» Упорова С.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-
ленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<p>При эксплуатации эвакуационных выходов не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в части отсутствия эвакуационного освещения в здании пансионата</p> <p>Выполнить эвакуационное освещение в здании пансионата.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ (Правила противопожарного режима в РФ (ППР РФ от 25.04.2012г. № 390): п.33 п.43; п.4.3.1 Свод правил «СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»</p>	20.04.2020г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на панимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в апреле 2020 г.

(квартал, месяц).

Инспектор ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО
УНД и ПР ГУ МЧС России по СО старший лейтенант
внутренней службы Бакин Станислав Юрьевич
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«25» апреля 2019

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор ГАУ «Талицкий пансионат»

Зуйков А.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

«25» апреля 2019 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: ДНД МЧС России (495) 449-99-99

ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99.

