

Акт обследования

Объект: ГАУ «СРЦН Ревдинского района»Адрес: Свердловская область, г. Ревада, ул. Толстого, 2а

(наименование района, населенного пункта, улица, номер телефона)

Комиссия в составе представителей -

собственника: Директор Е.В. Шербакова

(должность, фамилия, и инициалы)

заинтересованных организаций:

Ревдинский ОВО: инспектор ГООО ПОО старший лейтенант полиции Е.В. Жилина

(должность, фамилия, и инициалы)

произвела обследование: ГАУ «СРЦН Ревдинского района»

(наименование объекта, его принадлежность министерству, ведомству)

Форма собственности объекта государственная

(государственная, смешанная, частная)

Категория объекта

2 категория, в соответствии с Постановлением Правительства от 13.05.2018 года «Правительства РФ от 13 мая 2016 г. № 410 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)".

установила. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА:

1. Объект состоит из

Одного здания

(одного, двух, и т.д. зданий, сооружений)

занимаемых

Служебные кабинеты, комнаты для детей, игровые, спальные комнаты

(наименование служб: клад, бухгалтерия, касса и т.д.)

2. Вид строения

панельное

(деревянное, каменное, кирпичное, железобетонное)

3. Назначение объекта

иное

(производственное или иное.)

4. Техническая характеристика объекта

- занимаемая площадь

6648 кв.м

5. Наличие ограждения

Имеется металлический забор по периметру территории

- состояние ограждения

удовлетворительное

6. Наличие: КПП

КПП отсутствует, в наличии вахта при входе в здание

- система контроля доступа

Имеется домофон

- досмотр автотранспорта

Въезд на территорию постороннего транспорта запрещен

- наличие противотаранных устройств

отсутствует

- наличие пропускной системы

осуществляется

- наличие громкоговорящей связи

имеется (ПС)

7. Оснащенность техническими средствами охраны

автономная пожарная сигнализация с речевым оповещением с выводом на пост сторожа. Система «ОКО» сигнал поступает в д/ч 65 ПЧ г. Ревада и в ГУ МЧС по Свердловской области; а также сигнал о срабатывании ПП поступает на сотовый телефон руководителю объекта и заместителю директора по АХЧ. Система охранного телевидения с регистрирующим устройством (всего 16 видеокамер: 5 наружных и 3 внутренних с выводом на пост вахтера, 8 внутренних видеокамер с выводом в кабинет директора). КТС с выводом на ПЦО Ревдинского ОВО

